

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: la Documentația standard nr.21381296 din "17" martie 2025						
Obiectul achiziției: Achiziționarea pompelor de condens cu motoare electrice pentru turbina IIT-80/100-13/130 nr.3.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Achiziționarea pompelor de condens cu motoare electrice pentru turbina IIT-80/100-13/130 nr.3.	KcB 90-155	Republica Moldova	SRL «Vibropribor»	Specificația tehnică a pompei: - Tipul pompei necesare: Vertical - Debitul nominal: 90m³/h; - Înălțimea de pompare: 155 m (coloană H₂O); - Presiunea la aspirație (NPSH_r): 2 m (coloană H₂O); - Randamentul pompei în punctul de funcționare - ≥ 73%; - Diametrul nominal la aspirație – 200 mm; - Diametrul nominal la refulare – 100 mm; - Temperatura condensatului la aspirație – până la 100°C. Parametrii tehnici ale motoarelor electrice: - Tipul motorului: Asincron; - Puterea nominală a motorului : ≤ 75 kW; - Alimentarea electrică: 380 V, 50 Hz; - Grad de protecție: IP 55; - Temperatura mediului ambiant: + 5...+ 40 °C;	Specificația tehnică a pompei: - Tipul pompei: Vertical - Debitul nominal: 90m³/h; - Înălțimea de pompare: 155 m (coloană H₂O); - Presiunea la aspirație (NPSH_r): 2 m (coloană H₂O); - Randamentul pompei în punctul de funcționare - 73%; - Diametrul nominal la aspirație – 200 mm; - Diametrul nominal la refulare – 100 mm; - Temperatura condensatului la aspirație – până la 100°C. Parametrii tehnici ale motoarelor electrice: - Tipul motorului: Asincron; - Puterea nominală a motorului : 75 kW; - Alimentarea electrică: 380 V, 50 Hz; - Grad de protecție: IP 55; - Temperatura mediului ambiant: + 5...+ 40 °C;	

				- Metalul elementelor rotative a pompelor trebuie să fie din oțel aliat; - Pompele verticale trebuie să fie dotate cu un mecanism de etanșare, care trebuie să fie realizată cu cameră suplimentară de răcire a corpului de etanșare; - Pompele oferite trebuie să fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova; - Pompele și motoarele electrice trebuie să fie livrate cu cuplajul dintre motor și pompă.	- Metalul elementelor rotative a pompelor este produs din oțel aliat; - Pompele verticale sunt dotate cu un mecanism de etanșare, care este realizat cu cameră suplimentară de răcire a corpului de etanșare; - Pompele oferite corespund standardelor, normelor și regulilor în vigoare ale Republicii Moldova; - Pompele și motoarele electrice vor fi livrate cu cuplajul dintre motor și pompă.	
--	--	--	--	---	--	--

Data completării: 07.04.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic: S.R.L. „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498

