

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738226007346 / 21356723 din: 23.02.2025 conform SIA RSAP Mtender |
| Obiectul achiziției: Filtre de aer pentru instalațiile de recuperare                                              |

| Nr.                                                                                                | Denumirea bunurilor/ serviciilor                                                                                         | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producătorul                | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                    | Bunuri/servicii                                                                                                          |                                          |                 |                             |                                                                           |                                                        |                        |
| Filtre de aer compatibile cu instalațiile de recuperare Rozenberg. Aervent<br>Cod CPV - 42514310-8 |                                                                                                                          |                                          |                 |                             |                                                                           |                                                        |                        |
| 28                                                                                                 | Filtru HEPA pentru curățirea aerului B.O. tip FA-14/50 Capacitate nominală a fluxului de aer 600m³/h                     | HF14ARM2PG-0610-0610-080                 | Turcia          | MGT FILTRE SAN. VE TIC. A.S | 610x610x80 mm clasa de filtrare H14                                       | 610x610x80 mm clasa de filtrare H14                    | ISO,CE                 |
| 29                                                                                                 | Filtru HEPA pentru curățirea aerului B.O. tip MDN 14 H-2G-508x508x78-1PU Capacitate nominală a fluxului de aer 418m³/h   | HL14ARM2PG-0508-0508-078                 | Turcia          | MGT FILTRE SAN. VE TIC. A.S | 508x508x78 mm clasa de filtrare H14                                       | 508x508x78 mm clasa de filtrare H14                    | ISO,CE                 |
| 30                                                                                                 | Filtru HEPA pentru curățirea aerului Reanimare tip HC-H13-MN-457x457-FW/1P Capacitate nominală a fluxului de aer 340m³/h | HL13ARM2PG-0457-0457-078                 | Turcia          | MGT FILTRE SAN. VE TIC. A.S | 457x457x78 mm clasa de filtrare H13                                       | 457x457x78 mm clasa de filtrare H13                    | ISO,CE                 |
| 31                                                                                                 | Filtru HEPA pentru curățirea aerului Reanimare tip HC-H13-MN-610x610-FW/1E Capacitate nominală a fluxului de aer 600m³/h | HL13ARM2PG-0610-0610-078                 | Turcia          | MGT FILTRE SAN. VE TIC. A.S | 610x610x78 mm clasa de filtrare H13                                       | 610x610x78 mm clasa de filtrare H13                    | ISO,CE                 |
| 32                                                                                                 | Filtru pentru curățirea aerului tip 8RTD 1123/03 din carton                                                              | MB7G25S04-0287-0592-270                  | Turcia          | MGT FILTRE SAN. VE TIC. A.S | 287x592x270 mm clasa de filtrare F7                                       | 287x592x270 mm clasa de filtrare F7                    | ISO,CE                 |
| 33                                                                                                 | Filtru pentru curățirea aerului tip 8RTD 1923/03 din carton                                                              | MB7G25S05-0490-0592-270                  | Turcia          | MGT FILTRE SAN. VE TIC. A.S | 490x592x270mm clasa de filtrare F7                                        | 490x592x270mm clasa de filtrare F7                     | ISO,CE                 |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Numele, Prenumele Jighili Tatiana  
În calitate de: administrator  
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv  
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4