

АО «Бетакон»
МД 3805, г.Комрат, ул. Ленина, 2
Тел.: 0 (298) 3-31-18; Факс: 0 (298) 3-30-60



Сертификат качества

Изготовлено в Молдове

Конструкции железобетонные для кофрезов

наименование изделия, ГОСТ

№ 17

от «17» декабря 2018 г.

Номер партии 161; 174; 177.

Марка и число изделий КС 10-9 = 1шт.; КС 10-6 = 1шт.; ПП10-2 ф700 = 1шт.
ПН-10А = 1шт.; КС 15х9 = 1шт.; КС 15х6 = 1шт.

Дата изготовления изделий 11.10; 30.10; 02.11.18г.

Класс или марка бетона по прочности кг/см² B15 M5200

Отпускная прочность бетона, % 100; 70%

Морозостойкость бетона F-циклов 50 Протокол № 5 ИЛ АО «Бетакон»

Водонепроницаемость W 4 Протокол № 10-3 CI SRL "Inmacomproiect"

Водопоглощение бетона, % Протокол № ИЛ АО «Бетакон»

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов A_{эфф} 21.5Bq/kg

Raport № 3082-A LI al IS «СМАС»

Класс бетона по прочности на

растяжение при изгибе

Протокол №

CI SRL "Inmacomproiect"

Сертификат соответствия

Регистрационный номер 00 1032

Действителен до 07 августа 2020 г.

Нач. ОТК и Лаборатории АО «Бетакон»



подпись



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001032

Data emiterii:

07 august 2017

Valabil pînă la:

07 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Elemente de beton armat pentru fîntîni a rețelelor de canalizare,
alimentare cu apă și gaz
fabricate conform GOST 8020-90
Produse fabricate în serie**

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 8020-90 pct.1.3.1, 1.3.4; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.A. "BETACON", MD 3801, or. Comrat, str. Lenin 2

SOLICITANT

Producătorul

Codul NM MD
6810

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003611010980

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.120-3 din 07.07.2017, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL,
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095 valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.02 din 05.05.2017, Nr.03 din 18.06.2017, Nr-05 din 05.08.2017, eliberate de LÎ "BETACON" SA,
certificat de atestare Nr.LÎ 041 valabil pînă la 12.05.2019; Nr.3082-A din 19.06.2017, eliberat de LÎPA
"CMAC" ÎS, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.59 din 07.08.2017, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL

una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL