

COORDONAT : Director tehnic

Șaptefraț A.



Caiet de sarcini

Regia Apă Canal –Orhei S. A. solicită repartia capitală a părții hidraulice la agregatul de pompare pentru ape fecale de Tip FA-15.99, WILO , și anume:

- înlocuirea setului de etanșare, rulmenților după necesitate
- uscarea motorului Pn-160kw
- solicităm descfirarea sumelor conform lucrarilor efectuate
- solicitam certificate de conformitate a pieselor locuite
- solicitam punerea in functiune si ajustarea agregatului
- solicităm termen garantie minim 24 luni

Actualizarea devizului se va efectua după întocmirea actului de defectare.

Ex.ȘSEM Moscovciuc A.

Tel. 060102014

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Moscovciuc A.', written over a horizontal line.