

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1685366269588 din 29.05.2023**

Denumirea procedurii de achiziție: **Reagenți chimici**

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	24000000-4	Floculant	<i>Brenntamer 587</i>	<i>Romania</i>	<i>FINEAMIN</i>	Floculant: Polimer acrilic cationic, cu masă moleculară mare. Aspect-stare solidă, microgranule liber curgătoare de culoare alba. Partea de masă a substanțelor nevolatile, % - nu mai puțin de 90,0%. Capacitatea de dizolvare în apă - perfect solubil în apă. Dimensiunea particulelor -1750 microni în procent de 98,0%.	Floculant: Polimer acrilic cationic, cu masă moleculară mare. Aspect-stare solidă, microgranule liber curgătoare de culoare alba. Partea de masă a substanțelor nevolatile, % - nu mai puțin de 90,0%. Capacitatea de dizolvare în apă - perfect solubil în apă. Dimensiunea particulelor -1750 microni în procent de 98,0%.	<i>ISO</i>

2	24000000-4	Amestec de poliamine alifactice și amine alcalinizante	<i>FINEAMIN 06-88</i>	<i>Romania</i>	<i>FINEAMIN</i>	Amestec de poliamine alifactice și amine alcalinizante: Cantitatea-pentru volumul apei dedurizate - 35000m3 (pînă la 220 bari și 600°C); Stare de agregare-lichid; Culoare-incolor spre galbui; Miros-caracteristic; Densitatea la 20°C – 1g/cm3; Valoarea pH la 20°C – 12,5; Solubilitate în apă – perfect solubil; Asigurarea cu echipament de dozare, cu reactivii necesari și metoda de determinare a excesului de amine peliculogene în circuitul apă-abur-condens . Monitorizare pe întreaga perioadă a contractului.	Amestec de poliamine alifactice și amine alcalinizante: Cantitatea-pentru volumul apei dedurizate - 35000m3 (pînă la 220 bari și 600°C); Stare de agregare-lichid; Culoare-incolor spre galbui; Miros-caracteristic; Densitatea la 20°C – 1g/cm3; Valoarea pH la 20°C – 12,5; Solubilitate în apă – perfect solubil; Asigurarea cu echipament de dozare, cu reactivii necesari și metoda de determinare a excesului de amine peliculogene în circuitul apă-abur-condens . Monitorizare pe întreaga perioadă a contractului.	<i>ISO</i>
---	------------	--	---------------------------	----------------	-----------------	--	--	------------

Semnat: _____

Valabilitatea ofertei: **60 zile**

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

07.06.2023

In calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**