

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1566458645320** din **22 august 2019**

Denumirea procedurii de achiziție: **Utilaje pentru sistemul de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
42122000-0	Lotul 18						Moldova Standard
	Generator electric de tip închis cu carcasă	I-90	Turcia	GENPOWER	Tipul generatorului – sincron, fără perii, cu auto-excitare, regulator de tensiune electronic, panou de control, buton de oprire în caz de avarie; Puterea nominală – 60-70 kW, 75-85 kVA; Tensiunea – 400/230 V, 50 Hz; Sistem de pornire – automat, la comanda panoului ATS. Sistem de răcire – cu lichid cu radiator; Timpul de lucru în regim de suprasarcină la 110% – minim o oră; Variațiile în tensiune – maxim ± 1%; Tipul de combustibil – DIESEL consumul la sarcina de 100% - maxim 18,0 l/h; Nr. de cilindri – 4; În ofertă va fi inclus: panoul ATS, construcția platformei pentru generator 2000*1000 mm, livrarea, montarea, programarea, conectări la panouri electrice și pozarea cablurilor prin cablu canal sau tub gofrat, (50 metri), pornirea de probă pînă la darea în exploatare se va efectua din contul ofertantului; Termenul de garanție min. 24 luni de la data dării în exploatare. Instalarea la Penitenciarul nr. 5-Cahul.	Tipul generatorului – sincron, fără perii, cu auto-excitare, regulator de tensiune electronic, panou de control, buton de oprire în caz de avarie; Puterea nominală – 65,6 kW, 82 kVA; Tensiunea – 400/230 V, 50 Hz; Sistem de pornire – automat, la comanda panoului ATS. Sistem de răcire – cu lichid cu radiator; Timpul de lucru în regim de suprasarcină la 110% – minim o oră; Variațiile în tensiune – maxim ± 1%; Tipul de combustibil – DIESEL consumul la sarcina de 100% - maxim 17,95 l/h; Nr. de cilindri – 4; În ofertă va fi inclus: panoul ATS, construcția platformei pentru generator 2000*1000 mm, livrarea, montarea, programarea, conectări la panouri electrice și pozarea cablurilor prin cablu canal sau tub gofrat, (50 metri), pornirea de probă pînă la darea în exploatare se va efectua din contul ofertantului; Termenul de garanție min. 24 luni de la data dării în exploatare. Instalarea la Penitenciarul nr. 5-Cahul.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: *Mihalachi Alexandru* În calitate de: *director executiv*

Ofertantul: *SC „PROMO SOLUTII” SRL* Adresa: *mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207.*