



Republica Moldova, MD-4101 or. Cimișlia, bld. Ștefan cel Mare, 12
Tel.: +373 241 2 62 86, Fax: +373 241 2 62 86, Email: adrsud@gmail.com

nr. 393 din 05.07.2019

Scrisoare de recomandare

Agenția de Dezvoltare Regională Sud în calitate de autoritate contractantă confirmă faptul că compania de construcții SRL "Polimer Gaz Conducte" a activat în calitate de antreprenor general în cadrul a numeroase proiecte de dezvoltare regională finanțate din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională sau ale Uniunii Europene.


În cadrul programului de modernizare a serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din raionul Leova, SRL "Polimer Gaz Conducte" a executat contractul de antrepriză privind *"Construcția apeductului magistral Leova – Iargara*.

De asemenea, în cadrul aceluiași program, SRL "Polimer Gaz Conducte" a executat contractul de antrepriză cu privire la *"Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza, Etapa I, faza 1*.


Lucrările finalizate de SRL "Polimer Gaz Conducte" au fost de înaltă calitate, recepționate la termenele stabilite de contracte, avînd un personal calificat, care a dat dovadă de profesionalism, nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina antreprenorului și lucrările corespund tuturor standartelor și cerințelor impuse de beneficiar.

Luînd în considerație cele de mai sus, recomandăm și altor investitori colaborarea cu SRL "Polimer Gaz Conducte".

Director ADR Sud



Maria CULEȘOV



CO-INVESTITOR – Agenția de Dezvoltare Regională Sud

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 02 din 19.04.2019

Obiectul "**Construcția apeductului magistral Leova - Iargara**" este executat în cadrul contractului nr. 12/L/17 din 01.12.2017 cu acordurile adiționale nr. 1 din 15.12.2017; nr. 2 din 22.10.2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 5 din 06.12.2017 valabilă până la 12 luni, de către **Consiliul raional Leova**.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.03.2019 – 05.04.2019, fiind formată din:

Președintele comisiei: Ion GUDUMAC, președinte r-nul Leova.

Membrii comisiei: Sergiu MAHU, viceprimar or. Leova;
Eugeniu MUTAF, primar or. Iargara;
Mihail REVENCO, primar s. Cupcui;
Tatiana GORGOS, primar com. Sărata Nouă;
Maxim MARCU, specialist în construcții atestat;
Ion STANCIU, specialist în construcții atestat;
Oleg CIBOTARI, specialist în construcții atestat;
Andrei POPUȘOI, șef Secție management proiecte ADR Sud.

2. Au mai participat la recepție:

Plămădeală Ion- vicepreședintele raionului Leova; Porubin Valeriu- manager de proiect; Buftac Victor- consultant GIZ " Investiții"; Hîncu Lilia- consultant regional GIZ, regiunea Sud, " Dezvoltarea capacităților și implicarea cetățenilor"; Ionel Natalia- consultant GIZ, Monitorizare bazată pe rezultate și Comunicare; Tocaru Andrei- consultant regional GIZ, regiunea Sud, " Investiții"; Woebbeking Frank- Inginer GIZ; Roșca Constantin- autor de proiect; Antoniu Victor- responsabil tehnic; Cocîrlă Serghei- antreprenor; Doglea Valentin- diriginte de șantier; Marcu Maxim- șef Serviciul Construcții și Dezvoltarea Teritoriului, DDETAI, Consiliul raional Leova; Cujbă Ion- inspector principal Direcția Supraveghere Tehnică Sud; Pascari Tamara- șef Direcție Centrul de Sănătate Publică Hîncești;



3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **27.11.2018**;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sânt prezentate în lista-anexă nr. 2, nr. 3;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **27.11.2018** până în prezent, respectiv pe o durată de **4,5 luni**, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de **60.924.548,06 lei**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **Recepția finală a obiectului "Construcția apeductului magistral Leova – Iargara"**.


5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **Lucrările au fost executate în conformitate cu documentația tehnică. Obiectiile consemnate în anexele procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor au fost înlăturate. Obiectul s-a comportat corespunzător de la terminarea lucrărilor și până la data întocmirii prezentului proces-verbal.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **Se acceptă recepția finală a obiectului "Construcția apeductului magistral Leova – Iargara"**.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **5701.202.**, adresa poștală **or. Leova, r-nul Leova, extravilan (Platforma A)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **stație de pompare a apei treapta I (SP-1)**, suprafața la sol **36 m²**, suprafața totală **72 m²**, numărul de nivele **2**;

Obiectul cu numărul cadastral **5701.213.083.03**, adresa poștală **or. Leova, r-nul Leova, str-la Mihail Kogălniceanu, 11 (Platforma B)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **stație de tratare a apei**, suprafața la sol **726,7 m²**, suprafața totală **1160,5 m²**, numărul de nivele **2**;



Obiectul cu numărul cadastral 5701.213.083., adresa poștală or. Leova, r-nul Leova, str-la Mihail Kogălniceanu, 11 (Platforma B), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții stație de repompare a apei (SPR-1), suprafața la sol 31,2 m², suprafața totală 31,2 m², numărul de nivele -1;

Obiectul cu numărul cadastral 5701.106.585., adresa poștală or. Leova, r-nul Leova, extravilan (Platforma C), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor suprateran din panou metalic termoizolat cu membrana din EPDM, suprafața la sol 136,75 m², suprafața totală 136,75 m², numărul de nivele 1;


Obiectul cu numărul cadastral 5701.106.585., adresa poștală or. Leova, r-nul Leova, extravilan (Platforma C), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor suprateran din panou metalic termoizolat cu membrana din EPDM, suprafața la sol 136,75 m², suprafața totală 136,75 m², numărul de nivele 1;

Obiectul cu numărul cadastral 5731.306.010., adresa poștală com. Sărata Nouă, r-nul Leova, extravilan (Platforma D), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții stație de repompare a apei (SPR-2), suprafața la sol 11,5 m², suprafața totală 11,5 m², numărul de nivele -1;

Obiectul cu numărul cadastral 5702.103.519., adresa poștală or. Iargara, r-nul Leova, extravilan (Platforma E), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor subteran din beton armat, suprafața la sol 200 m², suprafața totală 200 m², numărul de nivele -1;

Obiectul cu numărul cadastral 5702.103.519., adresa poștală or. Iargara, r-nul Leova, extravilan (Platforma E), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor subteran din beton armat, suprafața la sol 200 m², suprafața totală 200 m², numărul de nivele -1;

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală U.A.T. or. Leova; U.A.T. s. Cupcui; U.A.T. com. Sărata Nouă; U.A.T. or. Iargara, r-nul Leova, extravilan și intravilan.




destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **apeduct magistral**, suprafața la sol **49,4 km**, suprafața totală, _____, numărul de nivele____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând **4 (patru)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file, a fost încheiat astăzi la data de **19 aprilie 2019** în **10 (zece)** exemplare.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea *de construire a apeductului* au fost executate în volum *deplin* și acceptă *recepția finală a obiectului*.

"19 aprilie" 2019




Ion Hobariș Șef de birou AST
"Sud"

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție finală:

Președinte: Ion GUDUMAC

(semnătura)




Membri: Sergiu MAHU

(semnătura)



Maxim MARCU

(semnătura, L.S.)



Ion STANCIU

(semnătura, L.S.)


Mihail REVENCO

(semnătura)




Oleg CIBOTARI

(semnătura, L.S.)



Tatiana GORGOS

(semnătura)



Andrei POPUȘOI

(semnătura)



la procesul - verbal de recepție finală

Nr. 01 din 19 aprilie 2019



**Lista lucrărilor efectuate în cadrul obiectului
"Construcția apeductului magistral Leova - Iargara"**

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Valoarea lucrărilor, lei (cu TVA la cota 0 "zero")
1	Rețele magistrale de alimentare cu apă	29.952.386,28
2	Platforma A. Stația de pompare a apei treapta I (SP - 1).	8.613.641,04
3	Platforma B. Stația de tratare a apei și Stația de repompare a apei (SPR - 1).	9.034.722,54
4	Platforma C. Rezervoare supraterane din panouri metalice termoizolate cu membrana din EPDM cu V=800 m ³ .	5.621.667,03
5	Platforma D. Stația de repompare a apei (SPR - 2).	4.762.623,16
6	Platforma E. Rezervoare subterane din beton armat cu V=700 m ³ .	2.939.508,01
Total		60.924.548,06

Președintele comisiei,

Responsabil tehnic,

Reprezentantul antreprenorului,



la procesul - verbal de recepție finală

Nr. 01 din 19 aprilie 2019




Observațiile comisiei de recepție finală

Handwritten signature across the lined area.

Președintele comisiei,

Responsabil tehnic,

Reprezentantul antreprenorului.



la procesul - verbal de recepție finală

Nr. 01 din 19 aprilie 2019





Constatările comisiei de recepției finală

Area for handwritten notes, crossed out with a large 'X'.

Președintele comisiei,

Responsabil tehnic,

Reprezentantul antreprenorului.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 30 ianuarie 2019**

privind lucrarea **de construcție** executată la obiectul **"Construcția apeductului magistral Leova - Iargara"** în cadrul contractului nr. 12/L/17 din 01.12.2017 cu acordurile adiționale nr. 1 din 15.12.2017; nr. 2 din 22.10.2018; încheiate între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, reprezentată prin **Maria CULEȘOV**, director ADR Sud, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Consiliul Raional Leova, cu sediul în or. Leova, str. Independenței, 5, reprezentată prin **Ion GUDUMAC**, președinte r-nul Leova, în calitate de **Beneficiar**, altă parte,

și **S.R.L. "Polimer Gaz Conducte"**, cu sediul în , mun. Chișinău, str. Varnița, 18, reprezentată prin **Serghei COCÎRLĂ**, director în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

pentru lucrările de **Construcție a apeductului magistral Leova - Iargara**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 5, eliberată de **Consiliul raional Leova** la data de **06.12.2017**, cu valabilitate până la **12 luni**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **20.12.2018 – 18.01.2019**, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Ion GUDUMAC**, președinte r-nul Leova.

Membrii comisiei: **Sergiu MAHU**, viceprimar or. Leova;
Eugeniu MUTAF, primar or. Iargara;
Mihail REVENCO, primar s. Cupcui;
Tatiana GORGOS, primar com. Sărata Nouă;
Maxim MARCU, specialist în construcții atestat;
Ion STANCIU, specialist în construcții atestat;
Oleg CIBOTARI, specialist în construcții atestat;
Andrei POPUȘOI, șef Secție management proiecte ADR Sud.

3. Au mai participat la recepție:

NOVAC Boris – șef AST Sud; **CUJBA Ion** – inspector principal AST Sud; **PĂSCĂLUȚĂ Dinu** – șef SSE Leova; **LUPU Svetlana** – reprezentant CSP Hîncești; **ANTONIU Victor** – reprezentant SC "Preant" SRL, responsabil tehnic; **DOGLEA Valentin** – diriginte de șantier; **COCÎRLĂ Serghei** - director SRL "Polimer Gaz Conducte"; **ROȘCA Constantin** – director SRL "FluxProiect"; **PLĂMĂDEALĂ Ion** – vicepreședinte r. Leova; **TOCARU Andrei** – consultant GIZ; **PORUBIN Valeriu** – manager de proiect.



4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **recepția lucrărilor de construcție și reabilitare a obiectului cu condiția remedierii neajunsurilor menționate în anexele nr. 2 și 3**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **faptul că obiectiile care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea obiectului conform destinației.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **executantul va înlătura în termeni ce nu contravin legislației, toate neajunsurile menționate în anexele nr. 2 și 3, care sunt parte integrală a procesului-verbal.**

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **5701.202.**, adresa poștală **or. Leova, r-nul Leova, extravilan (Platforma A)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **stație de pompare a apei treapta I (SP-1)**, suprafața la sol **36 m²**, suprafața totală **72 m²**, numărul de nivele **2**;

Obiectul cu numărul cadastral **5701.213.083.03**, adresa poștală **or. Leova, r-nul Leova, str-la Mihail Kogălniceanu, 11 (Platforma B)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **stație de tratare a apei**, suprafața la sol **726,7 m²**, suprafața totală **1160,5 m²**, numărul de nivele **2**;

Obiectul cu numărul cadastral **5701.213.083.**, adresa poștală **or. Leova, r-nul Leova, str-la Mihail Kogălniceanu, 11 (Platforma B)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **stație de repompare a apei (SPR-1)**, suprafața la sol **31,2 m²**, suprafața totală **31,2 m²**, numărul de nivele **-1**;

Obiectul cu numărul cadastral **5701.106.585.**, adresa poștală **or. Leova, r-nul Leova, extravilan (Platforma C)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din

următoarele construcții rezervor suprateran din panou metalic termoizolat cu membrana din EPDM, suprafața la sol 136,75 m², suprafața totală 136,75 m², numărul de nivele 1;


Obiectul cu numărul cadastral 5701.106.585., adresa poștală or. Leova, r-nul Leova, extravilan (Platforma C), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor suprateran din panou metalic termoizolat cu membrana din EPDM, suprafața la sol 136,75 m², suprafața totală 136,75 m², numărul de nivele 1;

Obiectul cu numărul cadastral 5731.306.010., adresa poștală com. Sărata Nouă, r-nul Leova, extravilan (Platforma D), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții stație de repompare a apei (SPR-2), suprafața la sol 11,5 m², suprafața totală 11,5 m², numărul de nivele -1;

Obiectul cu numărul cadastral 5702.103.519., adresa poștală or. Iargara, r-nul Leova, extravilan (Platforma E), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor subteran din beton armat, suprafața la sol 200 m², suprafața totală 200 m², numărul de nivele -1;

Obiectul cu numărul cadastral 5702.103.519., adresa poștală or. Iargara, r-nul Leova, extravilan (Platforma E), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor subteran din beton armat, suprafața la sol 200 m², suprafața totală 200 m², numărul de nivele -1;

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală U.A.T. or. Leova; U.A.T. s. Cupcui; U.A.T. com. Sărata Nouă; U.A.T. or. Iargara, r-nul Leova, extravilan și intravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții apeduct magistral, suprafața la sol 49,4 km, suprafața totală, _____, numărul de nivele____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.



Se

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file, a fost încheiat astăzi la data de **30 ianuarie 2019** în **10 (zece)** exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

Ion GUDUMAC

Membri:

Sergiu MARIU

Eugeniu MUTAF

Mihail REVENCO

Tatiana GORGOS

Maxim MARCU

Ion STANCIU

Oleg CIBOTARI

Andrei POPUȘOI

9. Concluzia Agenției de Supraveghere Tehnică:

Lucrarea Se acceptă recepția la terminarea
lucrărilor cu condiția îndeplinirii
requisiților expuse în anexele procesului verbal.

"30" ianuarie 2019

L.S.



(semnătura)


(funcția, numele, prenumele)

Hoboc 15

10. Lucrarea "Construcția apeductului magistral Leova - Iargara" este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:




(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"30" ianuarie 2019



(semnătura)



SC

la procesul - verbal de recepție
la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 30 ianuarie 2019

LISTA



pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete

Handwritten signature across the list area.

Președintele comisiei,

Responsabil tehnic,

Reprezentantul antreprenorului,



Nr. 01 din 30 ianuarie 2019

LISTA



Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

- 1. De montat sistemul paratrăsnet.*
- 2. De montat indicatoarele informative la cabinetul de incendiu.*
- 3. De asigurată cu mijloace primare de stingere platformele A.B.C.D.E.*

Președintele comisiei,

Responsabil tehnic,

Reprezentantul antreprenorului.



Nr. 01 din 30 ianuarie 2019

LISTA

Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului

*1. De realizat căile de acces la
platformele A,B,C,D,E conform calității
prevăzute în documentația de proiect.*

Președintele comisiei,

Responsabil tehnic,

Reprezentantul antreprenorului.



