

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21075584 din 10 mart 2023
Obiectul achiziției: Achiziționare de contoare de apă rece

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
				Contor de apă rece DN=15mm; Tip – mecanic, volumetric Clasa C Clasa de de precizie minim R-160, H-V; Debit Q3-2,5 m3/h; Clasa de temperatură T 30; Sensibilitatea la curgere U0-D0; Clasa de pierdere presiune delta P-63; Lungime L-110 mm; Interval de măsurare Q3/Q1- minim R160 (H-V); Preechipat pentru instalarea echipamentului de transmiterea datelor la distanță prin sistemul LoRa WAN Protecție antimagnet Standard de referință: SM EN ISO 4064-1-5: 2015; S SR EN14154-1- 5:2010	Contor de apă rece DN 15mm Tip: mecanic Clasa de de precizie: R160-H; R100-V Debit Q3: 2,5 m3/h Clasa de temperatură: T50 Sensibilitatea la curgere: U0-D0 Clasa de pierdere presiune: delta P-63 Lungime: L-110 mm Interval de măsurare Q3/Q1: R160-H; R100-V Preechipat pentru instalarea echipamentului de transmiterea datelor la distanță prin sistemul LoRa WAN Standard de referință: MID 2014/32/UE	
<u>Contoare de apă</u>	Contor apa rece CPR- M3-1, DN 15, R 160	Italia	BMeters			
<u>Set de montare</u>	Set montare DN 15	Italia	BMeters	Set de montare	Conform caietului de sarcini	

					1/2 x 3/4, FE/PI cu garnitură de cauciuc (2buc în set) prevăzut cu găuri pentru sigiliu				
TOTAL									

Semnăt: _____
Ofertantul: **Techno Test S.R.L.**
Numele, Prenumele: **BURDILA Gheorghe**
Adresa: **Chişinău, Eminescu, 66**

În calitate de: **director**

