

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1338:2010

Certificat de conformitate CV-048-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1338:2010



MSREN1338:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.1 005
Pavaj presat CARAMIDA 20x10x8/M cm. gros.GRI 9.72


Diferente maxime diagonale, mm/Clasa/marcare	1.5/2/K
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezgheț; kg/m2/Clasa/marcare	0.66/3/D
Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	7000/5000/4/I
Rezistența la întindere prin despicare,MPa	4.25
Sarcina de încărcare pe unitatea de lungime, N/mm2	534.0
Masa Netto per palet:	1 623,24
Masa Brutto per palet:	1 658,25
Cantitatea pe palet:	9,72
Data fabricării(in serie):	13.02.2024
Data încărcării:	29.02.2024
Cantitatea încărcării:	155,52 m2
Numarul facturii:	AAR4334249
Beneficiar:	CONFINTUR SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1338:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Neculai Mariana**

Data eliberării 29.02.2024



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1338:2010

Certificat de conformitate CV-048-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1338:2010



ASREN1338:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.489
Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm GRI 9.6 m

Diferente maxime diagonale, mm/Clasa/marcare	1.5/2/K
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezgheț: kg/m2/Clasa/marcare	0.66/3/D
Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	7000/5000/4/I
Rezistența la întindere prin despicare,MPa	3.49
Sarcina de încărcare pe unitatea de lungime, N/mm2	379.0
Emisii radioactive	nu contine
Masa Netto per palet:	1 296
Masa Brutto per palet:	1 326
Cantitatea pe palet:	9,6
Data fabricării(in serie):	14.11.2023
Data încărcării:	02.02.2024
Cantitatea încărcării:	211,2 m2
Numarul facturii:	AAR4333959
Beneficiar:	CONFINTUR SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1338:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Neculai Mariana

Data eliberării 02.02.2024



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SMSREN1340:2010

Certificat de conformitate CV-049-2021

Valabil pînă la 31.12.2024

Conform SMSREN1340:2010



ASREN1340:20

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax. 41-06-27, tel. 92-64-90


CERTIFICAT DE CALITATE nr.416

Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

Rezistența la îngheț-dezghet cu săruri de dezghetare/Pierdere de masă, kg/m ²	0.049/3/D
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasă/marcare	7.38/3/U
Rezistența la uzură {mm ³ /mm ² }/Clasă/marcare	7000/4/I
Masă Netto per palet:	1 800
Masă Brutto per palet:	1 830
Cantitatea pe palet:	18
Data fabricării (în serie):	26.01.2024
Data încărcării:	07.02.2024
Cantitatea încărcării:	270 buc
Numărul facturii:	AAR4331915
Beneficiar:	CONFINTUR SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații



Manager: Viorica

Data eliberării 07.02.2024