



# Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

## Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Direcția Situații Excepționale Orhei



MD-3505, or.Orhei, str. Eliberării 172 A . fax 0(235)23840. 0(235)20295  
e-mail: dseorhei@mail.ru, pagina-web: www.dse.md.



S.R.L. „C.M. Doctor”  
mun. Orhei, str. M. Eminescu, 10

Direcția Situații Excepționale Orhei din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, în calitate de organ de administrare publică în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor, conform art. 3 al Legii nr. 267-XIII din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, a examinat cererea Dvs. nr. 55 din 18.12.2018 cu privire la efectuarea auditului de securitate la incendiu a obiectivului „Centrul de reabilitare medicală” din mun. Orhei, str. M. Eminescu, 10 și în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 267-XIII din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, Vă informează.

La data de 21.12.2018, de către serviciul de salvatori și pompieri din cadrul direcției s-a efectuat auditul de securitate la incendiu a obiectivului menționat privind corespunderea la cerințele normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor, în rezultatul căreia s-a constatat următoarele.

Obiectivul reprezintă o construcție cu 3 nivele cu gradul de rezistență la foc III (trei) și suprafața la sol de 792,7 m<sup>2</sup>. Construcția este asigurată cu mijloace primare stingere a incendiilor (stingătoare de tip OP-4 și OP-5), sistem automat de semnalizare și avertizare a incendiilor, apeduct interior de incendiu cu 10 robinete, dotate cu furtunuri și țevi de refulare. Este amplasată la o distanță de 1,5 km de la unitatea de salvatori și pompieri Orhei.

Obiectivul este asigurat cu surse de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor exterioare prin amplasarea la apeductul orașănesc a 2 hidranți de incendiu.

Reieșind din cele expuse, Direcția Situații Excepționale Orhei constată corespunderea obiectivului „Centrul de reabilitare medicală” din mun. Orhei, str. M. Eminescu, 10 din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor.

Șef Direcție,  
colonel al s/i



Dumitru ALBU

Ex. Iu. Singereanu  
tel.079604271