

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1743446693537 din 31.03.2025.
Obiectul achiziției: Conditionere.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Conditioner	Aparat de aer conditionat TCL Elite 18000 Btu on/off	CHINA	TCL	Suprafața de răcire – minim 50 m ² Capacitate de răcire - 18000 BTU Debit de aer: 850 m ³ /h Tip freon: R410A Acoperire anti-coroziune Regim de lucru – răcire, ventilare Display LED – cu indicarea regimului de lucru, temperaturii, pornire/oprire Regim de filtrare a aerului în 2 trepte Regim de lucru: racire Temperatura aerului atmosferic în regim de racire - pînă la (+40°C) Nivel de zgomot - bloc intern / bloc extern: 45/55 dB Putere în regim de incalzire - 5,6 kW Putere în regim de racire - 5,1 kW Consum energie electrică în regim de racire - 1800 W Consum energie electrică în regim de incalzire - 1730 W ***Notă: Instalarea condiționerelor luând în considerare și toate	Suprafața de răcire – minim 50 m ² Capacitate de răcire - 18000 BTU Debit de aer: 850 m ³ /h Tip freon: R410A Acoperire anti-coroziune Regim de lucru – răcire, ventilare Display LED – cu indicarea regimului de lucru, temperaturii, pornire/oprire Regim de filtrare a aerului în 2 trepte Regim de lucru: racire Temperatura aerului atmosferic în regim de racire - pînă la (+43°C) Nivel de zgomot - bloc intern / bloc extern: 41/56 dB Putere în regim de incalzire - 5,42 kW Putere în regim de racire - 5,28 kW Consum energie electrică în regim de racire - 1640 W Consum energie electrică în regim de incalzire - 1500 W Garantie – 24 luni.	CE

				necesarele pentru aceasta (suport pentru condiționare, țeavă metaloplast, cablu, fir electric, garnitura necesară, etc.)	Instalarea conditionerele cu toate materialele necesare cu maxim 3 m/l de traseu frigorific va fi inclusa in pretul ofertei.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.