

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Denumirea licitației: Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor pentru anul 2024, Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime", mun.Chisinau, str.Aleco Ruso 11.				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Lotul 1			
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 860 , numărul de stații - 9, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 860, numărul de stații - 9, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 861 , numărul de stații - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 861, numărul de stații - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020

50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 862 , numărul de stații - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 862 , numărul de stații - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 1033 , numărul de stații - 4, anul instalării 1977, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 1033 , numărul de stații - 4, anul instalării 1977, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2837 , numărul de stații - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2837 , numărul de stații - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2838 , numărul de stații - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2838 , numărul de stații - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020

		intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (fără nr. de înregistrare, numărul de stații - 2, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (fără nr. de înregistrare, numărul de stații - 2, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor;

		uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	SM EN 81-20:2020
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020
50750000-7	Servicii de deservire tehnică a dispozitivului de ridicat mărfuri model JNSPRING SJD1-3 din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”, (mun.Chisinau, str. Aleco Ruso 11) pentru anul 2024.	Deservire tehnică și întreținere a dispozitivului de ridicat mărfuri model JNSPRING SJD1-3 1000/2 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 2023, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a dispozitivului de ridicat mărfuri model JNSPRING SJD1-3 1000/2 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 2023, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare _____, numărul de stații - 9, anul instalării 2023, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare _____, numărul de stații - 9, anul instalării 2023, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 9373, numărul de stații - 9,	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 9373, numărul de stații - 9,	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime

		anul instalării 2019, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	anul instalării 2019, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 9373 , numărul de stații - 9, anul instalării 2019, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 9373 , numărul de stații - 9, anul instalării 2019, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020
Notă*: Grand Lift SRL îndeplinește criteriile de mai jos înaintate de autoritatea contractantă cu prezentarea copiilor documentelor autentificate: <i>1. Deține act permisiv valabil pentru activități în domeniul securității industriale.</i> <i>2. Are implementat și menține un Sistem de Management al Calității, de Mediu, al Sănătății și Securității în Muncă.</i> <i>3. Deține un Laborator Electrotehnic autorizat de către ANRE și asigură efectuarea măsurărilor electrice reglementate la ascensoare.</i> <i>4. Posedă stocuri de piese de schimb în cantități suficiente pentru întreținerea ascensoarelor vechi de fabricație Sovietică (an.1976-1983). Soldul și asortimentul componentelor pentru ascensoare.</i> <i>5. Posedă Instrucțiuni de mentenanță și verificări tehnice cât și personal pregătit pentru deservirea tehnică și reparația instalațiilor de ridicat, inclusiv hidraulice și de origine China.</i>				

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Hirjău Victor În calitate de: Director general

Ofertantul: "GRAND LIFT" SRL Adresa: MD -2075, mun. CHIȘINĂU, str. I.Vieru 1/1