

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1784207710767 din <u>16.07.2026</u> (MTender ID-ul procedurii) (data publicării)
Obiectul achiziției: <u>Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase</u>

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1. Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare)							
1.	Expertiza tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr. 2, nr. de înregistrare 213	Expertiza tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr. 2, nr. de înregistrare 213			Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr. 2, nr. de înregistrare 213. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1512×44 mm. Țevi ecran: Ø83×4. Țevi economizor apă: Ø28×4. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr. 2, nr. de înregistrare 213. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1512×44 mm. Țevi ecran: Ø83×4. Țevi economizor apă: Ø28×4. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. Serviciile de expertiză solicitate nu includ serviciile de diagnostică tehnică.	Lege nr. LP 151 din 09.06.2022 NRS 35-03-59:2003 NRS 35-03-70:2005 NRS 35-03-67:2004 RG 35-01-72:2006 CO 153.34.17.469-2003
2.	Expertiza tehnică a cazanului de abur БК3	Expertiza tehnică a cazanului de abur			Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur БК3 75/39, nr. 4, nr.	Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur БК3 75/39, nr. 4, nr.	Lege nr. LP 151 din

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	75/39, nr. 4, nr. de înregistrare 1119	BK3 75/39, nr. 4, nr. de înregistrare 1119			de înregistrare 1119. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1592×44 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	de înregistrare 1119. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1592×44 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. Serviciile de expertiză solicitate nu includ serviciile de diagnostică tehnică.	09.06.2022 NRS 35-03-59:2003 NRS 35-03-70:2005 NRS 35-03-67:2004 RG 35-01-72:2006 CO 153.34.17.469-2003 EN 12952 EN 13480 ISO 9712
3.	Expertiza tehnică a cazanului de abur BK3 75/39, nr. 5, nr. de înregistrare 1586	Expertiza tehnică a cazanului de abur BK3 75/39, nr. 5, nr. de înregistrare 1586			Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur BK3 75/39, nr. 5, nr. de înregistrare 1586. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1592×44 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur BK3 75/39, nr. 5, nr. de înregistrare 1586. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1592×44 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. Serviciile de expertiză solicitate nu includ serviciile de diagnostică tehnică.	Lege nr. LP 151 din 09.06.2022 NRS 35-03-59:2003 NRS 35-03-70:2005 NRS 35-03-67:2004 RG 35-01-72:2006 CO 153.34.17.469-2003 EN 12952 EN 13480 ISO 9712

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
4.	Expertiza tehnică a cazanului de abur БК3 75/39, nr. 6, nr. de înregistrare 2731	Expertiza tehnică a cazanului de abur БК3 75/39, nr. 6, nr. de înregistrare 2731	Romania	Romania	Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur БК3 75/39, nr. 6, nr. de înregistrare 2731. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm ² . Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1500×40 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur БК3 75/39, nr. 6, nr. de înregistrare 2731. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm ² . Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1500×40 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. Serviciile de expertiză solicitate nu includ serviciile de diagnostică tehnică.	Lege nr. LP 151 din 09.06.2022 NRS 35-03-59:2003 NRS 35-03-70:2005 NRS 35-03-67:2004 RG 35-01-72:2006 CO 153.34.17.469-2003 EN 12952 EN 13480 ISO 9712
5.	Expertiza tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120	Expertiza tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120	Romania	Romania	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 39,0 kgf/cm ² . Temperatura admisă: 450°C. Diametru și lungimea conductei de abur: Ø273×11– 42 metri. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 39,0 kgf/cm ² . Temperatura admisă: 450°C. Diametru și lungimea conductei de abur: Ø273×11– 42 metri. Serviciile de expertiză solicitate nu includ serviciile de diagnostică tehnică.	Lege nr. LP 151 din 09.06.2022 NRS 35-03-59:2003 NRS 35-03-70:2005 NRS 35-03-67:2004 RG 35-01-72:2006 CO 153.34.17.469-2003 EN 12952 EN 13480 ISO 9712

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
6.	Expertiza tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 217	Expertiza tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 217	Romania	Romania	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 217. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 39,0 kgf/cm ² . Temperatura admisă: 450°C. Diametru și lungimea conductei de abur: Ø219×8 – 54,9 metri. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 217. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 39,0 kgf/cm ² . Temperatura admisă: 450°C. Diametru și lungimea conductei de abur: Ø219×8 – 54,9 metri. Serviciile de expertiză solicitate nu includ serviciile de diagnostică tehnică..	Lege nr. LP 151 din 09.06.2022 NRS 35-03-59:2003 NRS 35-03-70:2005 NRS 35-03-67:2004 RG 35-01-72:2006 CO 153.34.17.469-2003 EN 12952 EN 13480 ISO 9712
7.	Expertiza tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121	Expertiza tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121	Romania	Romania	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 64,0 kgf/cm ² . Temperatura admisă: 150°C. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159x7 – 212,7 metri. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 64,0 kgf/cm ² . Temperatura admisă: 150°C. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159x7 – 212,7 metri. Serviciile de expertiză solicitate nu includ serviciile de diagnostică tehnică.	Lege nr. LP 151 din 09.06.2022 NRS 35-03-59:2003 NRS 35-03-70:2005 NRS 35-03-67:2004 RG 35-01-72:2006 CO 153.34.17.469-2003 EN 12952 EN 13480 ISO 9712
8.	Expertiza tehnică a colectorului de alimentare al	Expertiza tehnică a colectorului de alimentare al	Romania	Romania	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de	Lege nr. LP 151 din 09.06.2022

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 217	agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 217			înregistrare 217. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 59,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 150°C. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159x8 – 103,0 metri. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	înregistrare 217. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 59,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 150°C. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159x8 – 103,0 metri. Serviciile de expertiză solicitate nu includ serviciile de diagnostică tehnică.	NRS 35-03-59:2003 NRS 35-03-70:2005 NRS 35-03-67:2004 RG 35-01-72:2006 CO 153.34.17.469-2003 EN 12952 EN 13480 ISO 9712
9.	Expertiza tehnică a colectorului de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693	Expertiza tehnică a colectorului de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693	Romania	Romania	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 64,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 145°C. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159x9 – 109,6 metri. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 64,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 145°C. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159x9 – 109,6 metri. Serviciile de expertiză solicitate nu includ serviciile de diagnostică tehnică.	Lege nr. LP 151 din 09.06.2022 NRS 35-03-59:2003 NRS 35-03-70:2005 NRS 35-03-67:2004 RG 35-01-72:2006 CO 153.34.17.469-2003 EN 12952 EN 13480 ISO 9712
10.	Expertiza tehnică a schimbătorului de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796	Expertiza tehnică a schimbătorului de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796	Romania	Romania	Servicii de expertiză tehnică a schimbătorului de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisibilă a aburului: 7 kgf/cm². Presiune admisibilă a apei: 15	Servicii de expertiză tehnică a schimbătorului de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisibilă a aburului: 7 kgf/cm². Presiune admisibilă a apei: 15	Lege nr. LP 151 din 09.06.2022 NRS 35-03-59:2003 NRS 35-03-70:2005

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					kgf/cm2. Temperatură admisibilă a aburului: 400°C. Temperatură admisibilă a apei: 150°C. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	kgf/cm2. Temperatură admisibilă a aburului: 400°C. Temperatură admisibilă a apei: 150°C. Serviciile de expertiză solicitate nu includ serviciile de diagnostică tehnică.	NRS 35-03-67:2004 RG 35-01-72:2006 CO 153.34.17.469-2003 EN 12952 EN 13480 ISO 9712

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:

Cristian Stratan

Administrator

S.C. „ESCO-Voltaj” S.R.L.

BOTHAR Laura Andreea

Administrator

SC East European Business Center (EEBC) SRL

Semnătura, L.Ș.



Data completării : 28.07.2026

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1784207710767](#) din 16.07.2026

(MTender ID-ul procedurii)

(data publicării)

Obiectul achiziției: Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT 1. Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare)											
1.	71319000-7	Expertiza tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr. 2, nr. de înregistrare 213	serv.	1,0	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv	MD21ML02251000000004015	0%
2.	71319000-7	Expertiza tehnică a cazanului de abur БК3 75/39, nr. 4, nr. de înregistrare 1119	serv.	1,0	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv	MD21ML02251000000004015	0%
3.	71319000-7	Expertiza tehnică a cazanului de abur БК3 75/39, nr. 5, nr. de înregistrare 1586	serv.	1,0	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la	MD21ML02251000000004015	0%

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv		
4.	71319000-7	Expertiza tehnică a cazanului de abur БК3 75/39, nr. 6, nr. de înregistrare 2731	serv.	1,0	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv	MD21ML02251000000004015	0%
5.	71319000-7	Expertiza tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120	serv.	1,0	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv	MD21ML02251000000004015	0%
6.	71319000-7	Expertiza tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 217	serv.	1,0	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv	MD21ML02251000000004015	0%

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	71319000-7	Expertiza tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121	serv.	1,0	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv	MD21ML02251000000004015	0%
8.	71319000-7	Expertiza tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 217	serv.	1,0	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv	MD21ML02251000000004015	0%
9.	71319000-7	Expertiza tehnică a colectorului de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693	serv.	1,0	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv	MD21ML02251000000004015	0%
10.	71319000-7	Expertiza tehnică a schimbătorului de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796	serv.	1,0	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	130.570,00 MDL	Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar	MD21ML02251000000004015	0%

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv		
		Total lot 1	-	-			1.305.700,00 MDL	1.305.700,00 MDL	-	-	0%

Preț și Modalitate de Plată

- **Valoarea totală a serviciilor: este în lei moldovenești (MDL).**
- **Regim fiscal:** Prețul este net și **nu include TVA**. Serviciile fiind prestate în afara Uniunii Europene, factura se emite **fără TVA din România** (neimpozabil în România conform Art. 278 din Codul Fiscal din Romania).
- **Taxe locale:** Orice obligații fiscale, taxe sau rețineri la sursă aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului.

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:

Cristian Stratan

Administrator

S.C. „ESCO-Voltaj” S.R.L.

BOTHAR Laura Andreea

Administrator

SC East European Business Center (EEBC) SRL

Semnătura, L.Ș.



Data completării : 28.07.2026