

**Documentație de atribuire la
anunțul de participare nr. 36 din 16.05.2025
(CAIET DE SARCINI)**

Obiectul: *Achiziționarea reglatoarelor de presiune.*

Numărul: **CG-16BC/2025;**

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL "Chișinău-gaz", Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38.

1. Descriere generală, Informații:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitate	Dimensiuni - distanța între flanșe, mm	Valoarea presiunii min. de intrare, Mpa (bar)	Valoarea presiunii max. de intrare, Mpa (bar)	Debit conform pașaport, m ³ /h	Presiunea de ieșire, MPa	DN intrare	DN ieșire
1	Regulator de presiune (Pm / Pj)	37	min. 110 mm. - max. 140 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 50 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	20 sau 25	20 sau 25
2	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	min. 210 mm. - max. 260 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	100 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 360 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	50	50
3	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3	min. 220 mm. - max. 250 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	100 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 1500 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	50	50
4	Regulator de presiune (Pm / Pj)	85	min. 110 mm. - max. 140 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 10 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	20 sau 25	20 sau 25
5	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3	min. 250 mm. - max. 380 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	100 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 2200 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	50	50
6	Regulator de presiune (Pi / Pm)	4	min. 280 mm. - max. 510 mm.	0,3 (3)	1,2 (12)	500 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 19000 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,3 Mpa - 0,005 Mpa	80	80
7	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3	min. 220 mm. - max. 270 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	100 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 960 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	50	50
8	Regulator de presiune (Pm / Pj)	20	min. 110 mm. - max. 200 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 300 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	20 sau 25	20 sau 25
9	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	min. 280 mm. - max. 310 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	100 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 7500 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	80	80
10	Regulator de presiune (Pm / Pj)	8	min. 160 mm. - max. 270 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	100 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 500 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	50	50
11	Regulator de presiune (Pi / Pm)	5	min. 280 mm. - max. 510 mm.	0,3 (3)	1,2 (12)	500 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 7100 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,3 Mpa - 0,005 Mpa	50	50

12	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3	min. 110 mm. - max. 200 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 100 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	20 sau 25	20 sau 25
13	Regulator de presiune (Pm / Pj)	5	min. 110 mm. - max. 200 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 120 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	20 sau 25	20 sau 25
14	Regulator de presiune (Pm / Pj)	16	min. 110 mm. - max. 140 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 50 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	15 sau 20	20 sau 25
15	Regulator de presiune (Pm / Pj)	7	min. 110 mm. - max. 140 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 50 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	20 sau 25	20 sau 25
16	Regulator de presiune (Pm / Pj)	19	min. 160 mm. - max. 260 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	45 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 170 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	50	50
17	Regulator de presiune (Pm / Pj)	15	min. 110 mm. - max. 140 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 25 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	20 sau 25	20 sau 25
18	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	min. 110 mm. - max. 200 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	42 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 250 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	50	50
19	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	min. 110 mm. - max. 200 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 120 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	20 sau 25	20 sau 25
20	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	min. 150 mm. - max. 180 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	45 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 170 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,00015 Mpa	25 sau 32	25 sau 32
		238							

2. Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 90 de zile din momentul semnării contractului;
- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor, cerințe față de bunuri:

- Regulatele de presiune trebuie să fie noi, fără exploatare anterioară și fără componente reconstituite;
- Trebuie să fie conforme cu reglementările aplicabile în sectorul distribuției gazelor natural;
- Regulatele trebuie să fie însoțite de documentația tehnică necesară, care să ateste conformitatea acestora pentru exploatarea pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pașaportul ethnic, cât și confirmarea parametrilor tehnici solicitați.

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;
- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare;

5. Cerințe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

6. Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolabilitate și incapacitate de plată;
- să nu se afle în proces de lichidare;
- să nu fie aplicat sechestrul asupra proprietăților;
- să nu-i fie stopată activitatea;
- să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru

- practicarea acestui tip de activitate;
- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: *descrise în p. 20 a Anunțului de participare.*

8. Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;
- **Penalități:** În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Roșca M.

Mutruc R.

Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:Obiectul: **Achiziționarea reglatoarelor de presiune**; Numărul: CG-16BC/2025;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8, 9:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitatea	Denumirea bunurilor oferate	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Regulator de presiune (Pm / Pj)	37						
2	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1						
3	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3						
4	Regulator de presiune (Pm / Pj)	85						
5	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3						
6	Regulator de presiune (Pi / Pm)	4						
7	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3						
8	Regulator de presiune (Pm / Pj)	20						
9	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1						
10	Regulator de presiune (Pm / Pj)	8						
11	Regulator de presiune (Pi / Pm)	5						
12	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3						
13	Regulator de presiune (Pm / Pj)	5						
14	Regulator de presiune (Pm / Pj)	16						
15	Regulator de presiune (Pm / Pj)	7						
16	Regulator de presiune (Pm / Pj)	19						
17	Regulator de presiune (Pm / Pj)	15						
18	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1						
19	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1						
20	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1						
Total:		238						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Președintele Grupului de lucru**Secretarul Grupului****Membrii Grupului****Roșca M.****Mutruc R.****Cherpec S.****Demian A.****Răsoi V.****Calașnic N.****Lisa I.**

Specificații tehnice:

Obiectul: **Achiziționarea reglatoarelor de presiune**; Numărul: CG-16BC/2025;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitatea	Denumirea bunurilor oferate	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regulator de presiune (Pm / Pj)	37					
2	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1					
3	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3					
4	Regulator de presiune (Pm / Pj)	85					
5	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3					
6	Regulator de presiune (Pi / Pm)	4					
7	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3					
8	Regulator de presiune (Pm / Pj)	20					
9	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1					
10	Regulator de presiune (Pm / Pj)	8					
11	Regulator de presiune (Pi / Pm)	5					
12	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3					
13	Regulator de presiune (Pm / Pj)	5					
14	Regulator de presiune (Pm / Pj)	16					
15	Regulator de presiune (Pm / Pj)	7					
16	Regulator de presiune (Pm / Pj)	19					
17	Regulator de presiune (Pm / Pj)	15					
18	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1					
19	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1					
20	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1					
Total:		238					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____; Ofertantul: _____ Adresa: _____

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Roșca M.

Mutruc R.

Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.