

**CERTIFICAT DE CALITATE № (Mostra)
PRODUS**

VTIAMIN MO-1

Lot № _____
Data de producere _____
Masă netă, kg _____
Ambalaj **canistre** _____
Numărul locurilor de ambalare _____
Perioada de valabilitate garantată **24 luni din data producerii** _____

Rezultatele analizei:

Denumire parametru	Cerinte DN	Valori depistate
Aspect exterior	Lichid incolor pana galben deschis	Lichid incolor
Densitate la 20 °C, g/cm ³	1,19-1,29	1,19
pH reagent	Mai putin de 2,0	1,1

Confirmăm, că produsul VTIAMIN MO-1 îndeplinește cerințele TU 2499-007-17875808-16 compania LLC WTE(OOO «Водные Технологии»), 115280, Federația Rusă, or. Moscova, str. Avtozavodskaya 14, of.742.

Data:

Șef laboratorul chimic

Larisa Ciumac