

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR cu nr. 01 din 05 septembrie 2023.

privind lucrarea de construcție executată la obiectul „003/19-1 „Reconstrucția Liceului Teoretic „Matei Basarab” pentru sporirea eficienței energetice a proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca” în cadrul Contractului de antrepriză nr. 06/L/20/GIZ din 28 septembrie 2020 cu acordurile adiționale nr. 1 din 19.01.2021; nr. 2 din 09.06.2021; încheiat între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, cod fiscal nr.1009601000290, reprezentată prin **Nicolae HRISTOV**, Director ADR Sud, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

Consiliul raional Basarabeasca, cu sediul în or. Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, cod fiscal 1007601005626 reprezentată prin **Piotr PUȘCARI**, Președintele raionului Basarabeasca, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte,

și S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”, cu sediul în or. Chișinău, șos. Chișinău - Tighina, nr. 28, cod fiscal 1002600040678, reprezentată prin **Serghei COCÎRLĂ**, Director SRL „Polimer Gaz Conducte”, în calitate de **Contractant/Antreprenor**, pe de altă parte.

pentru lucrările de „003/19-1 „Reconstrucția Liceului Teoretic „Matei Basarab” pentru sporirea eficienței energetice a proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **09**, eliberată de Primăria orașului Basarabeasca la data de **09.10.2020**, cu valabilitate până la **12 luni**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.06.2023 - 05.09.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Petru SCUTARI**, Vicepreședinte al raionului Basarabeasca.

Membrii comisiei: **Elena GURIN**, reprezentant din componența LT „Matei Basarab”,

Gheorghe ȚARAN, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,

Piotr IANIOGLO, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,

Pavel ARAMĂ, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,

Ion CATANĂ, șeful Secției situații excepționale Basarabeasca

Vladimir BLIȘCIAC, reprezentantul Autorității Contractante, responsabil tehnic,

Andrei POPUȘOI, reprezentantul Autorității Contractante, șef SMIP

Igor NEAGA, reprezentantul proiectului MSPL (GIZ Moldova).

3. Au mai participat la recepție: Adrian Ștefanovici - PC Eschiboen

IPM Basarabeasca - Boudali Marian

4. Constatările comisiei de recepție:

- din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Pe recepționat
obiectul la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Lucrările de construcție contractate sunt finalizate

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepționarea obiectului cu înlocuirea obiectelor consumate / anexate la prezentul proces-verbal.

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1201309.025.01, adresa poștală or. Basarabeasca, str. Octombrie, 54, destinația construcție de învățământ și educație, compus din următoarele construcție ____, suprafața la sol 1254,1 m.p., suprafața totală interioară 2349,3 m.p., numărul de etaje 4,


Obiectul cu numărul cadastral 1201309.025.01, adresa poștală or. Basarabeasca, str. Octombrie, 54, destinația Anexă caldă, compus din următoarele construcție ____, suprafața la sol 57,2 m.p., suprafața totală interioară 35,4 m.p., numărul de etaje 1,

Obiectul cu numărul cadastral 1201309.025.01, adresa poștală or. Basarabeasca, str. Octombrie, 54, destinația Terasă, compus din următoarele construcție ____, suprafața la sol 27,7 m.p., suprafața totală interioară ____, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi la data de 05 septembrie 2023 în 5 (cinci) exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte: **Petru SCUTARI**

(semnătura)

Membri: **Elena GURIN** (nume, prenume)
Gheorghe ȚARAN (nume, prenume)
Piotr IANIUGLO (nume, prenume)
Pavel ARAMĂ (nume, prenume)
Ion CATANĂ (nume, prenume)
Vladimir BLIȘCIAC (nume, prenume)
Andrei POPUȘOI (nume, prenume)
Igor NEAGA (nume, prenume)

(semnătura, L.S.)
(semnătura, L.S.)
(semnătura, L.S.)
(semnătura, L.S.)
(semnătura, L.S.)
(semnătura)
(semnătura)


Lucrarea se acceptă pentru recepția finală

2023

(semnătura)

Petcol N
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea 113/19-1 „Reconstrucția Liceului Teoretic „Matei Basarab” a proiectului ”Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca” este.

TRANȘANSA: art. 15 din 16.08.1996 PRIMĂRIA:
EXECUTANTUL: art. 1363 CCR 1996 INVESTITORUL/BENEFICIAR:
" 11.03.2023 11
128

(semnătura)


(semnătura)

LISTA


pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete

// În camera de păstrare a legumelor lipsește
ventilarea, ca rezultat cauza umidității mari,
nu pot fi păstrate legumele.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



LISTA

Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

A large table area consisting of multiple horizontal lines, which is completely crossed out with a large blue 'X' drawn across the page.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



003

LISTA

Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului

- 1) de restabilit poziția pilonului de pe terenuul specific
- 2) de întoturat bazele la paraj de pe teritoriul liceului
- 3) de prezentat procesele verbale ale rețelelor edilitare (apeduct, canalizare, ventilație, electrice etc)
- 4) de semănat gazonul, conform caietului de sarcini
- 5) de completat și numerotat partea tehnică pe toate oțele obligatorii și necesare.
- 6) de prezentat probele de laborator ale betonului
- 7) de prezentat toate garanțiile asupra materialelor și utilajelor procurate și folosite în cadrul obiectului.
- 8) de întoturat obiectele din „lista de neconformități” anexă la prezentul proces-verbal la terminarea lucrărilor (3 file).

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,

