



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ТРУСКАВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ

82200, м. Трускавець, вул. Бориславська, 20 тел.: (032247) 5-45-01

ПРИПИС

про усунення порушень вимог законодавства у сфері
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

«07» листопада 2019 року

№ 12

Вручено: головному лікарю ДП "Санаторій "Молдова" Бабелюку Валерію Євгеновичу
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання – юридичної особи та/або його

відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо якого здійснювалася перевірка)
у період з «21» жовтня 2019 року по «01» листопада 2019 року проведено позапланову перевірку
(планову/позапланову)

ДП "Санаторій "Молдова" за адресою: 82200, Львівської області, м. Трускавець, вул.
(назва об'єкта перевірки, найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленої частини)

Городище, 12 головним інспектором Трускавецького МВ ГУ ДСНС України у Львівській
підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця; посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи органу

області підполковником служби ЦЗ Сарахманом Святославом Володимировичем та
підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця; посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи органу

провідним інспектором Трускавецького МВ ГУ ДСНС України у Львівській області молодшим
державного нагляду (контролю), яка здійснила захід)

лейтенантом служби ЦЗ Івасенко Тетяною Іванівною

разом з Вами

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника чи уповноваженої особи суб'єкта господарювання – юридичної особи

та/або її відокремленого підрозділу, фізичної особи – підприємця або уповноваженої ним особи, інших осіб, які брали участь у перевірці)

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо дотримання виконання
вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки вказаних у акті, складеному
(цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки)

результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо дотримання суб'єктом
господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної
безпеки № 199, відповідно до статті 69 Кодексу цивільного захисту України, частини восьмої
статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності», пункту 48 Положення про Державну службу України з надзвичайних
ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1
вимагається вжити таких заходів.

№ з/п	Порушення, яке необхідно усунути (також зазначається дата, з якої пропонується до виконання)	Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із	Строк виконання	Відомості про виконання
-------	--	--	-----------------	-------------------------

1	2	3	4	5
1.	Провести ремонт та утримувати в постійній готовності до виконання роботи системи протипожежного захисту (Система протидимного захисту, система АПС та СО в лікувальному корпусі та їдальні). <i>Пропонується до виконання з 2000р.</i>	розділ V глава 1 пункт 1.1 ППБУ	20.01. 2020р	<i>встановлено</i>
2.	Допускається знімання пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів, а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому положенні. <i>Пропонується до виконання з 2005р.</i>	розділ III глава 2 пункт 2.37 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано</i>
3.	Приміщення санаторію забезпечити необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння. <i>Пропонується до виконання з 2007р.</i>	розділ V глава 3 пункт 3.8 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано</i>
4.	Провести перевірку пристроїв захисту будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд». <i>Пропонується до виконання з 2007р.</i>	розділ IV глава 1 пункт 1.21 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано</i>
5.	Пожежні кран-комплекти доукомплектувати пожежними рукавами однакового з ним діаметра та стволами, а також важелями для полегшення відкривання вентиля. <i>Пропонується до виконання з 2009р.</i>	розділ V глава 2 пункт 2.2 підпункт 2 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано на 20%</i>
6.	Незадимлювану сходову клітину очистити від меблів, горючих матеріалів, сторонніх предметів. <i>Пропонується до виконання з 2009р.</i>	розділ III глава 2 пункт 2.37 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано</i>
7.	Відкрити та утримувати відкритими двері незадимлюваної сходової клітини під час перебування людей в санаторії. <i>Пропонується до виконання з 2009р.</i>	розділ III глава 2 пункт 2.37 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано</i>
8.	Будівлю обладнати системою передавання тривожних сповіщень відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»). <i>Пропонується до виконання з 2009р.</i>	розділ V глава 1 пункт 1.2 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано</i>
9.	Ліквідувати самовільні перепланування коридорів, які ведуть до незадимлюваної сходової клітини типу Н1 на 5, 6, 7, 8, 9 поверхах. <i>Пропонується до виконання з 2010р.</i>	розділ I пункт 4, розділ III глава 2 пункт 2.23 ППБУ	20.01. 2020р	<i>не виконано</i>
10.	Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах (двері входу в технічні поверхи (приміщення), двері входу в складські приміщення, в машинні відділення ліфтів та ліфтові шахти, двері входу в сауни (СПА-центр), двері виходи на покрівлю). <i>Пропонується до виконання з 2010р.</i>	розділ III глава 2 пункт 2.3 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано</i>
11.	Приміщення вентиляційної камери на 13 поверсі очистити від меблів, обладнання та горючих матеріалів. <i>Пропонується до</i>	розділ III глава 2 пункт 2.12	20.01. 2020р	<i>не виконано</i>

13.	На пожежних насосах-підвищувачах та засувках не вказано інформацію про їх призначення. <i>Пропонується до виконання з 2011р.</i>	розділ III пункт 2.9 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано</i>
14.	На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку не вказані після літерного індексу «ПК» порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів, а також покажчики про наявність вогнегасників відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». <i>Пропонується до виконання з 2011р.</i>	розділ V глава 2 пункт 2.2 підпункт 6, 8 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано</i>
15.	Відкрити та утримувати відкритими двері 2-х евакуаційних виходів з танцювального залу та кінотеатру під час перебування людей в санаторії. <i>Пропонується до виконання з 2013р.</i>	розділ III глави 2 пункт 2.37 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано</i>
16.	Ліквідувати скління повітряної зони (лоджії), яка веде до незадимлюваної сходової клітини типу Н1 на поверхах санаторію. <i>Пропонується до виконання з 2016р.</i>	розділ II пункт 22, розділ III глави 2 пункт 2.23 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано</i>
17.	Черговий персонал, а також мешканців забезпечити пристроями фільтрувальними для саморятування під час пожежі та для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі. <i>Пропонується до виконання з 2016р.</i>	розділ VI глава 5 пункт 5.6 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано</i>
18.	Провести випробування матеріалів опорядження (облицювання) стін приміщення кінозалу для визначення показників пожежної небезпеки.	розділ III глава 2 пункт 2.17 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано</i>
19.	В коридорі перед 2-м евакуаційним виходом з кінозалу та в коридорі підвалу спального корпусу світильники забезпечити ковпаками (розсіювачами).	розділ IV глава 1 пункт 1.18 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано</i>
20.	Провести випробування матеріалів натяжних стель в холі на 1-му та 2-му поверхах спального корпусу для визначення показників пожежної небезпеки.	розділ III глава 2 пункт 2.17 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано</i>
21.	Відкрити та утримувати відкритими двері виходу з незадимлювальної сходової клітини назовні.	розділ III глава 2 пункт 2.37 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано</i>
22.	Пожежні кран-комплекти в підвалі лікувального корпусу розмістити у вбудованих або навісних шафках.	розділ V глава 2 пункт 2.2 підпункт 6 ППБУ	20.01. 2020р	<i>виконано</i>

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду.

Припис вручив:

Провідний інспектор Трускавецького МВ
ГУ ДСНС України у Львівській області
 (найменування посади)

Т.І.Івасенко
 (ініціали та прізвище)

Припис отримав(ла):