



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA
PUBLIC SERVICES AGENCY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

MD-2012, municipiul Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Tel.: +373 22 50 46 54 Fax: +373 22 21 22 59

42 Alexandr Pushkin str., MD-2012 Chisinau
e-mail: asp@asp.gov.md, web: asp.gov.md

09.10.2023 nr. 06/03-SAP/514

La nr. _____ din _____

SC „LERAI - INVEST” SRL
„EXIMOTOR” SA
„TASOTILEX” SRL

Agenția Servicii Publice (ASP) vă informează despre rezultatele evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă nr. [ocds-b3wdp1-MD-1690359565714](#) din 04.09.2023 privind achiziționarea ventiloconvectoarelor, inclusiv servicii de montare a acestora.

Astfel, conform prevederilor art. 69 alin (6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice nu se acceptă oferta operatorului „TASOTILEX” SRL, deoarece ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție, și anume, nu a depus Documentul unic de achiziții europene (DUAE) și garanția pentru ofertă în sumă de 2%, conform cerințelor de calificare stabilite în documentația de atribuire.

Totodată, în temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se acceptă ofertele operatorilor economici SC „Lerai Invest” SRL și „Eximotor” SA, deoarece ofertele acestora nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează:

1) SC „LERAI - INVEST” SRL - operatorul economic a propus pentru toate loturile „Înălțime ventiloconvectoare: 640 - 680 mm” conform cerințelor din documentația de atribuire, însă în urma solicitării explicațiilor, operatorul economic a indicat că „înălțimea totală a ventiloconvectoarelor cu picioruse va fi 573 mm”, respectiv, s-a constatat că acestea nu corespund specificațiilor tehnice din formularul prezentat în ofertă (Anexa nr. 22).

2) „EXIMOTOR” SA – a propus pentru toate loturile „Înălțime ventiloconvectoare: 640 - 680 mm” conform cerințelor din documentația de atribuire, însă în urma evaluării mostrelor ventiloconvectoarelor propuse de către operatorul economic, cât și din explicațiile oferite s-a constatat că acestea nu confirmă specificațiile tehnice din formularul prezentat în ofertă (Anexa nr. 22), având înălțimea de 530 mm.

Astfel, în concluzionarea celor expuse, ofertele operatorilor economici, în contextul explicațiilor oferite la solicitarea autorității contractante, nu pot fi acceptate, deoarece, conform cerințelor din documentația de atribuire, se solicita parametrul tehnic „Înălțime ventiloconvectoare: 640 - 680 mm”.

Luând în considerare cele expuse supra, conform deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice, se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice privind achiziționarea ventiloconvectoarelor, inclusiv a serviciilor de montare a acestora, în temeiul art. 71 alin (1) lit. c) și lit. d) liniuța a treia din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece ofertanții nu au întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire și au fost depuse oferte care nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

**Președintele Grupului
de lucru pentru achiziții publice**

Gheorghe POJOGA

A.Prozorov
022 504506