

## Технические условия

на подключение внутренних установок водоотведения к публичной системе водоотведения АО «Апэ-Термо»

№ 434 от «20» 09 2019 г. действительно до «20» 09 2020 г.

1. Заявитель Т.М.С.У. Национальный Центр Скорой Медицинской Помощи
2. Адрес: г. Ч-Лунга ул. Мигурица 2/3 телефон 02920 9493
3. Объект подключения Соц. объект.

В целях подключения/присоединения внутренних установок водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и/или канализации, заявитель обязан получить от оператора уведомление о подключении/присоединении.

Для выдачи уведомления о подключении/присоединении заявитель должен подать письменное заявление в офисе оператора, которое должно обязательно содержать следующее:

- а) фамилию, имя физического лица, наименование юридического лица и адрес места потребления, номера телефонов/факсов, другую контактную информацию;
- б) цель использования воды;
- в) запрашиваемый расход воды, за исключением бытовых потребителей, характеристики воды и запрашиваемый режим подачи, расход и характер сточных вод, которые подлежат сбросу в публичную канализационную сеть, режим сброса;
- г) копию акта личности в случае физического лица;
- д) почтовый индекс, идентификационный код собственника, фискальный код, банковские реквизиты, фамилию, имя лиц, уполномоченных подписать договор.

К заявлению прилагается:

- а) копия акта, который определяет права собственности на недвижимость, или копия документа, подтверждающего законное приобретение недвижимости, либо разрешение соответствующих органов;
- б) для небытовых потребителей – копия решения о регистрации, выданного компетентным органом или копия другого документа, подтверждающего право на осуществление деятельности, по случаю. Заявитель представляет копии документов и оригиналы для сверки представленных копий.

В случае, когда для монтажа водопроводного ввода, канализационного выпуска необходимо использовать участки других лиц, заявитель обязан предъявить письменное согласие данных лиц и оплатить соответствующие расходы.

### 1. Канализация

1.1 Для подключения объекта к городской системе водоотведения заявитель обязан:

1.2. При проведении земляных работ учесть наличие существующих подземных коммуникаций. Выполнить согласования с муниципием города Чадыр-Лунга и организациями, эксплуатирующие подземные коммуникации на данном участке:

ООО «Гагауз-газ»; АО «Молдтелеком»; АО «Апэ-Термо». При проведении земляных работ в зоне зелёных насаждений согласовать работы с территориальной экологической инспекцией.

1.3 Разрешение на подключение к публичной системе водоотведения необходимо получить в АО «Апэ-Термо» после выполнения требований в соответствии с выданными тех.условиями и заключения договора на оказание услуг. Подключение к публичным сетям водоотведения производится оператором АО «Апэ-Термо»

Проложить полиэтиленовый трубопровод  $\varnothing$  160 мм, с уклоном  $i = 0,007$  до точки подключения К1 (схема прилагается). В местах пересечения с другими подземными коммуникациями трубопровод проложить в футляре. Подключение к публичным сетям водоотведения произвести в существующий канализационный колодец.

#### 1.4 Другие требования

Обратную засыпку траншеи произвести песком или грунтом без твёрдых включений (кирпич, щебень и т.п.) с послойным уплотнением. При прохождении канализационного трубопровода по дороге обратную засыпку трубопровода выполнить песком. По завершению земляных работ восстановить дорожное покрытие до первоначального состояния.

**Не допускается** спуск в канализацию производственных сточных вод, содержащих горючие жидкости, взвешенные вещества, жиры, масла, кислоты, ядовитые продукты и реагенты, отвод дождевых и талых вод из внутренних водостоков в городскую канализационную сеть и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов

Техник


Кочинар

Заявитель

Схема

Подключения к центральной канализации

ул. Митуриня 2/3



Техник

Космолов

Заявитель

\_\_\_\_\_

## Технические условия

на подключение внутренних установок водоснабжения к публичной системе водоснабжения АО «Апэ-Термо»

№ 433 от «20» 09 2019 г. действительно до «20» 09 2020 г.

1. Заявитель Т.М.С.У. Национальный Центр Скорой Медицинской Помощи
2. Адрес: ул. Ч-Луиза ул. Мичуриня 2/3 телефон 079709493
3. Объект подключения Соц. объект

В целях подключения/присоединения внутренних установок водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и/или канализации, заявитель обязан получить от оператора уведомление о подключении/присоединении.

Для выдачи уведомления о подключении/присоединении заявитель должен подать письменное заявление в офисе оператора, которое должно обязательно содержать следующее:

- a) фамилию, имя физического лица, наименование юридического лица и адрес места потребления, номера телефонов/факсов, другую контактную информацию;
- b) цель использования воды;
- c) запрашиваемый расход воды, за исключением бытовых потребителей, характеристики воды и запрашиваемый режим подачи, расход и характер сточных вод, которые подлежат сбросу в публичную канализационную сеть, режим сброса;
- d) копию акта личности в случае физического лица;
- e) почтовый индекс, идентификационный код собственника, фискальный код, банковские реквизиты, фамилию, имя лиц, уполномоченных подписать договор.

К заявлению прилагается:

- a) копия акта, который определяет права собственности на недвижимость, или копия документа, подтверждающего законное приобретение недвижимости, либо разрешение соответствующих органов;
- b) для небытовых потребителей – копия решения о регистрации, выданного компетентным органом или копия другого документа, подтверждающего право на осуществление деятельности, по случаю. Заявитель представляет копии документов и оригиналы для сверки представленных копий.

В случае, когда для монтажа водопроводного ввода, канализационного выпуска необходимо использовать участки других лиц, заявитель обязан предъявить согласие данных лиц и оплатить соответствующие расходы.

## 1. Водопровод

1.1 Для подключения объекта к городской системе водоснабжения заявитель обязан:

1.2. При проведении земляных работ учесть наличие существующих подземных коммуникаций. Выполнить согласования с муниципием Чадыр-Лунга и организациями, эксплуатирующими подземные коммуникации на данном участке: ООО «Гагауз-газ»; АО «Молдтелеком»; АО «Апэ-Термо». При проведении земляных работ в зоне зелёных насаждений согласовать работы с территориальной экологической инспекцией.

Проложить полиэтиленовый трубопровод PE 100 PN 16 на глубину 1,4-1,6 метра до точки подключения А1 (схема прилагается). В местах пересечения с другими подземными коммуникациями трубопровод проложить в футляре. В точке подключения к центральному полиэтиленовому водопроводу Ø110 мм, установить запорную арматуру Ø 25 мм

Обратную засыпку траншеи произвести песком или грунтом без твёрдых включений (кирпич, щебень и т.п.) с послойным уплотнением. При прохождении трассы водопровода по дороге обратную засыпку трубопровода выполнить песком. По окончанию земляных работ восстановить дорожное покрытие до первоначального состояния.

1.3. Разрешение на подключение к системе водоснабжения и водоотведения необходимо получить в АО «Апэ-Термо» после выполнения требований в соответствии с выданными тех. условиями и заключения договора на оказание услуг. Подключение к сетям канализации и водопровода производится оператором АО «Апэ-Термо»

Техник

Кожанар

Заявитель

Схема

Подключения к водопроводу

ул. Мичуринская 2/3



Техник

В. Смирнов

Заявитель

\_\_\_\_\_