

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

OBIECTUL: APARAT DE AER CONDIȚIONAT DE 18 000 BTU LOT 1

Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Descrierea bunului (caracteristici funcționale) și cantitatea necesară achiziției	Aparat de aer condiționat (răcire și încălzire) split pe perete – 6 bucăți.	CA50XS1AG / CA50XS1AW		China	Hisense	Aparat de aer conditionat split de perete cu compresor inverter
2.	Destinația bunului și scopul utilizării acestuia	Aparat de aer condiționat destinat exclusiv pentru menținerea parametrilor tehnologici optimi în camera dotată cu echipamente de comunicații.	CA50XS1AG / CA50XS1AW		China	Hisense	Aparat de aer conditionat destinate inclusiv și pentru menținerea parametrilor tehnologici în spații dotate cu echipamente de comunicații
3.	Caracteristicile tehnice a bunului	Capacitatea generală: 18 000 BTU; Moduri de lucru: răcire, încălzire, dezumidificare; Suprafața acoperită: 50 m²; Tip compresor: Inverter; Puterea de răcire: 3390 – 5900 W; Puterea la încălzire: 3100 – 5850 W; Intervalul de temperaturi - răcire: -15 - +50 °C; Intervalul de temperaturi - încălzire: -15 - +24; °C Consumul de energie electrică la răcire: 560 – 2050 W; Consumul de energie electrică la încălzire: 780 - 2000 W; Nivelul de zgomot, unitatea interioară (mod silențios): 23 - 43 dB; Clasa de eficiență energetică: minim A++; Alimentarea electrică: monofazat Tensiunea/frecvența de alimentare: 230V/50Hz; Funcții suplimentare: auto clean, ionizare, timer, wi-fi.	CA50XS1AG / CA50XS1AW		China	Hisense	Capacitate nominal 18000 BTU Moduri de lucru: răcire, încălzire, dezumidificare; Suprafața nominală acoperită: 50M2 Tip compresor: Inverter Puterea la răcire (1000-6000 W) Puterea la încălzire (1600-6250 W) Intervalul de temperaturi - răcire:-15 - +50 oC; Intervalul de temperaturi - căldură:-15 - +24; Oc Consum de energie electrică la răcire 1540 (260-2300) Consum de energie electrică la încălzire 1500 W (350-2300) Nivel de zgomot unitatea interioară: mod silențios 19, 31-44 min-max dB(A) Clasa de eficiență energetică: A++ Alimentare electrică monofazat; Tensiunea frecvența de alimentare:230V/ 50 Hz Funcția: autoclean, ionizaer, timer, wi-fi

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Cerințe privind echiparea (dotări)	Telecomandă.	Remote control		China	Hisense	Telecomandă cu infraroșu
5.	Cerințe privind starea bunului livrat	Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate).					Bunurile sunt noi (din uzină)
6.	Cerințe pentru dimensiuni, ambalaj, transportare și descărcarea bunului	Ambalare de fabrică și transport la locațiile indicate.					Bunurile sunt ambalate din fabrică în cutii de carton și vor fi livrate la locul instalării
7.	Cerințe privind instalarea, punerea în funcțiune (dacă aceasta este efectuată de către Furnizor)	Furnizorul va realiza lucrările de montare și punere în funcțiune a echipamentelor, după cum urmează: a. Instalarea standard aparat split sistem cu cablarea necesară bunei funcționări: 6 buc. b. Kit de instalare inclus: - Fir electric: PVS 3x2,5: 30 m; - Traseu frigorific: 30 m; - Traseu condensat: 30 m; - Canal mascare traseu: 30 m; - Fișă Euro 2P+E 16 A tip L: 6 buc.; - Set consolă metalică: 6 buc.; - Set șuruburi pentru prinderea consolei: 6 buc. Instalarea, configurarea și testarea trebuie să fie executate de către specialiști autorizați/certificați.					Serviciile de montare vor fi prestate de către specialiștii companiei Tehnoformat SRL autorizați pentru așa tip de lucrări. Kit de instalare inclus: - Fir electric: PVS 3x2,5 30 m; - Traseu frigorific: 30 m; - Traseu condensat: 30 m; - Canal mascare traseu: 30 m; - Fișă Euro 2P+E 16 A tip L: 6 buc.; - Set consolă metalică: 6 buc.; - Set șuruburi pentru prinderea consolei: 6 buc.
8.	Cerințe privind actele de însoțire	a. Manuale de utilizare și exploatare, b. Cărți de operare, verificare întreținere și reparații, c. Certificat de garanție, d. Certificat de calitate, e. Certificat de conformitate. Toate actele se vor prezenta în limba română.					Toată documentația tehnică va fi prezentată odată cu utilajul.
9.	Cerințe de mentenanță pentru produse	Conform cerințelor de garanție stabilite de Producător și a Manualului de Operare și Mentenanță.					Conform condițiilor de garanție la așa tip de utilaj.
10.	Cerințe privind termenul de păstrare, garanția calității	Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune					Acest tip de utilaj beneficiază de un termen de garanție de 36 luni, în cazul respectării termenilor de deservire anuale

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Cerințe privind termenul de livrare și adresa livrării	Termenul de livrare: maxim 30 zile de la data semnării contractului. Adresele livrării și montării: - mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155: 2 buc.; - or. Drochia, satul Țarigrad: 1 buc.; - or. Șoldănești, satul Șestaci: 1 buc.; - or. Căușeni, satul Tocuz: 1 buc.; - or. Vulcănești, satul Burlăceni: 1 buc.					Termenul de livrare: maxim 30 zile de la data semnării contractului. Adresele livrării și montării: - mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155: 2 buc.; - or. Drochia, satul Țarigrad: 1 buc.; - or. Șoldănești, satul Șestaci: 1 buc.; - or. Căușeni, satul Tocuz: 1 buc.; - or. Vulcănești, satul Burlăceni: 1 buc.
12.	Cerințe privind garanția bunului și a deservirii post-vânzare (termenul-adresa)	Disponibilitatea unui centru de service autorizat sau a unui acord de cooperare cu un service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova.					Lucrările de reparație pe perioada de garanție și post garanție sunt efectuate de centrul de service al Companiei Tehnoformat SRL.

*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristici tehnice a bunurilor propuse.

*Ofertantul va face dovada confirmării modalității de îndeplinire a cerințelor din Specificația tehnică.

Semnat:

Numele, Prenumele:

Moisei Anatolie

În calitate de:

inginer

Ofertantul:

Tehnoformat SRL

Adresa:

Mun. Chișinău, șos. Muncești, 77

Data:

11 iunie 2025

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

OBIECTUL: APARAT DE AER CONDIȚIONAT DE 24 000 BTU LOT 2

Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametri tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Descrierea bunului (caracteristici funcționale) și cantitatea necesară achiziției	Aparat de aer condiționat (răcire și încălzire) split pe perete – 2 bucăți.	CA70BT1AG / CA70BT1AW		China	Hisense	Aparat de aer conditionat split de perete cu compresor inverter
2.	Destinația bunului și scopul utilizării acestuia	Aparat de aer condiționat destinat exclusiv pentru menținerea parametrilor tehnologici optimi în camera dotată cu echipamente de comunicații.	CA70BT1AG / CA70BT1AW		China	Hisense	Aparat de aer conditionat destinate inclusiv și pentru menținerea parametrilor tehnologici în spații dotate cu echipamente de comunicații
3.	Caracteristicile tehnice a bunului	Capacitate generală: 24 000 BTU; Moduri de lucru: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare; Suprafața acoperită: 70 m ² ; Tip compresor: Inverter; Puterea de răcire: 6900 - 8000 W; Puterea la încălzire: 6900 - 8000 W; Interval de temperaturi - răcire: -15 - +50 °C; Interval de temperaturi - încălzire: -15 - +24 °C; Consum energie electrică la răcire: 1800 - 2500 W; Consum energie electrică la încălzire: 1800 - 2500 W; Nivel de zgomot, unitatea interioară (mod silențios): 28 - 47 dB; Clasă de eficiență energetică: minim A++; Debit de aer (mod Hi (max)): 660 - 1300 m ³ /h; Alimentarea electrică: monofazat; Tensiune/ frecvență alimentare: 230V/ 50 Hz; Funcții suplimentare: auto clean, ionizare, timer.	CA70BT1AG / CA70BT1AW		China	Hisense	Capacitate generală: 24 000 BTU; Moduri de lucru: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare; Suprafața acoperită: 70 m ² ; Tip compresor: Inverter; Puterea de răcire: 1600 - 7200 W; Puterea la încălzire: 1800 - 7300 W; Interval de temperaturi - răcire: -15 - +50 °C; Interval de temperaturi - încălzire: -15 - +24 °C; Consum energie electrică la răcire: 420 - 2760 W; Consum energie electrică la încălzire: 395 - 2700 W; Nivel de zgomot, unitatea interioară (mod silențios): Mod Silentios 19 dB, 32 - 45 dB; Clasă de eficiență energetică: minim A++; Debit de aer (mod Hi (max)): 660 - 1300 m ³ /h; Alimentarea electrică: monofazat;

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametri tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
							Tensiune/ frecvență alimentare: 230V/ 50 Hz; Funcții suplimentare: auto clean, ionizare, timer.
4.	Cerințe privind echiparea (dotări)	Telecomandă	Remote control		China	Hisense	Telecomanda cu infraroșu
5.	Cerințe privind starea bunului livrat	Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate).					Bunurile sunt noi (din uzină)
6.	Cerințe pentru dimensiuni, ambalaj, transportare și descărcarea bunului	Ambalare de fabrică și transport la locațiile indicate.					Bunurile sunt ambalate din fabrică în cutii de carton și vor fi livrate la locul instalării
7.	Cerințe privind instalarea, punerea în funcțiune (dacă aceasta este efectuată de către Furnizor)	Furnizorul va realiza lucrările de montare și punere în funcțiune a echipamentelor, după cum urmează: a. Instalarea standard aparat split sistem cu cablarea necesară bunei funcționări: 2 buc. b. Kit de instalare inclus: - Fir electric: PVS 3x2,5 23 m; - Traseu frigorific: 23 m; - Traseu condensat: 23 m; - Canal mascare traseu: 23 m; - Fișă Euro 2P+E 16 A tip L: 2 buc; - Set consolă metalică: 2 buc.; - Set șuruburi pentru prinderea consolei: 2 buc. Instalarea, configurarea și testarea trebuie să fie executate de către specialiști autorizați/certifikați.					Serviciile de montare vor fi prestate de către specialiștii companiei Tehnoformat SRL autorizați pentru așa tip de lucrări. a. Instalarea standard aparat split sistem cu cablarea necesară bunei funcționări: 2 buc. b. Kit de instalare inclus: - Fir electric: PVS 3x2,5 23 m; - Traseu frigorific: 23 m; - Traseu condensat: 23 m; - Canal mascare traseu: 23 m; - Fișă Euro 2P+E 16 A tip L: 2 buc; - Set consolă metalică: 2 buc.; - Set șuruburi pentru prinderea consolei: 2 buc. Instalarea, configurarea și testarea trebuie să fie executate de către specialiști autorizați/certifikați.
8.	Cerințe privind actele de însoțire	a. Manuale de utilizare și exploatare, b. Cărți de operare, verificare întreținere și reparații, c. Certificat de garanție, d. Certificat de calitate, e. Certificat de conformitate. Toate actele de însoțire se vor prezenta în limba română.					Toată documentația tehnică va fi prezentată odată cu utilajul.

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametri tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Cerințe de mentenanță pentru produse	Conform cerințelor de garanție stabilite de Producător și a Manualului de Operare și Mentenanță.					Conform condițiilor de garanție la așa tip de utilaj.
10.	Cerințe privind termenul de păstrare, garanția calității	Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului pentru o perioadă de 24 luni de la punerea în funcțiune.					Acest tip de utilaj beneficiază de un termen de garanție de 36 luni, în cazul respectării termenilor de deservire anuale.
11.	Cerințe privind termenul de livrare și adresa livrării	Termen de livrare și montare: maxim 30 zile de la data semnării contractului. Adresa livrării și montării: raionul Cahul, satul Burlăceni SLP Vulcănești: 2 buc.					Termen de livrare și montare: maxim 30 zile de la data semnării contractului. Adresa livrării și montării: raionul Cahul, satul Burlăceni SLP Vulcănești: 2 buc.
12.	Cerințe privind garanția bunului și a deservirii post-vânzare (termenul-adresa)	Disponibilitatea unui centru de service autorizat sau a unui acord de cooperare cu un service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova.					Lucrările de reparație pe perioada de garanție și post garanție sunt efectuate de centrul de service al Companiei Tehnoformat SRL

*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristici tehnice a bunurilor propuse.

*Ofertantul va face dovada confirmării modalității de îndeplinire a cerințelor din Specificația tehnică.

Semnat:

Numele, Prenumele:

Moisei Anatolie

În calitate de:

inginer

Ofertantul:

Tehnoformat SRL

Adresa:

Mun. Chișinău, șos. Muncești, 77

Data:

11 iunie 2025