

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1675760455515 (21073074) din 07/02/2023						
Obiectul achiziției: Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat în anul 2023.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.1: Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat conform Anexei nr.1 (Caietul de Sarcini).						
1. Achiziția și montarea climatizorului in Expres laborator, cladirea principală din str. M. Manole, 3;	Airwell AW-HKD009-N91/AW-YKD009-H91	China	Airwell	Suprafața încăperii - 23 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă.	Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 21-38 dB; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Freon R32 Clasa energetică: A++; Dotat cu telecomandă. Domeniu de functionare: -20C +50C	CE
2. Achiziția și montarea climatizorului la laboratorul protecția mediului din str. M. Manole, 3;	Airwell AW-HKD009-N91/AW-YKD009-H91	China	Airwell	Suprafața încăperii - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 5 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă.	Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 21-38 dB; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Freon R32 Clasa energetică: A++; Dotat cu telecomandă. Domeniu de functionare: -20C +50C	CE

3.Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă din str. Teilor, 7/3;	Airwell AW-HKD009-N91/AW-YKD009-H91	China	Airwell	Suprafața încăperii - 12÷24 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 21-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă.	Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 21-38 dB; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Freon R32 Clasa energetică: A++; Dotat cu telecomandă. Domeniu de functionare: -20C +50C	CE
4.Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă din str. Vasili Docuceaev, 2/5;	Airwell AW-HKD009-N91/AW-YKD009-H91	China	Airwell	Suprafața încăperii - 22 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 21-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă.	Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 21-38 dB; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Freon R32 Clasa energetică: A++; Dotat cu telecomandă. Domeniu de functionare: -20C +50C	CE
5.Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă din str. Calea Basarabiei, 26.	Airwell AW-HKD009-N91/AW-YKD009-H91	China	Airwell	Suprafața încăperii - 12÷18 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 și 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 21-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă.	Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 21-38 dB; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Freon R32 Clasa energetică: A++; Dotat cu telecomandă. Domeniu de functionare: -20C +50C	CE

Semnat:

Numele, Prenumele: Ion Comanac

În calitate de: Director

Ofertantul: „Laiola” SRL

Adresa: Str. Calea Basarabiei 26/6