

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	ACM Nr. ocde-b3wdp1-MD-1732868608076/21317695, conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziție cu costuri mici « Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiar pentru anul – 2025 »

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnic deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiar:				1.1.Sistem de semnalizare incendiu,sistem de evacuare a fumului bl.nr.4 și Reanimare • Semnal – 20П – 1buc / *C2000 - KC- 1buc • C2000 – СП1 – 3 buc • C2000 – БИ Unitate de afișare – 1 buc • C2000 – ПУ – 4 buc • ИП 212 – 3 CM – 32 buc • C2000 – СП1 – 9 buc • Сигнал – 20П – 1buc • C2000 – М – 1 buc • ИП 212 – 3 CM – Detector de fum – 50 buc • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 10 buc • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 3 buc	1.1.Sistem de semnalizare incendiu,sistem de evacuare a fumului bl.nr.4 și Reanimare • Semnal – 20П – 1buc / *C2000 - KC- 1buc • C2000 – СП1 – 3 buc • C2000 – БИ Unitate de afișare – 1 buc • C2000 – ПУ – 4 buc • ИП 212 – 3 CM – 32 buc • C2000 – СП1 – 9 buc • Сигнал – 20П – 1buc • C2000 – М – 1 buc • ИП 212 – 3 CM – Detector de fum – 50 buc • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 10 buc	

			• Acumulator 12B/7,0h – 3 buc • Panou de control PC 5108 – 10 buc. • Tastieră PK 55011E1H – 2buc. • Expansor PC 5204 – 9 buc. • Panou de control PC 1864 – 2 buc. • СПД 3.10 – Detector de fum – 680 buc • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 24 buc. • ИП 103 – 5.4 А1 – Detector antiincendiu – 150 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 14 buc. • Acumulator 12B/7,0h – 14 buc. - Ventilator 1 buc. - Clapete automate 9 buc.	• РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 3 buc • Acumulator 12B/7,0h – 3 buc • Panou de control PC 5108 – 10 buc. • Tastieră PK 55011E1H – 2buc. • Expansor PC 5204 – 9 buc. • Panou de control PC 1864 – 2 buc. • СПД 3.10 – Detector de fum – 680 buc • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 24 buc. • ИП 103 – 5.4 А1 – Detector antiincendiu – 150 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 14 buc. • Acumulator 12B/7,0h – 14 buc. - Ventilator 1 buc. - Clapete automate 9 buc.	
			1.2.Sistem semnalizare incendiu Blocul Operator • Pupitru de recepție și control C2000M: 1 buc • Bloc de recepție și control C2000M БКИ: 2 buc • Bloc releu C2000СП1 исп: 1 buc • Panou de recepție și control (signal-10): 7 buc • Sursa de alimentare cu rezervare РИП 5А,12V:7 buc • Senzor fum (+10%) СПД3.10: 355 buc • Senzor manual SPR3LM: 29 buc • Avertizator (+10%) HC103: 12 buc • Acumulator CB 12B-17A: 7 buc	1.2.Sistem semnalizare incendiu Blocul Operator • Pupitru de recepție și control C2000M: 1 buc • Bloc de recepție și control C2000M БКИ: 2 buc • Bloc releu C2000СП1 исп: 1 buc • Panou de recepție și control (signal-10): 7 buc • Sursa de alimentare cu rezervare РИП 5А,12V:7 buc • Senzor fum (+10%) СПД3.10: 355 buc • Senzor manual SPR3LM: 29 buc • Avertizator (+10%) HC103: 12 buc • Acumulator CB 12B-17A: 7 buc	

			1.3.Sistem de semnalizare incendiu secția Ch. OMF • Dispozitiv de recepție și control: 1 buc • Dispozitiv intermediar pentru 8/z: 1 buc • Acumulator 12V, 7A/h: 2 buc • Sonerie: 3 buc • Releu, cheie: 10 buc • Avertizoare automate termice: 3 buc • Transmitator radio tip LARS: 1 buc • Sonerie tip Ivy-R: 1 buc • Modul de extensie memorie Smart Linel: 1 buc • Detectoare de fum de 40mA: 88 buc • Indicator paralel IL0010: 10 buc • Declanșator de incendiu manual: 3 buc • Transmitator GSM GPRS: 1 buc	1.4.Sistem de semnalizare incendiu secția Ch. OMF • Dispozitiv de recepție și control: 1 buc • Dispozitiv intermediar pentru 8/z: 1 buc • Acumulator 12V, 7A/h: 2 buc • Sonerie: 3 buc • Releu, cheie: 10 buc • Avertizoare automate termice: 3 buc • Transmitator radio tip LARS: 1 buc • Sonerie tip Ivy-R: 1 buc • Modul de extensie memorie Smart Linel: 1 buc • Detectoare de fum de 40mA: 88 buc • Indicator paralel IL0010: 10 buc • Declanșator de incendiu manual: 3 buc • Transmitator GSM GPRS: 1 buc	
			1.4.Mentenanță, sistem de semnalizare incendiu server UPU • Panou de comandă Smart Line 036/4: 1 buc • Plata de memorie Smart LOG/EXP: 1 buc • Plata Releu REL 1 INT: 2 buc • Modul de comandă a stingerii de incendiu SmartLetLoose/ONE: 1 buc • Panou repiter SmartLetUsee/LCD: 1 buc • Senzor de fum ID100+Base: 4 buc • Panou „Gaz nu intra” ISS022: 1 buc • Panou „Gaz pleacă” ISS022: 1 buc • Modul de declanșare manual IC0020Y: 1 buc • Modul de declanșare manual IC0020B: 1 buc • PUR 3/24: 1 buc	1.4.Mentenanță, sistem de semnalizare incendiu server UPU • Panou de comandă Smart Line 036/4: 1 buc • Plata de memorie Smart LOG/EXP: 1 buc • Plata Releu REL 1 INT: 2 buc • Modul de comandă a stingerii de incendiu SmartLetLoose/ONE: 1 buc • Panou repiter SmartLetUsee/LCD: 1 buc • Senzor de fum ID100+Base: 4 buc • Panou „Gaz nu intra” ISS022: 1 buc • Panou „Gaz pleacă” ISS022: 1 buc • Modul de declanșare manual IC0020Y: 1 buc • Modul de declanșare manual IC0020B: 1 buc • PUR 3/24: 1 buc	

			• Modul de stingere a incendiilor IMPULS - 20: 2 buc • Acumulator 12V 7Ahm: 4 buc • Senzor de deschidere a ușii AUMS-12S (WH/BR): 2 buc • Modul de închidere a ușilor OTS 210: 1 buc	• Modul de stingere a incendiilor IMPULS - 20: 2 buc • Acumulator 12V 7Ahm: 4 buc • Senzor de deschidere a ușii AUMS-12S (WH/BR): 2 buc • Modul de închidere a ușilor OTS 210: 1 buc	
			1.5.Sistem semnalizare incendiu subsol UPU Panou de comandă Smart Line 020/4: 1 buc Modul de extensie SmartLine/8Z: 1 buc • Plata Releu REL 1 INT: 2 buc • Plata conexiunea internet SmartLAN/485: 1 buc • Bloc de alimentare cu rezervă 24V(5A): 1 buc • Modul de tensiune din 24v in 12v STD241201: 1 buc • Panou repiter SmartLetUsee: 1 buc • Senzor de fum ID100+BASE: 70 buc • Senzor manual de declanșare IC0020: 6 buc • Sirena IS0010RE: 5 buc • Sirena Exterioară Ivy-R: 1 buc	1.5.Sistem semnalizare incendiu subsol UPU Panou de comandă Smart Line 020/4: 1 buc Modul de extensie SmartLine/8Z: 1 buc • Plata Releu REL 1 INT: 2 buc • Plata conexiunea internet SmartLAN/485: 1 buc • Bloc de alimentare cu rezervă 24V(5A): 1 buc • Modul de tensiune din 24v in 12v STD241201: 1 buc • Panou repiter SmartLetUsee: 1 buc • Senzor de fum ID100+BASE: 70 buc • Senzor manual de declanșare IC0020: 6 buc • Sirena IS0010RE: 5 buc • Sirena Exterioară Ivy-R: 1 buc	
			1.6.Sistem semnalizare incendiu UPU • C 2000 M - 1 buc • Semnal 20Π - 1 buc • C 2000 CΠ - 2 buc • C 2000 БИ Unitate de afișare - 2 buc • ATS 100 - 1 buc • C 2000 ИТ- 1 buc • ИПК8-detector fum - 142 buc • ИПП detector manual de incendiu - 11 buc • Sirena SA 913F - 14 buc	1.6.Sistem semnalizare incendiu UPU • C 2000 M - 1 buc • Semnal 20Π - 1 buc • C 2000 CΠ - 2 buc • C 2000 БИ Unitate de afișare - 2 buc • ATS 100 - 1 buc • C 2000 ИТ- 1 buc • ИПК8-detector fum - 142 buc • ИПП detector manual de incendiu - 11 buc • Sirena SA 913F - 14 buc	

				• Sirena МАІАК-12КП - 12 buc • РИП12 - 1 buc	• Sirena МАІАК-12КП - 12 buc • РИП12 - 1 buc	
Total						

Semnat

Numele, Prenumele: Igor BODORIN

In calitate de: Administrator

Ofertantul: OP "Thor Security Group" SRL

Adresa: mun. Chişinău, str. Miron Costin 19/2

