



**"BETON-LUX COMPANY" S.R.L**

**C/F 1014600005478**

**BC MOLDINCONBANK S.A. MOLDM2X304**

**IBAN: MD84ML00000000225180436**

<b>CERTIFICAT DE CALITATE LA AMESTECURI DE BETOANE</b> СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ	<b>No</b> _____
---	-----------------

<b>Denumirea producătorului</b> Наименование организации изготовителя	<b>"BETON-LUX COMPANY" S.R.L</b>	
<b>Adresa tel. fax producătorului</b> Адрес тел. факс производителя	or. Vatra, str. Constructorilor, 7, tel: 59-65-68	
<b>Întreprinderea consumator</b> Наименование организации потребителя	Primăria Vorniceni	
<b>Adresa de recepție a producției</b> Адрес приема продукции	Vorniceni	
<b>Clasa betonului</b> Класс бетона	C20/25 XC1 CEM I42.5 N CI0.10 D16 S4	
<b>Plasticitatea amestecului de beton la uzină cm.</b> Удобоукладываемость бет. смеси на заводе см.	17	
<b>Plasticitatea amestecului de beton la obiect cm.</b> Удобоукладываемость бет. смеси на объекте см.	16	
<b>Data eliberării producției</b> Дата поставки	____.05.2023	
<b>Den. și cantit. adaosului chimic</b> Наз-ние и кол-во химдоб.	Master Pozzoloth 95 1,0%	
<b>Densitatea amestecului de beton</b> Плотность бетонной смеси	P-2300	
<b>Clasa de rezistență</b> Класс прочности на сжатие	C20/25	
<b>Tip de ciment</b> Тип цемента	CEM I 42.5	
<b>Coeficientul de variație a rezist. Betonului %</b> Коэффициент вариации прочности бетона %	1,00%	
<b>Denum. agregatului mășcat, fracția lui mm.</b> Наименование и фракция крупного заполнителя мм.	Agregate concosate din prundis	8\16
<b>Alți parametri necesari</b> Другие показатели		
<b>Volumul partidei stocului</b> Объем партии M <sup>3</sup>	0	m <sup>3</sup>

**Data eliberării/ дата выдачи/** \_\_\_\_ .05.2023

**Șef Producere** \_\_\_\_\_

**str. Constructorilor nr. 7, or. Vatra, mun. Chisinau, Rep. Moldova, MD – 2069**

**Tel : + 373 22 59 65 66 / 22 59 65 69; /+373 78 200021 info@betonlux.md; www.betonlux.md**



Cerintele tehnice ale betonului vor fi garantate doar in cazul intretinerii betonului pe perioada rece a anului conform cerintelor din NCM F. 02.03-2005, CP H.04.04:2018