

Редакція 01

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Вироби:

Прилад приймально-контрольний пожежний моделі "Tiras PRIME L" та "Tiras PRIME XL" у складі з модулем розширення зон та виходів моделі "M-ZP fBox" та пристроями передавання пожежної тривоги та попередження про несправність моделі M-2G та M-LTE.

2. Найменування та адреса виробника:

ТОВ „Тірас-12”, Україна, 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе 2, буд. 8, код ЄДРПОУ 25499704.

3. Ця декларація відповідності видана під особисту відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації:

Прилад приймально-контрольний пожежний моделі "Tiras PRIME L" та "Tiras PRIME XL" у складі з модулем розширення зон та виходів моделі "M-ZP fBox" та пристроями передавання пожежної тривоги та попередження про несправність з радіомодулями систем стільникового зв'язку E-GSM / GSM-900 / 1800 та міжнародного мобільного зв'язку IMT (LTE) моделі M-2G та M-LTE, код ДКПП 26.30.50

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів:

Технічного регламенту радіообладнання затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355.

6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, щодо яких декларується відповідність:

ДСТУ EN 62311:2014 (EN 62311:2008, IDT), ДСТУ EN 62368-1:2017 (EN 62368-1:2014; AC:2015-05; AC:2015-02; AC:2015-11; AC:2017; A11:2017; IDT; IEC 62368-1:2014, MOD; Cor 1:2014; Cor 2:2015, IDT), ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2019 (ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), IDT) (з урахуванням ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008 (ETSI EN 301 489-7:2002, IDT), ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)), ДСТУ ETSI EN 301 511:2016 (ETSI EN 301 511:2015, IDT), ДСТУ ETSI EN 301 908-13:2018 (ETSI EN 301 908-13:2017, IDT), ДСТУ EN IEC 61000-6-1:2019 (EN IEC 61000-6-1:2019, IDT; IEC 61000-6-1:2016, IDT), ДСТУ EN 61000-6-3:2018 (EN 61000-6-3:2007; A1:2011; A1:2011/AC:2012, IDT; IEC 61000-6-3:2006; A1:2010, IDT).

7. Призначений орган з оцінки відповідності:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ".
Реєстраційний номер: UA.TR.028.

Виконав: експертизу типу та видав сертифікат експертизи типу № 3733.5-СЕТ від 01.09.2025.

8. У відповідних випадках опис компонентів та аксесуарів, у тому числі програмного забезпечення, завдяки якому радіообладнання функціонує за призначенням і на яке поширюється дія декларації про відповідність

Ідентифікаційні характеристики:

Версія ПЗ (SW/FW version), яка впливає на дотримання суттєвих вимог: 1.X.X;

Версія виконання виробу (HW version), яка впливає на дотримання суттєвих вимог: HW1;

Процесори, що виконують функції формування радіочастотних сигналів:

- у складі "M-2G": SIMCom SIM800C;

- у складі "M-LTE": SIMCom A7682E;

Вхідна напруга живлення:

- від мережі змінного струму частотою 50 Гц від 187 В до 253 В;

- постійний струм (від вбудованого акумулятора) 24 В.

Підписано від імені: ТОВ „Тірас-12”

м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе 2, буд. 8

Дмитро ПАНТЕЛЕЙЧУК

Заступник Генерального директора
з технічних питань



01 вересня 2025 р.