



Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Agenția Națională Pentru Sănătate Publică
Secție Diagnostic de laborator
din cadrul Centrului de Sănătate Publică
Adresa juridică: MD- 2001, mun. Chișinău,
str. A.Hijdeu 49
Telefon,fax: +37322574300



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ

Formular Nr. 343/e
Aprobat de MSM și PS al RM
Nr 828 din 31.10.11

PROCES-VERBAL AL ÎNCERCĂRILOR DE LABORATOR Nr 20002597

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Contract

din 16 iulie 20 20

1. Denumirea întreprinderii, organizației (beneficiarului) SA "IGNIS - ELECTRUM"
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei (probei), data producerii 6/1 apa (1.4), 09.07.2020
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) rețea după filtru
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

str.Calea Iesilor,19/2

5. Ora și data prelevării: ora 10 30 min., 09 07 20 20
Время и дата отбора час мин

N.P.P., funcția Valentina Cojocari, Asistent

Ф.И.О., должность

Condiții de livrare auto

Условия доставки

Livrat în CIL ora 11 20 min., 09 07 20 20
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Datele suplimentare HG 934 din 15.08.07
Дополнительные сведения

7. DN pentru colectare la producție SM SR ISO 5667-11-2011
НТД на продукцию

8. DNT privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG 934 din 15.08.07
НТД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

I. Analiza chimică cantitativă Количественный химический анализ

Mostra a intrat ora 11 20 min., 09 07 20 20
Образец поступил час мин
Nr de înregistrare 378 în registru
Регистрационный № в журнале

Codul 9
Код

Nr de ord. № p/p	Indicii investigați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Определяемые показатели	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Предельно допустимый уровень, единицы			DNT a metodelor de investigație НТД на методы исследования
			Min	Max	Inc.	
1	2	3	4			5
1	amoniu	< 0,05 mg/l	-	0,5 mg/l	-	GOST 4192-82
2	cloruri	= 15 mg/l	-	250 mg/l	-	GOST 4245-72
3	culoare	analiza calitativa	-	-	-	*SM SR EN ISO 7887:2012
4	duritate totala	= 6,7 grade germane	5 grade germane	-	-	GOST 6055-86 GOST 4151-72