

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

**Numărul procedurii de achiziție:** *ocds-b3wdp1-MD-1697454084696 (21106312) din 16.10.2023*

**Obiectul achiziției:** *Aparate de aer conditionat*

Denumirea bunurilor/se rvițiilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origin e	Producă torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Sta nda rde de refe rinț ă
1	2	3	4	5	6	7
<i>Aparate de aer conditionat</i>						
Aparat de aer con condiționat INVERTER (9 000 BTu/h)	Climatizor TAC- 09 CHSD/XAB1N inverter (9000 BTU)	China	TCL NETHER LANDS B.V. or. Rotterdam	Conform specificațiilor tehnice din Anexa nr.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip - split de perete, culoare – alba;</li> <li>- compresor inverter</li> <li>- Agent frigorific R32.</li> <li>- Puterea frigorifică/termică – 9000 BTU/h.</li> <li>-Clasa energetica - A++</li> <li>-Puterea nominala de racire (kw/h) – 2.60</li> <li>- Puterea nominala de incalzire (kw/h) – 2.61</li> <li>-Temperaturi exterioara admisa (racire) - +18-+47</li> <li>-Temperaturi exterioara admisa (incalzire) – 15 -+24</li> <li>-Tensiune/frecventa/faza (V/Hz/Ph) – 220/50/1</li> <li>-Debit de aer (m3/h) – 420</li> <li>-Sunet la nivel interior (dB(A))- 24</li> <li>-Regim de lucru- racire, incalzire, ventilare, uscare</li> </ul> <p><b>Termenul de garanție: 38 luni din data montării.</b></p>	

Aparat de aer condiționat INVERTER (12 000 BTu/h)	Climatizor TAC-12 CHSD/XAB1N inverter (12000 BTU)	China	TCL NETHERLANDS B.V. or. Rotterdam	Conform specificațiilor tehnice din Anexa nr.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip - split de perete, culoare – alba;</li> <li>- compresor inverter</li> <li>- Agent frigorific R32.</li> <li>- Puterea frigorifică/termică – 12000 BTU/h.</li> <li>-Clasa energetica - A++</li> <li>-Puterea nominala de racire (kw/h) – 3.40</li> <li>- Puterea nominala de incalzire (kw/h) – 3.50</li> <li>-Temperaturi exterioara admisa (racire) - +18-+47</li> <li>-Temperaturi exterioara admisa (incalzire) – 15 -+24</li> <li>-Tensiune/frecventa/faza (V/Hz/Ph) – 220/50/1</li> <li>-Debit de aer (m3/h) – 530</li> <li>-Sunet la nivel interior (dB(A))- 25</li> <li>-Regim de lucru- racire, incalzire, ventilare, uscare</li> </ul> <p><b>Termenul de garanție: 38 luni din data montării.</b></p>	
Aparat de aer condiționat INVERTER (18 000 BTu/h)	Climatizor TAC-18 CHSD/XAB1N inverter (18000 BTU)	China	TCL NETHERLANDS B.V. or. Rotterdam	Conform specificațiilor tehnice din Anexa nr.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip - split de perete, culoare – alba;</li> <li>- compresor inverter</li> <li>- Agent frigorific R32.</li> <li>- Puterea frigorifică/termică – 18000 BTU/h.</li> <li>-Clasa energetica - A++</li> <li>-Puterea nominala de racire (kw/h) – 5.40</li> <li>- Puterea nominala de incalzire (kw/h) – 5.60</li> <li>-Temperaturi exterioara admisa (racire) - +18-+47</li> <li>-Temperaturi exterioara admisa (incalzire) – 15 -+24</li> <li>-Tensiune/frecventa/faza (V/Hz/Ph) – 220/50/1</li> <li>-Debit de aer (m3/h) – 800</li> <li>-Sunet la nivel interior (dB(A))- 27</li> <li>-Regim de lucru- racire, incalzire, ventilare, uscare</li> </ul> <p><b>Termenul de garanție: 38 luni din data montării.</b></p>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66