



CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET)

DUPĂ REZULTATELE TEHNICO - ȘTIINȚIFICE ȘI VERIFICARE

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică " MOLDTESTENERGO "
MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3 , of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 623-25

Data eliberării: 10 ianuarie 2025

Valabil până la: 09 ianuarie 2026

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Cabluri de control cu izolație din PVC de tip: KBBГ, KBBГнг, KBBГнг-LS, KBBГЭ, KBBГЭнг, KBBГЭнг-LS, KBБ6ШВ

Cod NM MD
8544 49 910

Contract de livrare Nr 144 din 29.04.2022

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM EN 50525-1:2013/A1:2023 -Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 1: Prescripții generale
SM EN 60332-1-2:2004/A12:2021 - Încercări ale cablurilor electrice și cu fibre optice supuse la foc. Partea 1-2: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Procedură pentru flacăra de tip preamestec de 1 KW
SM IEC 60331-21:2016 - Încercări pentru cabluri electrice în condiții de incendiu. Integritatea circuitului. Partea 21: Proceduri și cerințe. Cabluri de tensiune nominală până la și inclusiv 0,6/1,0 kV , **Directiva de joasă tensiune 2014/35 / UE**

PRODUCĂTOR:

SAP „Одесский кабельный завод „Одескабель”,
65013, or. Odesa, Nicolaievskaja doroga, 144, Ukraina.

Cod țării
UA

SOLICITANT

ÎM Casa de comerț “ODESKABEL - MOLDOVA” SRL
MD-2023, mun. Chișinău, str. Varnița 10/2 , tel. (022)27-27-27 , (022) 92-13-36 .

Codul CUIÎO
40052165

**CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ
CONFORMITATEA PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI**

DIRECTIVELE INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :

Declarație de conformitate Ucrainei № 18/2020 de la 16.10.2020, eliberată de SAP „Одесский кабельный завод „Одескабель”, 65102, or. Odesa, Nicolaievskaja doroga, 144, Ukraina.

Actul de identificare № 363/025 din 24.12.2024

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET “MOLDTESTENERGO”
Doctor în științe tehnice

l.ș.



M. Guraevski

**Copiile prezentului CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) MTE e legalizează în modul stabilit
de Centrul de știință și expertiză Tehnică “ MOLDTESTENERGO ”**