

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1750406858479 din_ 20 iunie 2025
Obiectul achiziției: _Tehnică de calcul

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
Lot 3							
UPS	Legrand Keor SP 800	Franta	Legrand	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Putere maxima (VA)	800	
					Putere activa (W)	480	
					Tip operațiune	Linie interactivă	
					Tensiune intrare (V)	170-290± 3%	
					Tensiune ieșire (V)	230V ±10%	
					Frecvența ieșire (Hz)	50-60	
					Tip reglare tensiune	Reglare automată AVR	
					Durata de lucru a bateriei,	9 minute la 50% încărcare	

					Avertizare sonoră	Da	
					Model baterie	Plumb-acid nu necesită întreținere, baterie înlocuitoare	
					Panou de control	Buton de pornire cu led	
					Alte specificații	Timp de transfer: 6ms (tipic), 10ms (maxim)	
					Garanție de conformitate	2 ani, conform certificatului emis de producător Echipamentele sunt noi (non refurbished), Anul producerii 2025	
					Temperatura de exploatare	0- 40 grade C.	
TOTAL							

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Baciu Victor În calitate de: _Administrator_
Ofertantul: _SC Rapid Link SRL_ Adresa: _str. Gh. Asachi 71/7, Chisinau, Moldova, MD-2028_