

Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitatea produselor și a serviciilor furnizate, Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L., atestă că: produsul Oxigen medical gazos (O₂ - gazos) este conform specificațiilor acestuia, corespunde scopului pentru care a fost realizat și se încadrează în parametri de calitate.

Nr. inmatric. Cisterna/lot: LTK 5/0,25

Partida №: 0103

BULETIN DE ANALIZE


№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 5583-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O ₂ , în %, nu mai puțin de	99,5	99.80
2	Concentrația vaporilor de apă, în %, nu mai mult de	0.009	0.0006
3	Concentrația de H ₂ , în %, nu mai mult de	Nu se testează	-
4	Concentrația de CO ₂ , nu mai mare	0.01	0.005
5	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	Reținut
6	Conținutul de acizi	Reținut conform aliniatului 3.7	Reținut
7	Conținutul de O ₃ și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	Reținut
8	Conținutul de baze	Nu se testează	-
9	Prezența mirosului	Absent	abs

Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78

Data: 04.03.2024

Inginer laborant: _____

Laboratorul Secției de Producere



ÎCS „TehGaz Grup” SRL

MD-2069, or. Chișinău, str. Mesager 8, IDNO 1006600041260, tel/fax: +37322758624

Certificat de calitate № 3435 pentru oxigen medical în stare gazoasă

Partida №: 0103
Numărul cisternei ITK 5/0,25
Masa netă

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 5583-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O ₂ , în %, nu mai puțin de	99,5	99.80
2	Concentrația vaporilor de apă, în %, nu mai mult de	0.009	0.007
3	Concentrația de H ₂ , în %, nu mai mult de	Nu se testează	-
4	Concentrația de CO ₂ , nu mai mare	0.01	0.004
5	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	Reținut
6	Conținutul de acizi	Reținut conform aliniatului 3.7	Reținut
7	Conținutul de O ₃ și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	Reținut
8	Conținutul de baze	Nu se testează	-
9	Prezența mirosului	Absent	abs

Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform ISO 2046-73 (GOST 5583-78)

Inginer laborant:

Data: 04.03.2024

Laboratorul Secției de Producere

