

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD-2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC„Moldindconbank”SA filiala Onest, cod MOLDM2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare EXECUTANT, reprezentat de Director dl. Anatolie Izbînda care activează în baza Statului și:

„VSN Cons” SRL

Rep. Moldova.m Chișinău, Gheorghiu 30 ap.34
c/f 1015600008454
IBAN:MD30ML000000002251102262
BIC: MOLDM2X302
(tel:060263693)
reprezentat de Director Sergiu Voinschii
au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către EXECUTANT controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 12.06.2018.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standartului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de, cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

2.9 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CÎ este obligat să anunțe OCP.

2.10 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.11 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate.



2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

- 2.1.1 Să completeze feedbackul.
- 2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.
- 2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul.
- 2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

- 3.1 După semnarea prezentului contract își pierde valabilitatea toate acordurile încheiate anterior (dacă au existat) cu privire la relațiile dintre beneficiar și centrul de încercări.
- 3.2 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.
- 3.3 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de imposibilitate de a le rezolva conform legislației în vigoare a RM.
- 3.4 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.
- 3.5 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada a 1 an de zile.
- 3.6 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractate cu 30 zile înaintea datei rezilierii.
- 3.7 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director _____



BENEFICIAR:

Director _____

Director Sergiu Voinschii





CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII nr. SMC 0060R

ELIBERAT : "VSN CONS" SRL

Str. Academician Natalia Gheorghiu 30, of. 34, mun. Chișinău, MD 2025, Republica Moldova
Tel. + 373 60 263 639, E-mail: sergiu.vi@gmail.com

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ, CĂ SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII REFERITOR LA ACTIVITĂȚILE CONFORM CODULUI IAF: 28

**CONSTRUCȚIA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR,
INSTALAȚIILOR ȘI REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE**

ESTE CONFORM CU CERINȚELE STABILITE ÎN STANDARDUL INTERNAȚIONAL:

ISO 9001:2015

adoptat ca standard național SM SR EN ISO 9001:2015

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI № 0172 din 18.07.2018
Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management
(OC SM) al Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (ÎS CMAC).
Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al ÎS CMAC
șos. Muncăști 162a, or. Chișinău, MD 2002, Republica Moldova
Oficiu: str. Coca 28, or. Chișinău, MD 2064, Republica Moldova,
tel.: 022.218 489, fax: 022 745 489

Conducătorul
Organismului de Certificare

Valentin MARDARI

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE
AUDITURILOR DE SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 19.07.2018

Valabil până la 19.07.2019

Valabil până la 19.07.2020

Valabil până la 18.07.2021



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 16 C018688-18

Data emiterii 12 septembrie 2018

Valabil până 11 septembrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;

Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279; 022 794661; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice, smălțuite și nesmălțuite, mărcii comerciale „TALON”, „COLISEUMGRES”.

Contract nr. 1 din 25.03.2014 cu ЗАО „Керамогранитный Завод”, Federația Rusă.

Codul NCM
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin MEI nr. 381 din 31.07.2018;

GOST 6787-2001 p.p. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.2; RNI 06-5.3.35:2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

ЗАО „Керамогранитный Завод”, Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

„BICOMPLEX” S.R.L., șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Depozit: str. Cetatea Albă, 17, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1002600039681

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3147-RE din 05.09.2018, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018,

Certificat de conformitate Nr. POCC RU.AГ99.1106846 din 05.04.2016, eliberat de

ООО „СПБ-Стандарт”, Federația Rusă, certificat de acreditare Nr. POCC RU.0001.11AГ99;

Raport de încercări Nr. 5526 din 13.09.2018, eliberat de ИЛТ ООО „Испытательный Центр”, Federația Rusă, certificat de acreditare Nr. POCC RU.0001.21AB90 din 15.12.2015;

Raport de încercări Nr. 5526 din 13.09.2018, eliberat de LIPA din cadrul Î.S. CMAC, certificat de acreditare Nr. 01-086 din 01.09.2016.

INFORMAȚII SUPLEMENTARE

Sistemul 3+, suprasubstratul este efectuat una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 5391/2018 din 06.09.2018. Dosar Nr. 1089.



Confirmația organismului
PENTRU
CERTIFICARE

Melnic L.



OC « TRANS-STANDARD »

Anexă

Fila + File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP/MD 043 C 004182-18 din: 19 martie 2018

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NM MD	Denumirea produsului	Volumul
1	3209	Vopsele și grunduri pe baza de polimer acrilici m.c. "Sadolin" în asortiment: DOMUS AQUA, DOMUS VX+, DOMUS DOMUS LIN, SANDO F, SANDO BASE, FACADE, FACADE STRUCTURE, SILIKAT, SILIKAT BASE.	1L, 2,5L, 5L, 10L
2	3209	Emulsie pe baza de apă m.c. "Sadolin" în asortiment: BINDO3, BINDO7, BINDO10, BINDO20, BINDOBASE, BINDO7, "EXTRAMAT", "GLAMOUR", "VATRUM", "INNETAK", "START LATEX", "METALLIK", "SAND", "WHITE", "INTERIOR 2", "INTERIOR 7", "PROF 2", "PROF 7", "PROF 12", "EXPERT 1", "EXPERT 4", "EXPERT 7", "EXPERT 12", "PRO.P6", "PRO.P 10", "EASY CARE", "AMBIANCE SILIKEMATT", "AMBIANCE SILIKEMATT".	0,93L, 0,96L, 1L, 2,33L, 2,38L, 2,4L, 2,5L, 3L, 4,65L, 4,75L, 5L, 9L, 9,5L, 9,8L, 10L, 20L
3	3209	Grunduri pe baza de apă m.c. "Sadolin": "BrindoBase", "Stopgrund", "Grund+".	1L, 2,5L, 5L, 10L
4	3209	Lacuri și emailuri pe baza de apă m.c. "Sadolin" în asortiment: "Master novus", "Panorama", "Epoian", "Celco Aqua", "Celco Sauna", "Celco Parquet", "Sasu La Udesuja".	0,5l, 0,93L, 0,96L, 1L, 2,33L, 2,4L, 2,5L, 4,65L, 5L, 10L
5	3209	Vopsele și lacuri decorative pe baza de polimer acrilici m.c. "Sadolin": "ANTIQUE", "CHALIX DECOR FINITURA", "ALPHA SYLE", "ALPHA TACTO velvet", "FONDO ALPHA EFFECTS EXTRA", "FONDO ALPHA EFFECTS MICRO", "ALPHA ORIENT", "ALPHA DESIGN", "ALPHA ELEGANCE", "Pixar".	0,5L, 1L, 2,5L, 4,65L, 4,8L, 6L, 15L
6	3209	Soluție pentru curățat m.c. "Sadolin": "CLEANER BIO-CLEANER".	1L
7	3209	Colorant m.c. "Sadolin": "ACOMIX ECO".	1L
8	3209	Vopsea, vopsea-grund pentru fațade pe baza de apă m.c. "Sadolin": "ALPHA CHALIX", "SIL GRUND MICRO", "SIL GRUND".	4,88L, 5L, 14,64L, 15L
9	3209	Vopsea și grund pe baza de silicon m.c. "Sadolin": "ALPHALOXAN FABRE", "ALPHALOXAN PRIMER", "MURTEX SILOXANE".	9,3L, 9,5L, 10L, 13,95L, 14,25L, 15L
10	3209	Vopsea pentru suprafețe minerale m.c. "Sadolin": "MURTEX STAY CLEAN".	9,3L, 9,5L, 10L
11	3209	Vopsea pentru suprafețele minerale m.c. "Sadolin": "Murtex Stay Clean".	9,3L, 9,5L, 10L
12	3209	Grunduri pe baza de polimeri acrilici m.c. "Pinotex": "WOOD PRIMER", "WOOD PAINT PRIMER", "IMPRA".	1,0L, 3L, 10L
13	3209	Vopsele și Lacuri pe bază de polimeri acrilici m.c. "Pinotex": "Interior", "Fence", "Fence Lasur", "GRANDET", "Façade Lasur", "Façade Special", "Façade Special Blak", "Fence lasur", "Wood Paint Extreme", "Wood paint duo VX+", "Wood Paint Aqua", "Extrime Lasur".	1L, 2,5L, 3L, 5L, 10L
14	3209	Ulei pe baza de polimeri acrilici m.c. "Pinotex": "SOLAR TERRACE & WOOD OIL", "SOLAR TERRACE OIL".	2,33L, 9,33L
15	3209	Soluție pentru curățarea suprafeței de lemn pe baza de polimeri acrilici m.c. "Pinotex": "TERRACE CLEANER", "TERRACE & WOOD CLEANER".	1,0 L

Seria A Nr. 4076



**Conducătorul organismului
de certificare**

Expert


DOROS Adrian

MELNICOVA Natalia

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

OC « TRANS-STANDARD »

Anexă

Fila File

1 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP/MD 043 C 0041781-18 din: 19 martie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NM:MD	Denumirea produsului	Volumul
1	3208	Vopsea pe bază de polimeri alchidici m.c. "Sadolin"; "DOMUS"	1L, 2,33L, 2,36L, 2,5L, 9,3L, 9,5L, 10L
2	3208	Grunturi pe bază de polimeri alchidici m.c. "Sadolin"; "DOMUS BASE", "MASTER BASE", "ALPHA GROND"	1L, 2,5L, 5L, 10L, 16L
3	3208	Lacuri pe bază de polimeri alchidici m.c. "Sadolin"; "CELCO YACHT", "CELCO TERA", "PARQUET", "YACHT"	1L, 2,5L, 10L
4	3208	Emali pe bază de polimeri alchidici m.c. "Sadolin"; "MASTER" în asortiment	1L, 2,5L, 2,33L, 9,3L, 9,5L, 10L
5	3208	Grunturi pe bază de polimeri alchidici m.c. "Hammerite"; "SPECIAL METAL PRIMER", "RUSBEATER N1", "KURUST"	0,5L, 0,9L, 2,5L
6	3208	Vopsele pe bază de polimeri alchidici m.c. "Hammerite"; "SMOON FINISH"; "HAMMERED FINISH"; "SATIN FINISH"	0,25L, 0,5L, 1,5L
7	3208	Lacuri pe bază de polimeri alchidici m.c. "Pinotex"; "Classic", "Ultra", "Wood Oil", "Terrace Oil", "Natural", "Traeterraser"; "Ultra Lasur", "CLASSIC Lasur"	1L, 2,25L, 3L, 10L
8	3208	Baie pe bază de polimeri alchidici m.c. "Pinotex"; "Classico"	1L, 3L, 10L
9	3208	Baie și lac pe bază de polimeri alchidici m.c. "Pinotex"; "ULTRA"	1L, 3L, 10L
10	3208	Ulei pe bază de polimeri alchidici m.c. "Pinotex"; "Wood Oil"; "Terrace Oil"; "Terrace & Wood Oil"	1L, 3L, 10L
11	3208	Grund pe bază de polimeri alchidici m.c. "Pinotex"; "BASE"	1L, 3L, 10L
12	3208	Dizolvant m.c. "Sadolin"; "Solve W"; "Tinner per Alpha Grond"	1L, 5L
13	3208	Dizolvant m.c. "Hammerite"; "Brush Cleaner & Thinner"	0,25L, 0,5L, 1L, 5L

OC « TRANS-STANDARD »
COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

Seria A Nr. 04075

Conducătorul organismului
de certificare

Expert

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

DOROS Adrian

MELNICOVA Natalia



OC TRANS-STANDARD



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare OCPr MD 043 C 004181-18

Data emiterii: 19 martie 2018 Valabil pînă la: 18 martie 2019

043

ORGANISMUL DE CERTIFICARE "TRANS-STANDARD"

Certificat de acreditare nr OCpr-043
MD 2004, mun. Chişinău, str. Mitropoliei Petru Movilă, 17, ap. 1, tel./fax: (022)74-07-61

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL, CA PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele, lacuri și grunturi, m.c. "SADOLIN", "PINOTEX", "HAMMERITE" pe baza de polimeri sintetici dizolvați în mediul neapós conform anexei; Livrare: conform contractului nr. 3 din 02.01.2017 cu OU "MARATON", Punane 6 -208, Tallin, 13619, Estonia; Ambalare: căldări și cutii metalice;

Codul NM MD
3208

Termen de valabilitate: indicat pe ambalaj

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

"Reglementarea Tehnică cu privire la produsele pentru construcții", HG nr. 226 din 29.02.2008; RNI nr.06-5.3.35 din 05.03.2001; SM GOST R 52491:2010, pct.5.2.1, tab.1, ind. 1-3; pct. 5.2.2, tab. 2, ind. 1-5,8; pct. 5.2.4, tab. 4, ind. 1,3; pct. 5.2.5, tab. 5; ind.1-3;

I.C.S. "TRANS-STANDARD" S.R.L.
COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI

PRODUCATOR

Concernul Akzo Nobel

Codul țării

FURNIZOR

OU "MARATON", Punane 6 -208, Tallin, 13619, Estonia

SOLICITANT

"TRANSCOLOR" SRL, Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Decebal 91, tel/fax 022520008

Codul IDNO
1007600070492

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produsului nr. 15/04 din 06.03.2018, eliberat de OC "Transstandard"
Raportul de evaluare a produsului nr. 22/04 din 21.03.2017
Raportului de încercări nr.84/2 din 15.03.2018, eliberat de LÎ SA "ASCHIM", mun. Chişinău, or. Duriesti str. T. Vladimirescu, 70; certificat de acreditare nr. LI-014 valabil până la 19.10.2021;
Raportului asupra rezultatelor evaluării nr. 22/04 din 03.04.2017, eliberat de OC "Transstandard", str. Mitropoliei Petru Movilă, 17, ap.1, certificat de acreditare nr. OCPr-043

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Sistemul de certificare 3+. Supravegherea produsului certificat va fi efectuată de OC "Trans-Standard" o dată an. Certificatul este valabil în condițiile respectării cerințelor de marcă (prezenta informație în limba de stat pentru fiecare unitate de produs), ambalare, transportare și depozitare
Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A Nr. 0025



Conducătorul organismului de certificare
Expert

DOROȘ Adrian

MELNICOVA Natalia

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de Organismul de Certificare "TRANS-STANDARD"



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de inregistrare

OCpr - 049 13 C008304-18

Data emiterii: 05 martie 2018

Valabil pînă la: 05 martie 2019

SR EN ISO/CEI 17065

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL DENUMIREA / DESCRIEREA

Soluție acrilică de impregnare pentru betoane și mortare, marca comercială "MELAXIL", Contract Nr. 2 din 15.12.2017 cu "EcoSand Anna Pater-Kowalska", Polonia.

Codul NM MD
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
SM GOST R 52491:2010 pct. 5.2.1 tab. 1 (ind. 1, 2), pct. 5.2.5 tab. 5 (ind. 1, 2, 3);
GOST 9980.3-86; GOST 9980.4-2002; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Skon" Sp.z.o.o.Sp.k, Polonia.

Codul țării
PL

SOLICITANT

S.A. "SUPRATEN",
str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0096 din 05.03.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023; Raport de încercări Nr. 276/6 din 02.03.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 54 din 28.02.2018, eliberat de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chişinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+, Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 926 din 22.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul OC

[Signature]
Puha I. NSA

Seria A № 006793

În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md





SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A000299-17

Data emiterii 19 septembrie 2017

Valabil pînă 18 septembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Munccești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Gleturi acrilice pentru lucrări de finisare interioare și exterioare, 7 poziții conform anexei.
Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1 ind. 1, 2, 3, 5; GOST 9980.3-86;
GOST 9980.4-2002; GOST 9980.5-2009; HG Nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80

PRODUCĂTOR

S.A. „SUPRATEN”, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producerea - mun. Chișinău, str. Mesterul Manole, 9.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3302-RE din 19.09.2017 eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014.
Rapoarte de încercări Nr. 13, 14, 15 din 07.09.2017, eliberate de LÎ din cadrul S.A. „SUPRATEN”, str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-030 din 07.02.2017.
Aviz sanitar Nr. 2293 din 06.09.2016.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4295/2017 din 19.09.2017, Dosar Nr. 2158.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B. № 000299



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.
30.09.2017

**INCERCOM**Organism de Certificare Produse
din cadrul ICȘC „INCERCOM” ÎSForma de prezentare anexei la
certificatul de conformitate pentru
produse din domeniul reglementat

Cod: PGCp-7-F-7.7/1

Ediția: 1

Data: 11.10.2013

Pagina: 2 din 2

Asortimentul de producție pe bază de ciment fabricat la uzina „Meșterul Manole, 9”

1. FASAD ALB/GRI
2. CLASS PORȚELANAT ALB
3. TOPING
4. BARAȘEC 15/20
5. COROED-20 SILICONAT
6. TERMOZID
7. PENOBETON
8. T^oermocămin 700 (ALB/GRI)
9. T^oermotink
10. SV 75 ALB/GRI
11. HIDROSTOP
12. NIVELIR GROSS
13. NIVELIR RAPID
14. NIVELIR FIN
15. NIVELIR UNIVERSAL
16. OTKOS
17. FUGA
18. FUGA PROFI
19. CȘM-50
20. KLEITONC
21. KALMATRON
22. ZIDAR KLINKER

Conducătorul organismului
de certificare

(semnătura)

Scamina R.
(denumirea, numele)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A006676-16**

Дата выдачи: **12 октября 2016** Действителен до: **12 октября 2019**

501 SR EN ISO/CEI 17065

ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-429-391; моб. 078-191-001.
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

ВАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Смеси сухие на гипсовой основе строительные, тип "SVG-100", M "15",
производимые в соответствии с требованиями SM 262:2005.

Код NMMD
2520

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
ППРМ № 226 от 29.02.2008 "Об утверждении Технического регламента
на строительную продукцию",
SM 262:2004 п. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.6, 4.7;
RNI 06-5.3.35:2001 п. 2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SUPRATEN", S.A.

ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Производство: ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель,

Код ОКПО
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0699 от 11.10.2016, выданный ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации № OCpr.-049 действительный до 07.05.2018, выданный СНА "MOLDAC"; Протокол испытаний № 1027 от 10.10.2016, выданный Испытательным Центром в составе ICȘC "Incecom" IS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденций, 6/1, сертификат аккредитации № LI-021 от 06.02.2014 действительный до 22.02.2018, выданный СНА "MOLDAC"; Протокол испытаний № 118/5 от 23.09.2016, выданный ИЛ в составе "CertMatCon" SRL, мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023 сертификат аккредитации № LI - 101, действительный до 30.07.2019, выданный СНА "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в 6 (шесть) месяцев ОС „CertMatCon”. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса, установленного "СУПРАТЕН" S.A. и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции, согласно действующему законодательству.
Договор на оказание услуг № 406 от 06.08.2014.

Обладатель настоящего сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Серия В № 001458



Руководитель ОС

[Handwritten signature]

Пуха И.



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами
установленными ОС „CERTMATCON”, информация на www.certmatcon.md

Подделка сертификатов преследуется по закону



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A059315-15**

Data emiterii: 25 mai 2015

Valabil pînă la: 25 mai 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC), Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amorsă grund "BETOKONTAKT", marca comercială SUPRATEN.
Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NMMD
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1, ind. 2, 3, 5, 9;

GOST 9980.3-86, GOST 9980.4-2002, GOST 9980.5-2009; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producerea: str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1412-RE din 25.05.2015, eliberat de OCP al Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Raport de încercări Nr. 195 din 14.05.2015, eliberat de LÎ S.A. "Aschim" mun. Chișinău, Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, certificat de acreditare Nr. LÎ -014 din 16.12.2013; Aviz sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditate Nr. SNA MD CAECP LÎ 01 078 din 17.02.2010

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al ÎS CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 1786/2015 din 25.05.2015. Dosar Nr. 8601.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B Nr. 059315



Conducătorul organismului
de certificare

Melnic L.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Evaluare a Conformității

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de inregistrare

OCpr - 049 13 C008976-19

Data emiterii: 14 ianuarie 2019

Valabil până la: 14 ianuarie 2020

EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC) clasa A și accesorii, marca comercială "GALAXY",
pentru împănări.

Contract nr. WDS141020/1 din 20.10.2014 cu OOO "МІРОПІЛІАКТ", Ucraina.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de
evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele
armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 30673-99 (anulat) pct. 4.4 tab.1, pct. 5.2.1,
5.2.4-5.2.6, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 5, 6), pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "МІРОПІЛІАКТ", Ucraina.

SOLICITANT

"EVROASAD PRIM" SRL
str. Grenoble, 128, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul NCM
3916
3925

Codul țării
UA

Codul IDNO
1014600024059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

aport de evaluare final Nr. 0742 din 14.01.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil
până la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 1186 din 03.01.2019,
eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Inccrecom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat
de acreditare Nr. LI-021 din 23.02.2018 valabil până la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 353/15 din
28.12.2018, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4,
MD 2023, certificat de acreditare LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";
Raport de identificare și control tehnic Nr. 742 din 27.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs
conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 1058 din 19.12.2018.

Seria A Nr. 007227



Conducătorul OC

[Handwritten signature]



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





I.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare 13 C018922+18

Data emiterii 09 noiembrie 2018 Valabil pînă la 08 noiembrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul I.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (I.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Mîncești 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel. 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA
Linoleum din PVC, marca comercială "Tarket".

Contract nr. 243/2013 din 01.01.2013 cu "TarketSEE" d.o.o., Serbia.

Modele, dimensiuni vezi anexa.

Codul NCM
3918

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin MEI nr. 381 din 31.07.2018;

GOST 14632-79 p.p. 1.2, 2.3 tab. (ind. 3,4), 2.5, 2.9, 5.1, 5.3, 5.9, RNI 06-5.3.35:2001 p. 2.2.

PRODUCĂTOR

"TarketSEE" d.o.o., Serbia.

Codul țării
RS

SOLICITANT

"BICOMPLEX" SRL, șos. Mîncești 89, mun. Chișinău, Republica Moldova;

Depozit: str. Cetatea Albă, 17, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1002600039681

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3902-RE din 31.10.2018, eliberat de OCP din cadrul I.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064; Raport de încercări Nr. 480-18C din 31.10.2018 eliberat de CAI "Pieiart-AIRIN" S.R.L., certificat de acreditare LI-016 din 22.06.2018; Raport de încercări Nr. 7037 din 01.11.2018, eliberat de I.I. PA din cadrul I.S. CMAC, certificat de acreditare LI-086 din 01.09.2016.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 3+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul I.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare: Decret Nr. 3562/2018 din 09.11.2018, Dosar Nr. 1254.

Conducător
L.Ș.



[Handwritten signature]

Membri:



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008383-18

Data emiterii: 19 aprilie 2018

Valabil până la: 19 aprilie 2019

EN ISO CEI 17005
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice glazurate, pentru placarea pardoselilor interioare și exterioare.

Contract Nr. 28332 din 27.12.2011 cu

ОАО "Березастройматериалы", Republica Belarus.

Codul NCM
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";

GOST 6787-2001 pct. 5.1.4 tab. 2, 5.1.5, 5.2.1 tab. 3 (ind. 1, 2, 4-6), 4.4, 5.3, 5.4, 8;

RNI 06-5.3.352001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ОАО "Березастройматериалы", Republica Belarus.

Codul țării
BY

SOLICITANT

"BICOMPLEX" SRL,

șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1002600039681

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0124 din 18.04.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014, valabil până la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 279/5 din 20.03.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 203/2 din 11.04.2018, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de evaluare de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 492 din 26.03.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 006886



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Certificatul de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008662-18

Data emiterii: 03 septembrie 2018

Valabil pînă la: 31 decembrie 2018

NUMER EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec uscat pe baza de ciment, pentru construcții, a să vedea anexa 32 poziții,
fabricat conform cerințelor SM 262:2005.

Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN", S.A.
str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova,
Producere: str. M. Manole, 9; str. Transnistria, 5/1, mun. Chişinău.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0398 din 03.09.2018, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr.693/2, 693/3 din 03.09.2018, eliberate CÍ ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chişinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 312/3 din 08.08.2018, eliberat LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării procesului tehnologic, stabilit de către "SUPRATEN", S.A.
Informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.
Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

B Nr. 001085



Conducătorul OC

În baza prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezenta certificat

Puha I.



Anexă

Fila File
1 3

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ambalaj
1	Chit pe baza de ciment	Fuga Profi Alb/Gri	1 kg., 3 kg., 5 kg. S din plastic
2	Chit pe baza de ciment	Fuga Alb /Gri	1 kg., 3kg., 5 kg., sa din plastic
3	Tencuiala pe baza de ciment	SV 75	25 kg. Saci
4	Tencuiala pe baza de ciment	CȘM -50	30 kg., Saci
5	Glet pe baza de ciment pentru lucrări la interior și exterior.	Fasad Alb/Gri	17 kg., Saci.
6	Glet pe baza de ciment pentru lucrări la interior și exterior.	Otkos	15 kg., Saci.
7	Adeziv pe baza de ciment.	Class Porțelanat (Alb)	5 kg., 25 kg., Saci.
8	Adeziv pe baza de ciment.	Termocamin.	25 kg., Saci.
9	Adeziv hidroizolant pe baza de ciment.	Kalmatron A Alb/Gri	30 kg., Saci.
10	Întăritor pentru pardoseli din beton pe baza de ciment.	Toping.	25 kg., Saci.
11	Șapa autonivelantă pe baza de liant complex special	Nivelir Universal	25 kg., Saci.
12	Tencuială decorativă pe baza de ciment.	Coroed-20 Siliconat.	25 kg., Saci
13	Mortar de tencuială pe baza de ciment	Optim.	30 kg. saci
14	Mortar de tencuială pe baza	Zidar.	30 kg. saci.

AB-Nr. 000615

Conducătorul organismului
de certificare

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10/08/18

Anexă

Fila 2 File 3

la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ,ambala
	de ciment		
15	Adeziv pe baza de ciment	Class Optimal	25 kg. saci.
16	Adeziv pe baza de ciment	Class Inter	5 kg, 25 kg. saci.
17	Adeziv pe baza de ciment	Class Universal.	25 kg. saci
18	Adeziv pe baza de ciment	Class Naș.	5 kg., 25 kg. saci
19	Adeziv pe baza de ciment	Naș Baund.	25 kg. saci.
20	Adeziv pe baza de ciment	Class Extra (Gri)	25 kg. saci.
21	Adeziv pe baza de ciment	Class Porcelanat (Gri).	5 kg., 25 kg. saci.
22	Adeziv pe baza de ciment	Polifix Universal.	25 kg. saci.
23	Adeziv pe baza de ciment	Polizol	25 kg. saci.
24	Adeziv pe baza de ciment	Izopol	25 kg. saci.
25	Adeziv pe baza de ciment	Class Polistirol.	25 kg. saci.
26	Amestec hidroizolant pe bază de ciment	Hidroctop	25 kg. saci.
27	Adeziv pe baza de ciment	Izomin Universal.	25 kg. saci.

a B. N. 000619

Conducătorul organismului
de certificare

Ruha I.

Anexă

Fila File
3 3la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ,ambalaj
28	Adeziv pe baza de ciment	Bazalt.	25 kg. saci.
29	Amestec pe baza de ciment pentru șape.	Savana.	30 kg. saci.
30	Chit pe baza de ciment.	Fuganmertel (Iasomie, Vanilie, Piersic, Bej, Gri, Caramei, Bleu, Albastru, Măr Verde, Ciocolată, Roșu, Cărămiziu, Cafeniu, Beton, Gri Închis, Negru.	1 kg., 3 kg. căldări din plastic.
31	Adeziv pe baza de ciment .	Class Extra (Alb)	25 kg., Saci.
32	Chit pe baza de ciment	Fuganmertel Alb	1 kg., 3 kg. Căldări din plastic.

ia B № 000617

Conducătorul organismului
de certificare

Puha I.

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008659-18

Data emiterii: 30 august 2018

Valabil până la: 31 decembrie 20

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAAmestecuri uscate pe bază de ipsos, pentru construcții, a să vedea anexa 12 poziții,
fabricate conform cerințelor SM 262:2005.Codul NCM
2520

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.6, 4.7
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN", S.A.
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Producere: str. M. Manoie, 9; str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău.Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
10036000057

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0399 din 24.08.2018, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022,
eliberat CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 693, 0693/1 din 16.08.2018, eliberate CÎ ICȘC
"Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018,
valabil pînă la 22.02.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 312/2 din 06.08.2018, el
LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare
LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării procesului tehnologic, stabilit de către "SUPRATEN", S.A cu
informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prez
certificat

Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!



Anexă

Fila File
1 1la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A008659-18 din:

30 august 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului	Tipuri	Masa, ambalaj.
1	Tencuială pe baza de ipsos	NOTA BENE	30 kg, saci
2	Tencuială pe baza de ipsos	MOHOLIT	30 kg, saci
3	Tencuială pe baza de ipsos	ORIZONT	30 kg, saci
4	Tencuială pe baza de ipsos	FAUR GIPS START	30 kg, saci
5	Tencuială pe baza de ipsos	SVG-100	30 kg, saci
6	Tencuială pe baza de ipsos	GȘM 15	30 kg, saci
7	Amestec uscat pe baza de ipsos	Meșter Fix	1 kg; 3 kg galeți de plastic
8	Glet pe baza de ipsos	Eurofin	5 kg; 18 kg, saci
9	Glet pe baza de liant polimeric	Finito SV +	5 kg; 20kg saci
10	Glet pe baza de liant polimeric	Eurofin SV +	5 kg; 20 kg saci
11	Glet pe baza de ipsos	Finito	18 kg, saci
12	Adeziv pe baza de ipsos	Fix	17 kg, saci

a B M 000616

Conducătorul organismului
de certificare

Puha I.

CMAC I.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A000024-16

Data emiterii 04 august 2016

Valabil până 13 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul I.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (I.S. CMAC). Adresa juridică: jos. Morcești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel: 022 719279, 022 750403; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTELE CĂ PRODUSELE IDENTIF. ATEASTATEI ÎNCHERIEA ÎNSCRIEREA

Grăduri aerlătice marca comercială "SUPRATEN" în sortiment, conform anexei 17 poză.

Fabricate în serie conform SF 38622974-002/2010.

Codul NCM RM
321490000

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020/2003 p.p. 5.3.1 tab. 1, ind. (2, 3, 4, 5, 9), 5.4, 5.5, 10.3;
HG nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80.

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării
MD

SOLICITANT

SA "SUPRATEN", str. Petricani, 54, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificat de conformitate nr. OCpr-001 11 A000038-16 din 13.07.2016;
Raport de evaluare final Nr. 2773-RE din 04.08.2016, eliberat de OCP al I.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Rapoarte de încercări Nr. 53 din 02.07.2016, Nr. 51, 52 din 06.07.2016, Nr. 61 din 04.08.2016 eliberate de I.I.S.A. "SUPRATEN" mun. Chișinău, str. M. Manole, 9, certificat de acreditare Nr. LI-030 din 23.02.2013; Aviz sanitar Nr. 5144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. SNA MD CAECP LI 01-078 din 17.02.2010.

INFORMAȚII SUPLENTERE:

Sistemul 2 - Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al I.S. CMAC
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 3694/2016 din 04.08.2016. Dosar Nr. 0431.

Ținutul prezentului certificat vă pune dreptul și este obligat să aplica marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Seria II Nr. 0100024



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.



Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produselor
1	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală SUPRATON
2	Amorsă-grund performanță pentru suprafețe de origine minerală SUPRATON UNIC
3	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală SUPRATON EXTRA
4	Amorsă-grund cu pătrundere adâncă TUFFHGHPUHT
5	Amorsă-grund ce conferă suprafețelor proprietăți hidrofobe SUPRATON HIDROFOB
6	Amorsă-grund antimucegai cu pătrundere adâncă SUPRATON LUX biocid
7	Amorsă-grund SUPRATON AKWA
8	Amorse-grund pe bază de nisip de cuarț BETONIGPUHT
9	Amorsă-grund cu cuarț întărită cu siloxan GLETA SILICONATĂ
10	Grund modificator de rugină MODMET
11	Antiseptic universal SAFIR
12	Amorsă-grund SMILE GRUNT
13	Amorsă-grund silconată cu penetrare adâncă 11-SILICON GRUND
14	Amorsă-grund silconică cu nisip de cuarț 12-SILICON QUARZGRUND alb
15	Amorsă-grund pentru suprafețe poroase SUPRATON GAZBETON
16	Amorse-grund pe bază de nisip de cuarț BETOKONTAKT
17	Grund acrilic hidroizolant GHIDROIZOL



CMAC I.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A000037-16

Data emiterii 13 iulie 2016

Valabil până 13 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul I.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (I.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Cocea, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AȘA ȘI:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele acrilice marca comercială „SUPRATEN” în sortiment,
conform anexei 28 poartă.

Fabricate în serie conform SF 38622974-092-2010.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020-2003 p.p. 5.3.1 tab. 1, ind. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 5.4, 5.5, 10 J;
HG nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA „SUPRATEN”, str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

SOLICITANT

SA „SUPRATEN”, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul NCM RM
120910000

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 2120-RE din 13.07.2016, eliberat de OCP al I.S. CMAC, str. E. Cocea, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Raport de încercări Nr. 56-60 din 06.07.2016, eliberat de I.S.A. „SUPRATEN” mun. Chișinău, str. M. Manole, 9, certificat de acreditare Nr. LI-030 din 23.02.2013; Aviz societate Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de genădire Nr. SNA-MD-CAECP-LI-01-078 din 17.02.2010.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al I.S. CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul gășării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legălupei în vigoare, Acord Nr. 3011/2016 din 17.07.2016. Dosar Nr. 0513.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezenta certificat.

Seriile B-N 0000177



PENTRU
CERTIFICATE
Conducătorul Organismului de certificare

Melnic L.





ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Nr. OCpr - 001 11 A000037-16 din 13 iulie 2016

Lista produselor concrete

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea
1	Vopsea de grundă GRUNT
2	Vopsea pentru lucrări de interior SNEJANA
3	Vopsea lavabilă pentru lucrări de interior SNEJANA LAV
4	Vopsea lavabilă pentru lucrări de interior EUROTON LAV
5	Vopsea lavabilă pentru lucrări de interior EUROTON ECO
6	Vopsea latex mată pentru lucrări de interior MAITLATEX
7	Vopsea pentru camera copiilor BABY SMILE
8	Vopsea universală cu efect antibacterian SANSIRO
9	Vopsea universală pentru culori intense AQUACOLOR
10	Vopsea pentru lucrări de interior și exterior POIANA FLORIILOR
11	Vopsea pentru lucrări de interior și exterior EUROSTIL
12	Vopsea latex lucioasă LUCIOS
13	Vopsea pentru ardeze EUROSTIL NOVA
14	Vopsea decorativă de protecție GRĂDINAR
15	Vopsea conservant de energie TERMOLAIN
16	Vopsea concentrată de culoare COLER
17	Vopsea structurată RELIEF
18	Vopsea structurată FLEKSODECOR
19	Vopsea decorativă universală METALIC
20	Vopsea silicoasă pentru fațade 21-FASSADENFARBE
21	Vopsea termosplănată unificată pentru protecția la incendiu a structurilor metalice 22-TERMOLAJI
22	Vopsea mată pe bază de acril pentru fațade 23-FLEXILAN
23	Vopsea pentru lucrări de interior SMILE
24	Vopsea acrilică super abă SMILE ULTRABEL
25	Vopsea pentru lucrări de interior ROMANIJA
26	Vopsea acrilică super abă NORMAL ULTRABEL
27	Vopsea lavabilă pentru lucrări de interior LECO
28	Vopsea pentru lucrări de interior și exterior SAVANA



Centrul organismului de certificare

[Handwritten signature]

Metnic L.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!



ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Fila File

1 1

№. 13 C018922-18

din 09 noiembrie 2018

Lista produselor concrete

Nr.	Denumire	Modele	Lățime, m
1	Linoleum din PVC, de uz comercial, omogen, marca comercială "Tarkett"	Granit Extra Spark Omnisport Prima Premium Standart Plus	2,0 3,0; 3,5 2,0 2,0 2,0 2,0
2	Linoleum din PVC, de uz comercial, heterogen, marca comercială "Tarkett"	Force Smart Absolut	2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0
3	Linoleum din PVC, de uz casnic, marca comercială "Tarkett"	Sparta Olympic Evolution Premium Super S Start	2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0



Conducătorul organismului de certificare

I.S.

[Handwritten signature]



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate.

Scara V

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008976-19

Data emiterii: 14 ianuarie 2019

Valabil pînă la: 14 ianuarie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17045
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC) clasa A și accesorii, marca comercială "GALAXY",
pentru împănări.

Contract nr. WDS141020/1 din 20.10.2014 cu OOO "МИРОЛИАКТ", Ucraina.

Codul NCM
3916
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de
evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele
armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 30673-99 (anulat) pct. 4.4 tab.1, pct. 5.2.1,
5.2.4-5.2.6, 5.3.1 tab.3 (incl. 1, 5, 6), pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8; RNI 06-5.3.35/2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "МИРОЛИАКТ", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

"EVROFASAD PRIM" SRL,
str. Grenoble, 128, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1014600024059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

aport de evaluare final Nr. 0742 din 14.01.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil
pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 1186 din 03.01.2019,
eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat
de acreditare Nr. LI-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 353/15 din
28.12.2018, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4,
MD 2023, certificat de acreditare LI - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";
Raport de identificare și control tehnic Nr. 742 din 27.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs
conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 1058 din 19.12.2018.

În cazul prestării serviciilor, solicitantul este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 007227



Conducătorul OC

[Signature]
Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control:
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



	OC „CERTMATCON” SRL Raport de identificare și control tehnic Nr. 742 din “21” 12.2018 Conform cererii Nr. 0742 din 19.12.2018	Cod: F-7.1-14 Ediția: 03 Data: 01.11.2017 Pagina 1/1
---	--	---

Pentru(denumire produs): profile din clorură de polivinil (PVC), pentru timplării, marca comercială “GALAXY”.

Solicitant: “EVROFASAD PRIM” SRL, str. Grenoble, 128, mun. Chișinău, R.Moldova.

Producător: „Миропласт” ООО., Ucraina..

Prelevarea probelor(DN): GOST 30673-99

Cantitatea 3 buc.

Identificarea conform(DN): GOST 30673-99

Denumirea parametrilor verificați	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la lungime	6000±35mm	5.2.1	6030	6030	6030
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 0,3 mm la 100 mm	5.2.5	0,1	0,1	0,2
Abaterile de la perpendicularitatea pereților exteriori:	max 1 mm la 50 mm înălțimeii profilului.	5.2.5	1	1	1
Rectiliniaritatea părților laterale pe lungime:	max 1 mm la lungimea de 1000 mm	5.2.5	1,0	1,0	1,0
Aspectul:	Culoarea uniformă, Nu se admit: pete, incluziuni, fisuri, caverne, zgârieturi	5.3.3	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat		
Aspectul:	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu peliculă, care să asigure protejarea profilului la transportare, fabricare și instalare	5.3.4	Protejate cu peliculă de PE.		
Clasificarea profilului:	Clasa A; min 3,0 mm	4.4 tab.1	2,75	2,70	2,80
Grosimea pereților exteriori de față			2,70	2,80	2,70
Grosimea pereților dosiți	min 2,5 mm		2,45	2,45	2,35
Abaterile nominale a grosimei pereților exteriori a profilului nu trebuie să depășească de față	+ 0,1mm, max - 0,3 mm	5.2.4	-0,25	-0,3	-0,2
Abaterile nominale a grosimei pereților dosiți a profilului nu trebuie să depășească	+ 0,1mm, max - 0,3 mm	5.2.4	-0,05	-0,05	-0,15
Marcarea: Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm, de către producător se indică: denumirea întreprinderii, nr. lotului, m.c., lungimea, cantitatea, data ambalării.		pct. 5.5	Marcarea corespunzătoare		
Ambalarea: pct. 8 În pachete din peliculă de polietilenă Depozitarea: Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire și razele solare, pe garnituri, distanța între garnituri nu trebuie să depășească 1m. Transportare: Cu orice tip de transport, ambalat în pachete, respectând regulile de transportare		pct. 8.2 În peliculă din polietilenă pct. 8.4, 8.5	Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire, pe garnituri, distanța între garnituri este de 0,5 m. Autotransport de tip închis, ambalate conform cerințelor DN		

Unități de măsură folosite la controlul tehnic (date despre verificarea metrologică):

1. panglică de măsurat, tip P5Y3K, 0-5 m, B/V nr. 3.4.53-1633 din 13.07.2018,
2. micrometru tip „Tip MK 10-25) mm, B/V nr. 3.4.53-1632 din 13.07.2018,

Concluzii: Profilele din clorură de polivinil (PVC), pentru timplării, marca comercială “PLAFEN”, supuse măsurărilor corespund clasei -A conform cerințelor GOST 30673-99 pct. 4.4 tab. 1, pct. 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8.

Identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:

De către expertul

Gutu Maria
 (numele, prenumere)
 În prezența
Cucu Ion
 (numele, prenumerele reprezentantului AF)


 (numele, prenumerele reprezentantului AF)

1 exemplar - CertMatCon
 1 exemplar - Beneficiar

Rezultatul identificării și controlului tehnic se referă numai la mostrele controlate

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0062364

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № *РОСС RU.НВ34.Н00072*

25.05.2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

23.12.11 - Стекло с низкоэмиссионным зеркальным
покрытием торговой марки
ClimaGuard N

ГОСТ 31364-2014

Изготовители:

1. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Гардиан Стекло Рязань»,
ИНН 6234017547
390011, Рязанская обл., г. Рязань, район
Южный Промузел, д. 17а

2. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Гардиан Стекло Ро-
стов»,
ИНН 6148559000
346353, Ростовская обл., г. Красный
Сулин, ул. Содружества, д. 1



Руководитель органа

Эксперт



Нос
ПОДПИСЬ

В. Д. Новикова
ПОДПИСЬ

Т. Б. Новикова

В. Д. Новикова



 INCERCOM Centrul de Încercări	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>1186</u> din « <u>03.01.2019</u> »	Cod: RÎ-5.10	 MOLDAVIA REPUBLICA MOLDOVA 13-221
		Ediția 6	
		Data : 03.12.2018	
		Pagina : 1 / 2	

CENTRUL DE ÎNCERCĂRI
 al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
 or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Profile din clorură de polivinil (PVC) pentru timplării marea comercială „Galaxy” - 1 m. L. / L= 1000 mm/
 data fabricării : /2018
 Cantitate produs: 11 794 ml

Solicitant: „EVROFASAD PRIM” SRL st. Grenoble ,128 mun.Chișinău R.M.

Producător: „МИРОПЛАСТ” ООО , Ucraina

Scopul încercării: efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor

Centrul de certificare : OC “CERTMATCON” SRL reprezentantul : expert OC M.Guțu

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 1186 din 27.12.2018

Prelevarea probelor conform: GOST 30673-99 pct 6.5

Locul prelevării mostrelor: depozit , st. Grenoble ,128 mun.Chișinău R.Moldova

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr. 0742 din 21.12.2018

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conțin caracteristicile pentru condițiile tehnice: GOST 30673-99 pct. 5.3.1 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercării:
 GOST 30673-99 pct. 7.3, pct. 7.11, pct. 7.12 , pct. 7.15, „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”
 GOST 11262-80 „ Пластмассы. Метод испытания на растяжение „»

Aparatele și utilajul ne standard folosit pentru încercări:

- mașină p/u încercări MIP 100/certificat de etalonare nr MD 10.3.2-1068 /2018 din 05.11.2018/;
- micrometru digital YT72305 nr 16030576 / certificat de etalonare nr 3.4-02 2019 din 03.01.2019/;
- riglă / certificat de etalonare nr MD 10.3.5-0362018 din 12.02.2018/;
- Șaler /certificat de etalonare nr MD 10.3.3-330/2017 din 15.11.2017/;
- Dulap de uscat tip ЧОЛ 58/350 /certificat de etalonare nr MD 10.3.4-474 /2018 din 22.06.2018 /

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +20°C

Umeditatea relativă a aerului 65 %



Raport de încercări
Nr. 353/15 din 28.12.2018

Agentul economic

**“EVROFASAD PRIM” SRL., str. Grenoble, 128,
 mun. Chișinău, Republica Moldova**

Solicitant

OC “CertMatCon”.

Denumirea produsului

**Profile din clorură de polivinil (PVC) pentru timplării,
 tip “GALAXY”.**

Producător

OOO “MHOPIIAC”, Ucraina.

Documente de însoțire

**Cererea Nr. 353 din 27.12.2018, Act de prelevare Nr. 0742/1
 din 21.12.2018 program de încercări de la OC CertMatCon
 Gutu M. - Expert OC CertMatCon**

Prezentat de către

1,0 kg

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

353-15

Data recepției

27.12.2018

Data încercărilor

28.12.2018

Documente normative

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Scopul încercărilor

Certificare

Condițiile de încercare

U=73%, T= 23,4 C°

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	1.08
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.03	1.47
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	159	145
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	14.4	13.2

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.



Prisac Victoria

nume, prenume



semnatura

Rotari Anatolie

nume, prenume