



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 3658 от 4.5.2013

Код: ПКЦ-8.2.4

Ред: 2

Дата: 09.08.2019



CIMENT PORTLAND CU CALCAR
CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței 11 A1445-19

ЦЕМ II / В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016

Партия №	<u>35</u>	Силос №	<u>9</u>
а/м №	<u>Селер 148</u>		<u>0104PC</u>

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SM SR CEN/TR 196-4:2011	21 – 35	31,4
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SMSREN 196-1 ГОСТ 30744	10	18,1
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	$\geq 32,5 \leq 52,5$	40,1
Нормальная плотность цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	27,00
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	75	160
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	210
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	10	0
Содержание оксида серы, (SO ₂) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,15
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0034
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 80108	≤ 300	45,6±6,32

Область применения: см. на обороте.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации № L1-018 Срок действия: 24 января 2026 г.

Молдова, 5500, г. Рыбница, ул. Запорожца, 1

Declarație de performanță

Nr. 1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 0-63 mm
2. Tipul produsului: Agregate pentru betoane
3. Utilizarea preconizată: Producerea betoanelor
4. Fabricant: SC „ZAVRICICO PRIM” S.R.L., s. Speia, r-l Anenii Noi, Republica Moldova.
Locul fabricării:
5. Sistem de certificare: 4
6. Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța declarantă	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate, Categorie	$G_A 90$	SM SR EN 12620+A1:2010
Absorbția de apă, %	1,42	
Conținutul în particule fine, Categorie	$f_{1,5}$	
Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/m^3	2,68	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m^3	1,58	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Zavricico A. H. - [Signature]

Numele, Prenumele, Funcția