



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009268-19

Data emiterii: 31 mai 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietre de beton pentru borduri obișnuite, prefabricate prin metoda de presare;  
pentru separarea trotuarelor de peluze,  
fabricate conform cerințelor GOST 6665-91.

Codul NCM  
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 6665-91(anulat) pct.1.2.1, 1.2.2 tab.1, pct. 1.3.2, 1.3.4 tab.3, pct.1.3.5, pct.1.3.23, tab.4, pct.1.3.27, 1.4, 4.3, 4.4; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

F.P.C. "ALMA" SRL, str. Haiducilor 1 A, or. Cahul, Republica Moldova.

Producere: str. M. Viteazul, 6, or. Cahul.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1004603004275

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0201 din 30.05.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 291 din 20.05.2019, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 389/12 din 29.05.2019, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs livrat.  
Contract de prestări servicii Nr.753 din 10.03.2017.

Tăuilarul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele identificate în prezentul  
certificat

seria A N 007652



Conducătorul OC



Pînă la

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Solicitele certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)



OC "CertMatCon"

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009662-19

Data emiterii: 24 septembrie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SR EN EN ISO/IEC 17065:2012  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA  
Plăci de beton pentru trotuare obținute prin metoda de presare,  
fabricate conform cerințelor SM 270:2008.

Codul NCM  
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr.913 din 25.06.2016; SM 270:2007 (anulat) pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 - 4.2.2.8, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

F.P.C. "ALMA" SRL, str. Haiducilor 1 A, or. Cahul, Republica Moldova,  
Producere: str. Mihai Viteazul, 6, or. Cahul.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1004603004275

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0552 din 24.09.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 134 din 24.09.2019, eliberat de CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil pînă la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 010/10 din 04.09.2019, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ -0 98 valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistem 1. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs livrat.  
Contract de prestări servicii Nr. 753 din 10.03.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 008248



Conducătorul OC



PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSI CERTMATCON ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSI CERTMATCON ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSI CERTMATCON

## FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate  
OCpr - 049 11 A009268-19  
Valabil pina la 31.12.2020  
GOST 6665-91

### FPC "ALMA" SRL

MD 3901 Cahul, str. M.Viteazul 6  
tel.0299-4-25-51,mob.0690-026-29  
0795-046-21

1. Denumirea productiei **Pietre din beton greu pentru bordure.**
2. Marca,tipul, culoarea si cantitatea productiei **Br-750-150-100**
3. Rezistenta la compresiune GOST/Real B-29.47/B-42.9
4. Absorbție de apa GOST/Real Max 5/3.4 %
5. Rezistenta la incovoiere GOST/Real Min 4.19/7.8
6. Uzura la frecare GOST/Real -
7. Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real F200 cicluri
8. Termenul de garantie 3 ani din momentul livrării productiei.
9. Masa paletului  
Brutto \_\_\_\_\_  
Netto 2000kg
10. Dimensiunile paletului L-1200, B-1000, H-1000.
11. Cantitatea pe palet 20 buc
12. Cantitatea la 1m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_
13. Cantitatea de palete \_\_\_\_\_
14. Data producerii 17.08.2020 – 30.08.2020, 01.09.2020-08.09.2020



Semnatura

# FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate  
OCpr - 049 11 A009662-19  
Valabil pina la 31.12.2020  
GOST 270-2008

PAVAJ PRESAT CARAMIDA 20X10X4 GRI

## FPC "ALMA" SRL

MD 3901 Cahul, str. M.Viteazul 6  
tel.0299-4-25-51,mob.0690-026-29  
0795-046-21

1. Denumirea productiei **Placi din beton pentru trotuare.**
2. Marca,tipul, culoarea si cantitatea productiei **Caramida 200-100 - 40**
3. Rezistenta la compresiune GOST/Real 22.5/41.5
4. Absorbție de apa GOST/Real Max 6/3.8 %
5. Rezistenta la incovoiere GOST/Real Min 3.2/4.2
6. Marca betonului B30
7. Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real F200 cicluri
8. Termenul de garantie 3 ani din momentul livrării productiei.
9. Masa paletului  
Brutto  
Netto 1800 kg
10. Dimensiunile paletului L=1200, B=1000, H=1000.
11. Cantitatea pe palet 19.2 m<sup>2</sup>
13. Cantitatea de palete \_\_\_\_\_
14. Data producerii luna august- septembrie
15. Beneficiar "Trend-Construct" SRL

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standart in cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de SM 270.2008

Nota: aparitia petelor, inclusiv si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii



Semnatura