



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

BELGE NUMARASI 0216666-TSE-01/03
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 22.03.2018
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 31.12.2025
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ALTAŞ ELEKTROMEKANİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ MALİKÖY ANADOLU OSB MAH. ANADOLU OSB 6 CAD. NO:4
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER SİNCAN ANKARA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ALTAŞ ELEKTROMEKANİK SAN. A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ MALİKÖY ANADOLU OSB 6. CADDE NO:4
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TEMELLİ-SİNCAN ANKARA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 0216666-TSE-01/02
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI ALTAŞ JENERATÖR
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS ISO 8528-4 / 27.08.2015
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

ALTAŞ JENERATÖR Markalı

MODEL : AS000_KP.XX.XXX
KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOSU)
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ : 12-24 V DC, 231/400 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ : 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI : - 25°C / + 50°C
ANMA FREKANSI : 50 Hz.
KORUMA SINIFI : IP 23
SEKRON BAĞLANTILI

MODEL : ATS-XX.XX.XXX
KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (TRANSFER PANOSU)

e-imzalı/e-signed

02.12.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ


*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

(0216666-TSE-01/03nolu belge devamı) : **ALTAŞ ELEKTROMEKANİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-4 / 27.08.2015

ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ :12-24 V DC, 231/400 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ : 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI : - 25°C / + 50°C
ANMA FREKANSI : 50 Hz.
KORUMA SINIFI : IP 23
SEKRON BAĞLANTILI

MODEL : AS000_KP.XX.XXX
KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOSU)
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ :12-24 V DC, 231/400 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ : 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI : - 25°C / + 50°C
ANMA FREKANSI : 50 Hz.
KORUMA SINIFI : IP 43
SEKRON BAĞLANTILI

MODEL : ATS-XX.XX.XXX
KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (TRANSFER PANOSU)
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ :12-24 V DC, 231/400 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ : 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI : - 25°C / + 50°C
ANMA FREKANSI : 50 Hz.
KORUMA SINIFI : IP 43
SEKRON BAĞLANTILI

e-imzalı/e-signed

02.12.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



