

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1564990139425	Data: „_09_” ____08____ 2019__	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Diverse servicii de întreținere și de reparare	Lot: _____	Pagina: _1_ din _3_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Prod u- cĂtor ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
50800000-3	Deservirea aparatelor de aer condiționat				<p>Servicii de deservirea a aparatelor de aer condiționat includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Verificarea stării suprafețelor exterioare și de lucru a pieselor/obiectelor. -Revizia cablului electric pe marginea integrității izolării electrice, densitatea conexiunilor, măsurării parametrilor rețelei de alimentare. -Verificarea rezistenței izolației -Curățarea condensatoarelor a aparatelor de aer condiționat cu ajutorul compresorului de aer sau cu apă. -Curatarea blocul interior cu solutie speciale -Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor, 	<p>Servicii de deservirea a aparatelor de aer condiționat includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Verificarea stării suprafețelor exterioare și de lucru a pieselor/obiectelor. -Revizia cablului electric pe marginea integrității izolării electrice, densitatea conexiunilor, măsurării parametrilor rețelei de alimentare. -Verificarea rezistenței izolației -Curățarea condensatoarelor a aparatelor de aer condiționat cu ajutorul compresorului de aer sau cu apă. -Curatarea blocul interior cu solutie speciale -Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schimbătorului de 	

					<p>conductelor de refrigerare, schimbătorului de căldură, senzorilor de temperatură, întărirea tuturor elementelor a răcitorului de aer.</p> <p>-Monitorizarea privind vaporizarea freonului și lichidarea cauzei.</p>	<p>căldură, senzorilor de temperatură, întărirea tuturor elementelor a răcitorului de aer.</p> <p>-Monitorizarea privind vaporizarea freonului și lichidarea cauzei.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

50800000-3	Deservirea sistemelor de ventilare				Servicii de deservire Ventilator	Buc ăți	9	Caracteristici minime: Ventilator - K 315 L	Servicii de deservire Ventilator	Buc ăți	9	Caracteristici minime: Ventilator - K 315 L
					Servicii de deservire Vana electrica cu servomotor	Buc ăți	5	Caracteristici minime: LM 230 A -TP	Servicii de deservire Vana electrica cu servomotor	Buc ăți	5	Caracteristici minime: LM 230 A -TP
					Servicii de deservire Schimbator de caldura electric	Buc ăți	4	Caracteristici minime: CB 250 - 9	Servicii de deservire Schimbator de caldura electric	Buc ăți	4	Caracteristici minime: CB 250 - 9
					Servicii de schimbare a filtrelor	Buc ăți		Caracteristici minime: EU5; FFK 50-25/BFK 50-25	Servicii de schimbare a filtrelor	Buc ăți		Caracteristici minime: EU5; FFK 50-25/BFK 50-25
					Servicii de schimbare a filtrelor	Buc ăți	9	Caracteristici minime: EU3; 300x300	Servicii de schimbare a filtrelor	Buc ăți	9	Caracteristici minime: EU3; 300x300
					Servicii Autoturn	ore	5	Caracteristici minime: H = 28 m	Servicii Autoturn	ore	5	Caracteristici minime: H = 28 m
					Elaborarea documentației	ore	5	Caracteristici minime: Raport tehnic	Elaborarea documentației	ore	5	Caracteristici minime: Raport tehnic

Semnat: _____

Numele, Prenumele: _____ Mitul Alexan



În calitate de: _____ Director _____

Ofertantul: _____ "Smart Climat" SRL _____

Adresa: _____ str. Iazului, 15, of.138 _____