



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 9332 ОТ 09.07.16

Код: ПКЦ-8.2.4-12

Ред: 1

Дата: 1.07.2012

ПЦ 400 – Д20 ГОСТ 10178-85



Сертификат соответствия ОСрг-018 11 А1075-15

ОСрг-018

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.25 10 57.43703

СЕМ II / A-S 32,5 R SR EN 197-1

Certificat de constanță a performanței 1870-CPR – 1080/2



Партия

SD

Силос

9

№ а/м

CQD034
R3AA 569

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта		Показатели
		ГОСТ 10178-85	EN 197-1 : 2011	
Гарантированная марка	—	400	32,5 R	400 / 32,5 R
Содержание добавки: доменный гран. шлак	SM GOST R 51795:2006	5 - 20	6 - 20 %	18,0
Предел прочности на сжатие в 2 сут	SM SR EN 196-1, GOST 310.4	-	≥ 10 МПа	15,0
Предел прочности на сжатие в 28 сут	SM SR EN 196-1, GOST 310.4	≥ 39,2 МПа	≥ 32,5 ≤ 52,5 МПа	43,6
Начало схватывания	SM SR EN 196-3, GOST 310.3	≥ 45мин	≥ 75 мин	215
Равномерность изменения объема	SM SR EN 196-3, GOST 310.3	-	≤ 10 мм	1
Содержание SO ₃	SM SR EN 196-2, GOST 5382	≤ 4,5%	≤ 3,5%	2,6
Содержание хлорид-иона	SM SR EN 196-2, GOST 5382	≤ 0,10%	≤ 0,10%	0,007
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	GOST 30108	≤ 300	-	49,9 ± 6,2

Начальник испытательной лаборатории Беспалько С.Д.
Г. РЫБНИЦА

Испытательная лаборатория ЗАО «РИК» аккредитована на соответствие SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.
Сертификат аккредитации № LI-018 Срок действия: 24 января 2018 г.

Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare OCpr - 019 11 A000507-14

Data emiterii: 18 decembrie 2014 Valabil pînă la: 17 decembrie 2016

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 019

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL ICȘC "INCERCOM" ÎS,
MD-2043, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, tel/fax 0(22) 77-68-47, www.incercom.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS Tfel:
DENUMIREA / DESCRIEREA

- Plăci din beton pentru trotuare turnată-B45, B_{tb}3,6 F150
- Plăci din beton pentru trotuare presată B25, B_{tb}3,6 F150
- Fabricate conform SM 270.2008
- Producere în serie

Codul NMMD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

- SM 270.2008 p.4.2.1.1- p.4.2.1.4, p.4.2.2.1, p.4.2.2.5-p.4.2.2.8, p.4.2.2.10, p.4.6, p.4.7, p.7.
- RNI nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

S.C. "IACOBAȘ CONSTRUCT" S.R.L.

Codul țării
MD

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, str. Uzinebr, 186/6

Baza de producere: RM, mun. Chișinău, str. Uzinebr, 186/6

s. Sîngera, str. Chișinăuții, 60

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
40070393

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

- Raportului de încercări nr.346 din 16.12.2014 eliberat de CÎ al SA "INMACOMPROIECT",
certificat de acreditare nr.SNA MD CAECP LÎ-01043 din 16.10.2012 valabil pînă la 15.10.2016,
- Raportului de încercări nr.4808 din 24.09.2014 eliberat de LÎ al "CMAC" ÎS
certificat de acreditare nr.SNA MD CAECP LÎ 01 001 valabil pînă la 03.09.2016.
- Raportul de evaluare a procesului de producție și raport de identificare a produsului din 13.10.2014
eliberat de OC din cadrul ICȘC "INCERCOM" ÎS.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:


Schema de certificare 2+

Dosar nr.140

Evaluarea periodică o dată pe an

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

No 000507



Conducătorul organismului
de certificare



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC din cadrul ICȘC "Incercom" Î.S. Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației RM.