

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
nr. 1 din "28" septembrie 2023

privind lucrarea construcție-montaj executată la obiectul "Renovarea stației de pompare, construcția rețelelor de aprovizionare cu apă pentru irigare și a bazinului de acumulare" amplasat în extravelanul s. Ustea, r. Dubăsari care este executat în cadrul contractelor "TERACOD PRIM" SRL nr. 1 din 06.02.2023 și "AGRODOR-SUCCES" SRL nr. 002-SP-23 din 10.02.2023.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr. 03 din 13.04.2023, de către Primăria s. Ustia, r-ul Dubăsari.
2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul "28" septembrie 2023, fiind formată din:

*Președintele comisiei:*

Administrator GT "SCLIFOS ION TIMOFEI"

I. Sclifos

*Membrii comisiei:*

Primar sat. Ustia

M. Verdeș

Arhitect șef r-ul Dubăsari

G. Morarencu

Director "TERACOD PRIM" SRL

A. Terescenco

Director "AGRODOR-SUCCES" SRL

T. Boțan

*Specialiști:*

Diriginte de șantier, seria 2019-DLS nr.0155 din 21.03.2019

T. Costețcaia

Responsabil tehnic, seria 2020-RTLS nr.0154 din 12.02.2020

A. Comandari

Responsabil tehnic, seria 2020-RTLS nr.0202 din 22.07.2020

V. Ciubotaru

3. Au mai participat la recepție:

Inginer – șef de proiect, seria 2019-P nr. 0420 din 14.11.2019

R. Frăsineac

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa obiectul, construcție montaj „Renovarea stației de pompare, construcția rețelelor de aprovizionare cu apă pentru irigare și a bazinului de acumulare”

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Atingerea tuturor sarcinilor prevăzute în proiectul de execuție cu executarea tuturor lucrărilor de construcție-montaj a obiectului "Renovarea stației de pompare, construcția rețelelor de aprovizionare cu apă pentru irigare și a bazinului de acumulare"

Avizul, întocmit de proiectant, care confirmă respectarea prevederilor proiectului și coordonarea modificărilor solicitate de Beneficiar pe parcursul îndeplinirii lucrărilor.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De pregătit obiectului pentru recepția finală

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu adresa r-ul. Dubăsari, s. Ustia extravelan, destinația irigarea terenului agricol, compus din următoarele construcții: stația de pompare SP-1 formată din pompa CAPRARI PMA100/2A cu motor P=90kW, Q=120m<sup>3</sup>/h, H=120m, prize de protecție a peștelui de tip unbră, rețea de aducțiune cu lungimea de 3 708 m cu diametru 180 mm, bazin de acumulare a apei cu volumul util al bazinului 5229 m<sup>3</sup> impermeabilizat cu geomembrana HDPE 1,5mm, stație de pompare SP-2 formată din grup de pompare CAPRARI MEC-A3/100C cu motor P=75kW Q=220m<sup>3</sup>/h x2 unt., H=70 m, construcția de pompare SP-2 cu suprafața S=150m<sup>2</sup>

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi "28" septembrie 2023 la primăria Ustia în 6 exemplare.

9. Comisia de recepție:

*Președintele comisiei:*

Administrator GT "SCLIFOS ION TIMOFEI"

I. Sclifos

*Membrii comisiei:*

Primar sat. Ustia

M. Verdeș

Arhitect șef r-ul Dubăsari

G. Morarenco

Director "TERACOD PRIM" SRL

A. Terescenco

Director "AGRODOR-SUCCESS" SRL

T. Botan

*Specialiști:*

Diriginte de șantier

T. Costețcaia

Responsabil tehnic

A. Comandari

Responsabil tehnic

V. Ciubotaru

Inginer – șef de proiect

R. Frăsineac

10. Lucrarea de construcție-montaj a obiectului "Renovarea stației de pompare, construcția rețelelor de aprovizionare cu apă pentru irigare și a bazinului de acumulare" este:

TRANSMISĂ:

"TERACOD PRIM" SRL

" " " 2023

Director Alexandr Terescenco



(semnătura)

"AGRODOR-SUCCESS" SRL

" " " 2023

Director Teodor Boțan



PRIMITĂ:

GT "SCLIFOS ION TIMOFEI"

" " " 2023

Administrator Sclifos Ion




(semnătura)

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

---

Obiecții nu sunt.



Investitor

I. Sclifos

Primar s. Ustia

M. Verdeș

Antreprenor

A. Terescenco

Antreprenor

T. Boțan



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

---

Obiecții nu sunt.

Investitor

I. Sclifos

Primar s. Ustia

M. Verdeș

Antreprenor

A. Terescenco

Antreprenor

T. Boțan



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Obiecții nu sunt.

Investitor



I. Sclifos

Primar s. Ustia



M. Verdeș

Antreprenor



A. Terescenco

Antreprenor



T. Boțan