

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ID ocde-b3wdp1-MD-1590395873245	Data: 03.06.2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Serviciilor de deservire și reparație a sistemelor de aer condiționat	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
39700000-9	Serviciilor de deservire și reparație a sistemelor de aer condiționat	-	-	-	1. Verificarea vizuală la: a) prezența deteriorărilor mecanice și electrice; b) filtrelor de aer; c) schimbătoarelor de căldură a vaporizatorului și condensatorului; 2. Verificarea lucrului climatizorului în toate regimurile; 3. Verificarea lucrului jaluzelelor de ieșire și a mecanismului de acționare; 4. Verificarea corectitudinii sistemului de indicații a regimurilor; 5. Dezasamblarea/asamblarea părților componente ale utilajului; 6. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior; 7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior (cu folosirea agregatului special (apă sub presiune)); 8. Curățarea grilei pentru aerul indecent și a filtrelor de aer; 9. Curățarea corpurilor blocurilor interioare și exterioare; 10. Igienizarea climatizatoarelor; 11. Verificarea căderilor de	1. Verificarea vizuală la: a) prezența deteriorărilor mecanice și electrice; b) filtrelor de aer; c) schimbătoarelor de căldură a vaporizatorului și condensatorului; 2. Verificarea lucrului climatizorului în toate regimurile; 3. Verificarea lucrului jaluzelelor de ieșire și a mecanismului de acționare; 4. Verificarea corectitudinii sistemului de indicații a regimurilor; 5. Dezasamblarea/asamblarea părților componente ale utilajului; 6. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior; 7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior (cu folosirea agregatului special (apă sub presiune)); 8. Curățarea grilei pentru aerul indecent și a filtrelor de aer; 9. Curățarea corpurilor blocurilor interioare și exterioare; 10. Igienizarea climatizatoarelor; 11. Verificarea căderilor de	

					temperatură la intrare/ieșire a vaporizatorului (în caz de necesitate – presiunii ridicate și joase a conturului frigorific); 12. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri; 13. Verificarea funcționării sistemului de drenare; 14. Verificarea legăturilor electrice și a roților ventilatoarelor; 15. Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, clemelor de legătură; 16. Verificarea tensiunii electrice; 17. Diagnostica termofizică; 18. Verificarea curentului de lucru a compresorului (în caz de necesitate); 19. Diagnostica blocurilor electrice; 20. Verificarea fixărilor mecanice, rulmenților și ungerea lor în caz de necesitate; 21. În caz de necesitate de adăugat freon; Consultarea reprezentanțelor Beneficiarului la exploatarea corectă a climatizoarelor (în caz de necesitate); 22. La localizarea defectelor tehnice se va întocmi act de defectare, cu stipularea detaliilor defecte.	temperatură la intrare/ieșire a vaporizatorului (în caz de necesitate – presiunii ridicate și joase a conturului frigorific); 12. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri; 13. Verificarea funcționării sistemului de drenare; 14. Verificarea legăturilor electrice și a roților ventilatoarelor; 15. Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, clemelor de legătură; 16. Verificarea tensiunii electrice; 17. Diagnostica termofizică; 18. Verificarea curentului de lucru a compresorului (în caz de necesitate); 19. Diagnostica blocurilor electrice; 20. Verificarea fixărilor mecanice, rulmenților și ungerea lor în caz de necesitate; 21. În caz de necesitate de adăugat freon; Consultarea reprezentanțelor Beneficiarului la exploatarea corectă a climatizoarelor (în caz de necesitate); 22. La localizarea defectelor tehnice se va întocmi act de defectare, cu stipularea detaliilor defecte.	
	TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Vladimir Catan În calitate de: Director

Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 142