

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015 Сертификат HU07/2710 органом по сертификации SGS Молдова



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 4067 от 23.04.2021

Код: ПКЦ-8.2.4

Ред: 2

Дата: 09.08.2019



CIMENT PORTLAND CU CALCAR
CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței 11 A1445-19

ЦЕМ II / В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57. 56104

Партия №	<u>33</u>	Силос №	<u>9</u>
а/м №	<u>WT2229 / TCM 519</u>		

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SMGOSTR 51795	21 – 35	30,2
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SMSREN 196-1 ГОСТ 30744	10	17,8
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	≥ 32,5 ≤ 52,5	42,1
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	27,20
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	75	170
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	220
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	2
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,25
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0055
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	76.3±9.07

Область применения: см. на обороте.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента, требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения Гарантийный срок после отгрузки 120 дней

Начальник испытательной лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации № LI-018 Срок действия: 24 января 2022 г.

Молдова, 5500, г. Рыбница, ул. Запорожца, 1

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015 Сертификат HU07/2710 органом по сертификации SGS Молдова



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 4084 ОТ 23.04.212

Код: ПКЦ-8.2.4

Ред: 2

Дата: 09.08.2019



ОСрг-018

CIMENT PORTLAND CU CALCAR

CEM II / A-LL 42,5 R SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței 11 A1443-19

ЦЕМ II / А-И 42,5 Б ГОСТ 31108:2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57. 56104


Партия №	<u>37</u>	Силос №	<u>10</u>
а/м №	<u>КСТ 2229 / I КСТ 514</u>		

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	-	42,5 R / 42,5 Б	42,5 R / 42,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SM GOST R 51795	6 - 20	16,2
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	20	24,1
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	≥ 42,5; ≤ 62,5	56,1
Нормальная плотность цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	28,80
Начало схватывания, не ранее, мин.	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	60	160
Конец схватывания, мин.	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	210
Стабильность (расширение), не более	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	2
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	4,0	2,45
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0056
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	90,3±9,94

Область применения: см. на обороте.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории



Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SMC NISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации №. LI-018 Срок действия: 24 января 2022 г.

Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C001361-20

Data emiterii: 13 mai 2020

Valabil pînă la: 13 mai 2021

SM SR EN 14411:2017
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice, marca comercială "ATEM", presate prin metoda semiuscată:

- grupa BIa (cu absorbție de apă redusă) E ≤ 0,5 %;

- grupa BIII, (cu absorbție de apă sporită), E < 10%.

Contract Nr. 180227/1 din 27.02.2018 cu OOO "Атем Групп", Ucraina.

Codul NCM

6907

6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.352001 pct. 2.2; SM SR EN 14411:2017.

PRODUCĂTOR

OOO "Атем Групп", Ucraina.

Codul țării

UA

SOLICITANT

"VITASANMAX" SRL,
str. M. Viteazul, 21/1, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul IDNO

1003600005654

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 633 din 12.05.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil pînă la
07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 045/3 din 12.05.2020,
eliberat de LÎ al CEM "Exmobila" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr.
LÎ - 098 din valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 6419/18,
Nr. 729/18 din 26.07.2018, eliberate de Centro Ceramico Bologna, notificat cu Nr. 1477, Italia.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate
de produs conform legislației în vigoare. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către
OC "CertMatCon". Contract de prestări servicii Nr. 894 din 16.01.2018.Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A. Nr. 007863



Conducătorul OC

PUHA Ion

In atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

16 C001448-20

CertMatCon

Data emiterii: 30 iunie 2020

Valabil până la: 30 iunie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice presate prin metoda uscată:

- grupa B1 (cu absorbție de apă redusă) $E_b \leq 0,5 \%$;

pentru placarea la interior și exterior a pereților și pardoselelor.

Contract Nr. 91 din 14.04.2020 cu "Контракт-Сервис" ЗАО, Federația Rusă.

Codul NCM
6907

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017.

PRODUCĂTOR

"Квадро Декор" ООО, Federația Rusă

Codul țării
RU

SOLICITANT

"VERIX-GRUP" SRL,
str. Solnechniia, 37, mun. Bălți, Republica Moldova,

Codul IDNO
1002602000047

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 702 din 29.06.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 030-058711 din 19.07.2019, eliberat de
Technical and Test Institute for Construction Prague, Cehia; Raport de încercări Nr. 053 din 25.06.2020,
eliberat de I.L. al. CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare
Nr. LI-098, valabil până la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/
unitate de produs conform legislației în vigoare. Domeniu nereglementat. Certificare voluntară. Contract de
prestări servicii Nr. 1064 din 26.12.2018.

Seria V № 000274

1-3

Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

