

MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII



Evaluare tehnică
Nr. 02/11-052:2023

Valabilitate până la 30.12.2026

Cod NM MD
KIT DWM CAMIN BRĂȘAMENT D.15 - D.50

Titular: "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL,
str. Preciziei Nr. 6M, sector 6, București, România,
Tel.: +40 723 36 45 25.

Producător: "HYDROGEO SISTEMI" LTD,
Bulgaria, 1404 Sofia, 86 Ralevitsa str.,
tel. 00359 882 625 883, fax 00359 882 625 883

Evaluarea tehnică a fost emisă de ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL, MD 2015, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr. 15, tel/fax 022 52-11-30, Grupa specializată 11 "Lucrări de gospodărie comună, alimentări cu apă, canalizări, stații de tratare și epurare, transport urban și salubritate".

Prezenta evaluare tehnică conține 16 pagini și anexa 62 pagini care face parte integrantă din prezenta evaluare.

Prezenta evaluare tehnică este eliberată în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcții, în baza anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 913 din 06 noiembrie 2014.

*Prezenta Evaluare tehnică
nu ține loc de Certificat de calitate*

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 11 "Lucrări de gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări, stații de tratare și epurare, transport urban și salubritate" a ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL analizând Dosarul tehnic și documentele prezentate de firma "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL, str. Preciziei Nr. 6M, sector 6, București, România referitor la: "KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT D.15 - D.50" fabricate de firma "HYDROGEO SISTEMI" LTD, Bulgaria, 1404 Sofia, 86 Ralevitsa str., tel. 00359 882 625 883, fax 00359 882 625 883, eliberează Evaluarea tehnică nr. 02/11-052:2023 în conformitate cu documentele tehnice valabile în Republica Moldova, aferente domeniului de referință și dosarul tehnic elaborat de "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL.

1 Definirea succintă

1.1 Descrierea succintă

KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT D.15 - D.50 - este prefabricat și cuprinde toate elementele necesare branșamentelor individuale de apă și este compus din:

- Cămin PEHD apometru cu diametru 540 mm, înălțime 1000 mm și baza de ancorare;
- Corp monobloc – realizat prin metoda formare rotațională;
- Capac cămin apometru termoizolat spuma poliuretanică rigidă minim 3 cm;
- Instalație realizată din PE 100 RC D. 25 SDR 17/SDR11 și fittinguri electrosudabile;
- robineti de trecere, robineti trecere tip V17 cu maneta din oțel, cu presetupă, secțiune totală;
- contor cu mecanism umed, clasa C, DN 15, M 16 sau 17 montat la maxim 40 cm de la suprafața terenului.

KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT este destinat branșamentelor de apă și are rolul de a proteja armaturile și apometru de infiltrările de apă, praf, temperaturi extreme pentru a prelungi durata de exploatare a acestora. Căminul de apometru cu baza de ancorare este monostrat pentru a permite temperaturii de la nivelul pământului să încălzească/răcească incinta acestuia. Capacul izolat cu spuma poliuretanică rigidă are rolul de a izola termic și a

reduce la minim pierderile de temperatură din incinta căminului. În acest mod, se va realiza o temperatură constantă indiferent de condițiile atmosferice.

Căminele din PEHD sunt monostrat, cu nervuri de rigidizare, fără suduri, umpleri sau acțiuni ulterioare. Nervurile sunt atât orizontale cât și verticale pentru o rezistență mecanică superioară.

Cămin PEHD apometru și baza de ancorare:

caracteristicile materiei prime	valori
rezistența chimică	$1.5 < pH < 14$
greutate	940 - 960 kg/m ³
vâsco-elasticitate	alunecarea lanțurilor moleculare fără rupere
flexibilitate	$E \geq 600 \text{ MPa}$
rezistența șocuri, îngheț	temperaturi: -23°C și 52°C
conductivitate termică	$\approx 0.430 \text{ W/m}^\circ\text{K}$
dilatație termică	$\approx 0.17 \text{ mm/m}^\circ\text{K}$ Reprezentând (+ sau -): $\approx 23 \text{ mm}$ la $\Delta 10^\circ\text{C}$ la $\approx 30 \text{ m}$ țevă
inflamabilitate	temperatura ardere: 371°C
rezistența la abraziune	structura moleculară compactă
rezistența la UV	conținut negru de fum: 2 - 2.5 %

Construcția capacului este monobloc,

dintr-o singură bucată, umplerea cu spuma poliuretanică rigidă se va face printr-un orificiu lăsat la fabricarea acestuia. Umplerea capacului cu spuma poliuretanică rigidă se face prin dozarea într-o singură etapă. Gradul de umplere cu spumă este de minim 98% din volumul acestuia.

Capac cămin apometru termoizolat:

caracteristicile	valori
conținut în solide	100% - procente volumetrice
densitate amestec lichid	$38 \pm 1 \text{ kg/m}^3$
densitatea spumei expandate	$34 \pm 1 \text{ kg/m}^3$
raport de amestec bicomponent	1:1 (volumic)
perioada de gelificare (îngheț)	$9 \pm 2 \text{ (sec) / la temperatura componentelor (A/B) = } 10^\circ\text{C}$
perioada de expandare	$20 \pm 3 \text{ (sec) / la temperatura componentelor (A/B) = } 10^\circ\text{C}$
conductivitate termică	$< 0,024 \text{ (W/m K) ; } 0,016 \text{ (kcal/mh}^\circ\text{C)}$
rezistența la compresiune	$> 2,3 \pm 1 \text{ (N/mm}^2\text{)}$
inflamabilitate	nu propagă flacăra

Instalație interioară cămin apometru cu baza de ancorare:

elemente componente	caracteristici tehnice /avizări
țevă PEHD D. 25 SDR 17	PE100RC, material virgin, apa potabilă
racord electrosudabil D. 25*3/4"	SDR 11, APA
robinet sferic tip V17 1/2" cu levier	material carcasa și sfera: alama CW617N presiune nominală până la 40 bar aviz de potabilitate garnitura inel dubla - teflon PTFE presetupa (piuliță de compensare) secțiune de trecere totală garanție 15 ani prevăzut cu inel de sigilare apometru
semi-olandez racord apometru	

șurub + piuliță plastic
fitinguri alama cot FI-FE $\frac{3}{4}$
reducție interior exterior $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$

Apometru (contor cu mecanism umed, clasa C) tip monojet de apă rece, cu mecanism umed, folosit pentru măsurarea consumului individual:

- inel etanșare din alama forjată la cald;
- ax numerotat din oțel inoxidabil;
- sticlă securizată;
- totalul, numerele fracționare și numărul de serie sunt în compartimentul uscat și rămân întotdeauna lizibile;
- versiunea rețenologizată cu emitorul de puls păstrează atât cadranul din sticlă minerală, cât și inscripția;
- numărul de serie este marcat pe cadran, atât în cifre cât și în format de cod de bare. De asemenea este gravat și pe inelul de închidere;
- componentele interne sunt fabricate din materiale plastice higroscopice, anti-scalare și rezistente la uzură;
- instalare: orizontală sau verticală. Nu necesită montarea cu țevi drepte în aval și în amonte;
- teste hidraulice efectuate la trei rate de debit (Q1, Q2, Q3) pentru 100% din producție, respectă standardele ISO 4064 (SM EN ISO 4064-1) și EN 14154 (SM EN 14154-4) și sunt aprobate de organismul European certificate;
- turbină rezistentă la depunerile de calcar;
- scut magnetic împotriva câmpurilor magnetice exterioare.

Contoarele vor trece aprobările conform legislației în vigoare.

Instalație exterioară cămin apometru cu bază de ancorare:

elemente componente	caracteristici tehnice/avizării
țevă PEHD D. 25 SDR 17	Certificare DVGW sau similar

racord electrosuda-
bil D.25*3/4 FE
mufa electrosuda-
bila D.25
robinet concesie
3/4 PN16 echipat

Certificare WRAS
sau similar
Certificare DVGW
sau similar
- corp si carcasa ro-
binet GJS500;
- sertar: bronz +
EPDM;
- ax: AISI 420;
- tija: bronz
- acoperire protec-
tiva 250 µm
Certificare WRAS
sau similar
- pentru zona pro-
tecție zona carosa-
bila
- orientabil 360°

tub protecție 450N
D.75

KIT teu electrosu-
dabil orientabil D.
conducta distribuite

Căminul de apometru cu baza de ancorare
este prevăzut cu garnituri de etanșare la
îmbinări și treceri:

- la nivelul capacului;
- la trecerile țevelor de racordare;
- la trecerile șuruburilor din plastic.

1.2 Identificarea produselor

KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT
sunt marcate din fabricație cu etichete
adezive pe care sunt menționate – în ori-
ginal și în limba română – date referitoare
la:

- sigla firmei;
- caracteristicile produsului:
 - diametru;
 - presiune;
 - tipul filetelui;
 - cod produs

Fiecare lot de livrare este însoțit de eva-
luarea tehnică și de declarația de confor-
mitate a calității conform Hotărârii Guver-
nului nr.913 din 25 iulie 2016.

2 EVALUARE TEHNICĂ

2.1 Domeniul de utilizare acceptat

KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT
este destinat brânșamentelor de apă și are
rolul de a proteja armaturile și apometru
de infiltrările de apă, praf, temperaturi ex-
treme pentru a prelungi durata de exploa-
tare a acestora.

Produsele cuprinse în această evaluare
tehnică se aplică numai urmare a unui
proiect de execuție întocmit cu respecta-
rea Legii 7/21-XIII din 02.02.1996 privind
calitatea în construcții, cu modificările și
completările ulterioare și a reglementări-
lor tehnice în vigoare.

2.2 Aprecierea asupra produsului

2.2.1 Aptitudinea de exploatare

Rezistență mecanică și stabilitate –
produsele se execută cu mașini speciali-
zate, cu sisteme automatizate. Produsele
au rezistență mecanică la condițiile nor-

male de transport specificate de producă-
tor și la sarcinile mecanice din exploatare,
fiind controlate și testate la producător
conform normelor în domeniu: rezistența
la presiune, etanșeitate, duranță, ș.a.

Securitatea la incendiu - Clasele de
reacție la foc ale materialelor din care
sunt fabricate echipamentele produselor
sunt următoarele:

- metal (clasa de reacție la foc A1);
- echipamentele fabricate din PEHD
se încadrează în clasa de reacție la foc F
(nu propagă flacăra).

Securitatea incendiară conform NCM
E.03.02.

**Igienă, sănătate și mediu înconjură-
tor** - Echipamentele utilizate nu conțin
substanțe radioactive sau cancerigene,
deșeuri toxice, rebuturi industriale sau
alte substanțe ori elemente dăunătoare să-
nătății oamenilor sau integrității mediului
înconjurător. La executarea lucrărilor, se

vor respecta următoarele reglementări tehnice: Normativul NCM A 08.02; Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003;

Siguranță și accesibilitate în exploatare - Produsele nu prezintă riscul de accidente la utilizarea lor normală și în condițiile prevăzute în instrucțiunile tehnice date de producător.

Produsele sunt executate din alamă și nu necesită protecție împotriva coroziunii.

Protecția împotriva zgomotului – Nu influențează această cerință.

Economia de energie – produsele sunt executate cu tehnologii moderne, cu mașini specializate, iar secțiunea de trecere este plină, astfel se realizează importante economii de energie.

Izolare termică – produsele se pot izola termic, dacă instalația necesită această lucrare.

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale - Se va aplica conform Legii 121-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

2.2.2 Durabilitatea și întreținerea

Materialele utilizate precum și tehnologiile de execuție permit realizarea unor produse cu o durată de viață estimată de 10 ani. Producătorul acordă o garanție de 2 ani de la data livrării, dacă sunt respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare, punere în operă și exploatare.

2.2.3 Fabricația și controlul

Produsele se produc pe linii tehnologice automatizate. Produsele se realizează pe baza normelor tehnice ale producătorului, în condiții care asigură reproductibilitatea performanțelor aferente domeniului de utilizare preconizat.

În vederea asigurării constanței calității, producătorul va urmări:

- **Intern unității:** controlul intern sever și eficient atât pentru materiile prime și respectarea parametrilor tehnologiei, cât și pentru produsul finit, control efectuat conform Manualului de Asigurare a Calității al producătorului.
- **Extern unității:** obținerea unei forme de certificare recunoscută pentru sistem și produs.

Evaluarea conformității produselor trebuie efectuată după sistemul 3 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011.

Produsele evaluate se situează la nivelul cel mai înalt al standardelor internaționale datorită performanțelor calitative.

2.2.4 Punerea în operă

Punerea în operă se realizează conform instrucțiunilor producătorului și a reglementărilor în vigoare din domeniu. Ea se va face de către specialiști calificați și atestați în acest tip de lucrări care vor respecta instrucțiunile tehnice stabilite de producător și prezenta evaluare.

Îmbinarea armăturilor și fittingurilor în instalații se realizează prin procedeul de filetare, etanșarea se realizează cu garnituri din cauciuc, bandă sau fir din teflon. Lucrările de îmbinare dintre armături, fittinguri și instalații se vor efectua de personal calificat cu dispozitive recomandate de producător.

Prevenirea noncalității în procesul executării lucrărilor se va asigura conform normativelor și legislației în vigoare.

2.3 Caietul de prescripții tehnice

2.3.1 Condiții de concepții

Executarea componentelor se realizează pe mașini și instalații automatizate.

Proiectarea lucrărilor de montaj a instalațiilor se va face conform reglementărilor tehnice în vigoare, ținând seama de recomandările producătorului.

Se vor avea în vedere, în principal, recomandările cuprinse în NCM A.08.02, CP G.03.02, SM EN 12201-1, NCM G.03.03, precum și precizările din prezenta Evaluare Tehnică.

2.3.2 Condițiile de fabricare

Calitatea constantă a produsului va fi asigurată și garantată de producător și comerciant prin declarația de performanță eliberată pentru fiecare lot livrat.

Controlul de inspecție se efectuează minimum o dată în an de grupa specializată care a elaborat Evaluarea tehnică pe bază de contract.

2.3.3. Condițiile de livrare

La livrare produsele trebuie să fie însoțite de Evaluarea tehnică, de Declarația de performanță cu acesta (dată de producător sau de reprezentantul acestuia), de

Certificate pentru materiile prime și materialele utilizate și de instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere elaborate de producător în limba română. Produsele se livrează ambalate individual sau în seturi, funcție de dimensiuni. Producătorul va furniza datele privind condițiile de transport, manipulare și depozitare.

2.3.4 Condițiile de punere în operă

Punerea în operă a produselor se va face conform documentelor tehnico-normative ale R. Moldova în vigoare aferente acestor produse, prevederilor și detaliilor de execuție din proiect, ținând cont de recomandările producătorului.

Controlul materialelor întrebuințate, al modului de execuție și al procesului tehnologic se va face pe toată durata lucrării.

Punerea în operă a produselor se va face conform cu NCM E.03.02, NCM A.08.02 și alte documente tehnico-normative care sunt în vigoare Republica Moldova.

3 Remarci complementare ale grupei specializate

3.1 Grupa specializată nr. 11 a examinat produsele și remarcă că:

- Produsele pentru KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT D.15 - D.50 sunt realizate pe linii tehnologice moderne (utilaje, mașini, instalații) și automatizate și fiind aplicate corect vor avea în continuare o comportare corespunzătoare în exploatare, în condițiile specifice ale Republicii Moldova;
- constanta calității este asigurată prin autocontrol de producător și control exterior – certificate EN ISO 9001; EN ISO 14001 eliberate pentru furnizorii de echipamente;
- sistemul necesită întreținere pe toată durata de funcționare.

3.2 Cerințe privind siguranța produsului asupra sănătății umane: nu conțin substanțe nocive, nu poluează și nu prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor și mediul ambiant la utilizare cu respectarea condițiilor stabilite de "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL.

Concluzii: Utilizarea în Republica Moldova a KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT D.15 - D.50 este apreciată favorabil, dacă se respectă prevederile prezentei Evaluări Tehnice.

• Calitatea produselor și metodele de utilizare au fost examinate și găsite satisfăcătoare de ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL.

- implică în prezența sau absența drepturilor de brevet conținute în produs și /sau drepturile legale ale firmei de a comercializa produsul;

- Trebuie menționat ca orice recomandare relativ la folosirea în condiții de siguranță a acestui produs, conținută în prezenta evaluare tehnică, reprezintă cerințele minime necesare la utilizarea lui;
- Acordând această evaluare, Consiliul tehnic permanent pentru construcții nu acceptă nicio responsabilitate față de vre-o persoană sau organism pentru orice pierdere sau daună survenită în legătură cu un rău personal ivit ca un rezultat direct sau indirect al folosirii acestui produs.
- Deținătorul Evaluării tehnice la folosirea produselor procurate va prezenta obligatoriu fiecărui agent economic care va folosi aceste produse copia evaluării tehnice și instrucțiunile de transport, depozitare și exploatare.

30 decembrie 2026

1. Controlul de inspecție asupra produselor evaluate tehnic se efectuează de grupa specializată respectivă minimum o dată în an.
2. Prelungirea valabilității sau revizuirea Evaluării tehnice trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării termenului stabilit.
3. În cazul neprelungirii valabilității, Evaluarea tehnică se anulează de la sine.

Anastasia BELOUSOVA

DOSARUL TEHNIC
KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT D.15 - D.50

Beneficiar: "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL, str. Preciziei
Nr. 6M, sector 6, București, România.

Producător: "HYDROGEO SISTEMI"
LTD, Bulgaria, 1404 Sofia, 86
Ralevitsa str.

Grupa specializată nr. 11 "Lucrări de gospodărie comună, alimentări cu apă, canalizări,
stații de tratare și epurare, transport urban și salubritate"

RAPORT TEHNIC

A. DESCRIEREA

1 Principiul

KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT D.15 - D.50 – este prefabricat și cuprinde toate elementele necesare bransamentelor individuale de apă și este compus din:

- Cămin PEHD apometru cu diametru 540 mm, înălțime 1000 mm și baza de ancorare;
- Corp monobloc – realizat prin metoda formare rotațională;
- Capac cămin apometru termoizolat: spuma poliuretanică rigidă minim 3 cm;
- Instalație realizată din PE 100 RC D. 25 SDR 17/SDR11 și fittinguri electrosudabile;
- robinete de trecere: robinete trecere tip V17 cu maneta din oțel, cu presetupă, secțiune totală;
- contor cu mecanism umed, clasa C, DN 15, M 16 sau 17 montat la maxim 40 cm de la cota terenului.

KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT este destinat bransamentelor de apă și are rolul de a proteja armaturile și apometru de infiltrările de apă, praf, temperaturi extreme pentru a prelungi durata de exploatare a acestora. Căminul de apometru cu baza de ancorare este monostrat pentru a permite temperaturii de la nivelul pământului să încălzească/răcească incinta acestuia. Capacul izolat cu spuma poliuretanică rigidă are rolul de a izola termic și a reduce la minim pierderile de temperatură din incinta căminului. În acest mod, se va realiza o temperatură constantă indiferent de condițiile atmosferice.

2 Elemente componente primare

Căminele din PEHD sunt monostrat, cu nervuri de rigidizare, fără suduri, umpleri sau adăugiri ulterioare. Nervurile sunt atât orizontale cât și verticale pentru o rezistență mecanică superioară.

Cămin PEHD apometru și baza de ancorare:

caracteristicile materiei prime	valori
rezistența chimică	$1.5 < \text{pH} < 14$
greutate	940 - 960 kg/m ³
vâsco-elasticitate	alunecarea lanțurilor moleculare fără rupere
flexibilitate	$E \geq 600 \text{ MPa}$
rezistența șocului, îngheț	temperaturi: -23°C și 52°C
conductivitate termică	$\approx 0.430 \text{ W/m}^\circ\text{K}$
dilatație termică	$\approx 0.17 \text{ mm/m } ^\circ\text{K}$ Reprezentând (+ sau -): $\approx 23 \text{ mm}$ la $\Delta 10^\circ\text{C}$ la $\approx 30 \text{ m}$ țevă
inflamabilitate	temperatura ardere: 371°C
rezistența la abraziune	structura moleculară compactă
rezistența la UV	conținut negru de fum: 2 - 2.5 %

Construcția capacului este monobloc, dintr-o singură bucată, umplerea cu spuma poliuretanică rigidă se va face printr-un orificiu lăsat la fabricarea acestuia. Umplerea capacului cu spuma poliuretanică rigidă se face prin dozarea într-o singură etapă. Gradul de umplere cu spumă este de minim 98% din volumul acestuia.

Capac cămin apometru termoizolat:

caracteristicile	valori
conținut în solide	100% - procente volumetrice
densitate amestec lichid	$38 \pm 1 \text{ kg/m}^3$
densitatea spumei expandate	$34 \pm 1 \text{ kg/m}^3$
raport de amestec bicomponent	1:1 (volic)
perioada de gelifiere (îngheț)	9 ± 2 (sec)/la temperatura componentilor (A/B) = 10°C
perioada de expandare	20 ± 3 (sec) / la temperatura componentilor (A/B) = 10°C
conductivitate termică	$< 0,024 \text{ (W/m K)} ; 0,016 \text{ (kcal/mh}^\circ\text{C)}$
rezistența la compresiune	$> 2,3 \pm 1 \text{ (N/mm}^2\text{)}$
inflamabilitate	nu propagă flacăra

Instalație interioară cămin apometru cu baza de ancorare:

elemente componente	caracteristici tehnice /avizari
țeavă PEHD D. 25 SDR 17	PE 100RC, material virgin, apa potabila
racord electrosudabil D. 25*3/4"	SDR 11, APA
robinet sferic tip V17 1/2 cu levier	material carcasa si sfera: alama CW617N presiune nominala pana la 40 bar aviz de potabilitate garnitura inel dubla - teflon PTFE presetupa (piuliță de compensare) secțiune de trecere totala garanție 15 ani
semi-olandez racord apometru	prevăzut cu inel de sigilare apometru
șurub + piuliță	plastic
fitinguri alama	cot FI-FE 3/4 reducție interior exterior 3/4 - 1/2

Apometru (contor cu mecanism umed, clasa C) tip monojet de apa rece, cu mecanism umed, folosit pentru măsurarea consumului individual:

- inel etanșare din alama forjată la cald;
- ax numerotat din otel inoxidabil;
- sticlă securizată;
- totalul, numerele fracționare și numărul de serie sunt în compartimentul uscat și rămân întotdeauna lizibile;
- versiunea retehnologizată cu emitorul de puls păstrează atât cadranul din sticlă minerală, cât și inscripția;
- numărul de serie este marcat pe cadran, atât în cifre cât și în format de cod de bare. De asemenea este gravat și pe inelul de închidere;
- componentele interne sunt fabricate din materiale plastice higroscopice, anti-scalare și rezistente la uzură;
- instalare: orizontală sau verticală. Nu necesita montarea cu țevi drepte în aval și în amonte;
- turbină rezistentă la depunerile de calcar;
- scut magnetic împotriva câmpurilor magnetice exterioare.


Contoarele vor trece aprobările conform legislației în vigoare.

Instalație exterioară cămin apometru cu bază de ancorare:


elemente componente	caracteristici tehnice/avizării
țeavă PEHD D. 25 SDR 17	Certificare DVGW sau similar
racord electrosudabil D.25*3/4 FE	Certificare WRAS sau similar
mufa electrosudabila D.25	Certificare DVGW sau similar
robinet concesie 3/4 PN16 echipat	- corp si carcasa robinet GJS500; - sertar: bronz + EPDM; - ax: AISI 420; - tija: bronz - acoperire protectiva 250 µm Certificare WRAS sau similar
tub protecție 450N D.75	- pentru zona protecție zona carosabila
KIT teu electrosudabil orientabil D. conducta distribuite	- orientabil 360°

3 Elemente


Detaliu de bransament
25 mm



Sectiune A-A



Detaliul B



TABEL DE FITINGURI SI PIESE SPECIALE IN CAMINE DE BRANSAMENT

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cantitate
1	Teava PEHD D.25 SDR 11	m	2,20
2	Cot alama 3/4 FI-FE	buc.	2
3	Racord electrosudabil D,25X3/4 FE	buc.	4
4	Mufa electrosudabila D.25	buc.	1
5	Reductie Interior-exterior alama 3/4-1/2	buc.	2
6	Robinet sferic Hercules tip V17 1/2 cu levier FI-FI	buc.	2
7	Apometru FERRO clasa C DN15 cu emltator cu Impulsuri	buc.	1
8	Corp camlin PE cu baza de ancorare H=1000mm, D=540 mm	buc.	1
9	Semlolandez racord apometru (set)	buc.	1
10	Garnitura etansare Intrare conducta camlin	buc.	2
11	Surub + Pluila	buc.	1
12	Teava PEHD D.25 SDR 11	m	20
13	Robinet concesie 3/4 PNtr echilat	buc.	1
14	Klt teu electrosudabil orientabil D.conducta distal x 25 mm	buc.	1

4 Fabricare

Fabricarea produselor se face pe baza Normelor tehnice ale producătorului și este însoțită de un autocontrol intern și control extern periodic asigurat de instituții autorizate. Controlul fabricației produselor se realizează conform condițiilor de control și calitate începând cu materia primă, care trebuie să fie însoțită de buletine de analiză respective, după cum urmează:

- controlul calității materiei prime;
- controlul calității produsului în procesul de fabricare;
- controlul produsului finit.

5 Punerea în operă

Punerea în operă a produselor evaluate se realizează în conformitate cu recomandările, instrucțiunile tehnice producătorului și cerințelor prezentei evaluări tehnice.

B. REFERINȚE

Utilizări pentru bransamentele de apă și are rolul de a proteja armaturile și apometru de infiltrările de apă, praf, temperaturi extreme pentru a prelungi durata de exploatare a acestora în țările UE, România.

C. REZULTATELE EXPERIMENTALE

1. Avizul sanitar Nr. P-17210/2023 din 12 mai 2023 eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică a Republicii Moldova;

2. Grupa specializată nr. 11 își însușește rezultatele declarațiilor de performanță nr. ES19-001-01-CPR-14 eliberată de BASF Espanola SL, nr. 0042617, nr. 0052417, NR. 0182417 eliberate de FERRO SA, Polonia (anexate la dosar).

Sinteza rezultatelor conform tabelului 1.

Tabelul 1.

Nr. crt	Determinarea	U.M.	Valoarea declarată
Izolație termică IsoPMDI 92140			
1.	Reacție la foc	-	E, d0
2.	Permeabilitatea la apă	kg/m ²	0,2
3.	Rezistența termică	W/mk	Conform graficului de performanță
4.	Durabilitatea reacției la foc împotriva îmbătrânirii /degradării	-	Reacția la foc nu scade cu timpul
5.	Durabilitatea rezistenței termice împotriva îmbătrânirii /degradării	-	Conform graficului de performanță
6.	Durabilitatea rezistenței la compresiune împotriva îmbătrânirii /degradării	-	Rezistența la compresiune nu scade cu timpul
Contor CDONE15TIPMID			
7.	Dimensiune	mm	15
8.	Dimensiune filet racorduri	mm	1/2
9.	Performante conform cu directiva 2004/22/CE Q ₃ Q ₄	m ³ /h	2.5 3.13
10.	Temperatura minima de lucru	°C	2
11.	Clasa temperatura	-	T30 / T50
12.	Presiune nominala	bari	T50 T30 / T50 16
13.	Clasa pierdere presiune (ΔP la Q ₃)	-	ΔP 63
14.	Debit nominal	m ³ /h	2,5
15.	Debit de pornire	l/h	4-5
16.	Scădere minimă	l	0,05
Fitingrui KO2C, KO2Z, KOR67, KOR72, MO1C etc.			
17.	Temperatura maximă	°C	95
18.	Presiunea maximă	Mpa (bar)	1,0 (10,0)
VALVE KP, KM, KS, KPL, KPW, ZSS, ZSU, KM1SG			
19.	Temperatura maximă	°C	100
20.	Presiunea maximă	Mpa (bar)	2,5 (25,0)
Vlave Hercules tip V17			

21.	Temperatura maximă	°C	140
22.	Presiunea maximă	Mpa (bar)	4,0 (40,0)

3. Încheierea de securitate la incendiu nu se aplică pentru KIT DWM Cămin branșament D.15 - D.50.

4. Produsele au fost evaluate în Republica Moldova - Evaluare tehnică nr. 02/11-025:2018, ET 02/11-042:2021.

PREZENTUL DOCUMENT POATE FI UTILIZAT EXCLUSIV PENTRU PROIECTUL "LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE A REȚELEI DE APEDUCT ÎN LOCALITĂȚILE BRĂTUENI ȘI CÎRNESȚI, RAIONUL NISPORENI"

Lista documentelor normative utilizate la elaborarea evaluării tehnice

- 1 NCM E.03.02-2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor
- 2 NCM A.08.02:2014 Securitatea și sănătatea muncii în construcții
- 3 NCM G.03.02:2015 Rețele și instalații exterioare de canalizare
- 4 NCM G.03.03:2015 Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare
- 5 CP G.03.02-2006 Proiectarea și montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din materiale de polimeri
- 6 SM EN ISO 4064-1:2017 Contoare de apă pentru apă potabilă rece și apă caldă. Partea 1: Cerințe metrologice și tehnice
- 7 SM EN 14154-4:2016 Contoare de apă. Partea 4: Funcționalități suplimentare
- 8 SM EN 12201-1:2016 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru alimentarea cu apă, bransamente și sisteme de evacuare sub presiune. Polietilenă (PE). Partea 1: Generalități
- 9 SM SR EN ISO 9000:2016 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular
- 10 SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe
- 11 Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții
- 12 Hotărârea Guvernului Nr. 913 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
- 13 Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003.

Extras din procesul verbal al ședinței de deliberare al grupeii specializate

Procesul verbal nr. 10 din 15 decembrie 2023

Grupa specializată nr. 5 alcătuită din următorii specialiști:

- președinte: V. Proaspăt
- membrii: ing. A. Belousova
ing. E. Oprea
ing. V. Mursa
ing. C. Roșca

Întrunită la data de 15 decembrie 2023 pentru a analiza documentația prezentată de solicitant și referitor la produsul "Stații de pompare a apelor uzate – HYDROPUMP" fabricate de firma "HYDROGEO SISTEMI" LTD, Bulgaria, 1404 Sofia 86 Ralevitsa str., tel. 00359 882 625 883, fax 00359 882 625 883 împreună cu întreg dosar de date și documentații tehnice pus la dispoziție de beneficiar decide:

- aprobarea eliberării Evaluării tehnice nr. 02/11-052:2023 pentru "KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT D.15 - D.50" cu domeniu de utilizare: pentru bransamentele de apă și are rolul de a proteja armaturile și apometru de infiltrările de apă, praf, temperaturi extreme pentru a prelungi durata de exploatare a acestora. Căminul de apometru cu baza de ancorare este monostrat pentru a permite temperaturii de la nivelul pământului să încălzească/răcească incinta acestuia.

- se recomandă furnizorului "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL, str. Preciziei Nr. 3F, sector 6, București, România, tel.: +40 723 36 45 25 să realizeze încercări control calitate și suplimentare la cererea grupeii specializate conform graficului de audit a produselor evaluate pentru verificarea calității conform cerințelor Legii nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

Președintele Grupei specializate nr. 11



V. Proaspăt

CERERE

pentru evaluare tehnică în construcții

Nr.... 52din 30 octombrie 20_23__

1. **ADRESANT:** *Ghișeul unic de evaluare tehnică în construcții*
2. **SOLICITANT:** "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL, str. Preciziei Nr. 6M, sector 6, București, România.
3. **PRODUS:** KIT DWM CAMIN BRANȘAMENT D.15 - D.50
4. **UNITATEA PRODUCĂTOARE:** "HYDROGEO SISTEMI" LTD, Bulgaria, 1404 Sofia, 86 Ralevitsa str., tel. 00359 882 625 883, fax 00359 882 625 883
5. **ACORDUL PRODUCĂTORULUI:** *în baza contractului cu producătorul*
6. **TITULAR EVALUARE TEHNICĂ:** "DEMATEK TRADE INVESTMENT" SRL, str. Preciziei Nr. 6M, sector 6, București, România, Tel.: +40 723 36 45 25
7. **CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI:** *conform anexelor*
8. **DOMENII PROPUSE DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII:** destinat bransamentelor de apă și are rolul de a proteja armaturile și apometru de infiltrările de apă, praf, temperaturi extreme pentru a prelungi durata de exploatare a acestora

PRIN PREZENTA CERERE CONFIRMĂ AȘUMAREA URMĂTOARELOR OBLIGAȚII:

- asigurarea eșantioanelor de produs necesare încercărilor de laborator;
- permiterea efectuării de încercări de laborator suplimentare la cererea grupei specializate, de către un laborator acreditat;
- permiterea constatării condițiilor de fabricație a produsului sau echipamentului dacă este cazul;
- decontarea pe bază de contract a tuturor cheltuielilor derivate din procedura de elaborare a evaluării tehnice.

Am luat cunoștință că durata maximă de elaborare a evaluării tehnice este de 4 luni, începând cu data la care sînt îndeplinite toate obligațiile contractate cu organismul elaborator de evaluare tehnică cu privire la asigurarea eșantioanelor de produs necesare încercărilor de laborator.

Am fost informat despre răspunderea care survine în cazul declarării cu bună știință în cererea pentru evaluare tehnică în construcții a informației intenționat false.

SOLICITANT

(semnătură)



Director general Alexandru Negrescu

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-17210/2023
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 12 mai 2023

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
KIT BRANSAMENT apa potabilă de la D.15 la D.110

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Reglementărilor tehnice cu privire la produsele pentru construcții aprobate prin HG 913/2018, Regulamentului
sanitar privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobate prin HG
278/2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
HYDROGEO SISTEMI LTD BULGARIA

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
DEMATEK WATER MANAGEMENT , România, Bucuresti, Bucuresti, sector 6, str.Preciziei nr.6M, , 062203

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, notificări, evaluare tehnică nr.02/11-025:2018, certificat, aviz tehnic din 12.10.2018
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**
KIT BRANSAMENT confecționat din materiale admise pentru utilizare în industria apei potabile

Domeniu de utilizare / Область применения:
contact apă potabilă

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
platarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.05.2026

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2023.05.12 13:08:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nicolae Jelamschi

