

Specificații tehnice (F4.1)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1554796221234</b> din 24 aprilie 2019
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>LOT 7:</b> Echipament de ventilare și climatizare				Hotă cu flux laminar Lamil 10; Hotă cu flux laminar Lamil Plus 10; Hotă cu flux laminar Biobase Model BBS-V1300; Nișă chimică Lamsystems; Pass-Box 600 -13 buc.; HVAC 1 (Centrala de tartare a aerului tip VS-75-R-MF/HC/SE) și HVAC 2 (Centrala de tartare a aerului tip VS-30-L-MF/HC/SE). Calificarea include testele OQ și PQ: măsurarea indicilor fluxului de aer, testarea integrității filtrelor HEPA, Airflow smoke test și testarea nivelului de zgomot,		



				măsurători particule viabile, măsurători particule nonviabile, măsurători aeraulice, măsurători temperature, umiditate și diferența de presiune, determinarea timpului de recuperare. Elaborarea protocoalelor + rapoartele de recalificare.		
<b>TOTAL</b>						

Semnat:  Numele, Prenumele: Andrei Jelescu În calitate de: Administrator  
Ofertantul: „SAQ SERVICE” S.R.L. Adresa: mun.Chisinau, bd.Decebal, 40/2

