

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1758185501216_ din 18.09.2025
Obiectul achiziției:_Sistem de climatizare de tip casetă de tavan pentru implementarea proiectelor_____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Proiectul EMERITUS						
Sistem de climatizare tip casetă de tavan/ Instalare completă pentru tot sistemul - 2 seturi.	Climatizator inverter tip caseta Kaisai by Midea KCD 24000 BTU KCD	China	Midea	Lot 1: Sistem complet de climatizare tip casetă de tavan Unitate interioară – casetă de tavan Tip montaj: casetă de tavan, instalare bidirecțională; Capacitate nominală răcire/încălzire: min. 24.000 BTU; Agent frigorific: min. R32, ecologic, cu GWP redus; Debit de aer: min. 900 m³/h; Nivel de zgomot: max. 64 dB(A); Funcții: modul automat de funcționare; reglare automată a vitezei ventilatorului; funcție de dehumidificare;	Sistem complet de climatizare tip casetă de tavan Climatizator inverter tip caseta Kaisai by Midea KCD 24000 BTU KCD Unitate interioară – casetă de tavan Tip montaj: casetă de tavan, instalare bidirecțională; Capacitate nominală răcire/încălzire: min. 24.000 BTU; Agent frigorific: min. R32, ecologic, cu GWP redus; Debit de aer: min. 900m³/h; Nivel de zgomot:unitate interna max. 47 dB(A);	

				timer pentru pornire/oprire; auto-restart după căderea curentului; control temperatură cu precizie $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Unitate exterioară – compatibilă cu unitatea interioară Alimentare: monofazată, 220– 240V / 50Hz; Tip compresor: inverter rotativ sau dublu rotativ; Agent frigorific: min. R32; Interval temperaturi operare: răcire: min. -5°C ... $+46^{\circ}\text{C}$; încălzire: min. -15°C ... $+24^{\circ}\text{C}$; Eficiență energetică: minim A+ la răcire și A la încălzire; Nivel de zgomot: max. 65 dB(A). Controler cu fir (wired remote) Display LCD iluminat; Funcții: reglaj temperatură, alegere mod de operare, afișare erori, programare timer, blocare acces utilizator. Accesorii și materiale incluse: Kit traseu frigorific pentru sistem 24.000 BTU (tuburi Ø 9,52 / 15,9 mm, izolație inclusă, lungime minim 10 m); Cablul electric tip VVG ng – 3x2,5 mm²; Console metalice pentru unitatea exterioară, dimensiuni L=750 mm (profil 45x45 mm). Servicii de instalare	Nivel de zgomot: unitate externă max. 62 dB(A); Funcții: modul automat de funcționare; reglare automată a vitezei ventilatorului; funcție de deumidificare; timer pentru pornire/oprire; auto-restart după căderea curentului; control temperatură cu precizie $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Unitate exterioară – compatibilă cu unitatea interioară Alimentare: monofazată, 220– 230V / 50Hz; Tip compresor: inverter rotativ Agent frigorific: min. R32; Interval temperaturi operare: răcire: min. -5°C ... $+50^{\circ}\text{C}$; încălzire: min. -15°C ... $+24^{\circ}\text{C}$; Clasa energetică : A++/A+ Controler cu fir (wired remote) Display LCD iluminat; Funcții: reglaj temperatură, alegere mod de operare, afișare erori, programare timer, blocare acces utilizator. Accesorii și materiale incluse: Kit traseu frigorific pentru sistem 24.000 BTU (tuburi Ø 9,52 / 15,9 mm, izolație inclusă, lungime minim 10 m); Cablul electric tip VVG ng – 3x2,5 mm²;	
--	--	--	--	---	---	--

				Montaj complet al unităților interioare și exterioare; Servicii de perforare cu carota diamantată în beton Ø 45–50 mm; Utilizare nacelă pentru montaj la înălțime (dacă este cazul); Conectare traseu frigorific, cabluri, verificare pierderi agent frigorific; Punere în funcțiune și testare parametri de operare; Instruire utilizatori pentru funcțiile de bază.	Console metalice pentru unitatea exterioară, dimensiuni L=750 mm (profil 45x45 mm). Servicii de instalare Montaj complet al unităților interioare și exterioare; Servicii de perforare cu carota diamantată în beton Ø 45–50 mm; Utilizare nacelă pentru montaj la înălțime (dacă este cazul); Conectare traseu frigorific, cabluri, verificare pierderi agent frigorific; Punere în funcțiune și testare parametri de operare; Instruire utilizatori pentru funcțiile de baza *livrarea echipamentelor de climatizare (unități interioare, unități exterioare, controlere cu fir); *servicii complete de instalare și punere în funcțiune. Echipamente noi, originale, neutilizate; Conformitate cu standardele CE; Garanție minimă 24 luni pentru echipamente și lucrări; Documentație: certificat CE, manual de utilizare (RO/EN), fișă tehnică;	
--	--	--	--	---	---	--

					Livrare în termen maxim de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului	
TOTAL						

Semnat: _Electronic__Numele, Prenumele: _Molosag Eugeniu_ În calitate de: _Sef sectie Comert__
Ofertantul: _FENIXIMPEX SRL _Adresa: _mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68_____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1758185501216___din_ 18.09.2025_
	Obiectul de achiziției:_ Sistem de climatizare de tip casetă de tavan pentru implementarea proiectelor __

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Proiectul EMERITUS										
39710000-2	Sistem de climatizare tip casetă de tavan/ Instalare completă pentru tot sistemul - 2 seturi.	set	2	34 334.21	41 201.05	68 668.42	82 402.10	Conform Caietul de sarcini Livrare în termen maxim de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului.		

Semnat:_Electronic_ Numele, Prenumele:Molosag Eugeniu_ În calitate de: _Sef sectie Comert

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL _ Adresa: mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68