

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție:				
Denumirea licitației: <u>Cablu de tensiune înaltă</u>				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Lotul 1		Cablu ААБ2Л-10 3х240	Producator Uzina “Камский Кабельный Завод-КАМКАБЕЛЬ” Rusia
31321300-5	Cablu de tensiune înaltă	1. Tensiunea nominală 10 kV	10 kV	
		2. Numărul și secțiunea nominală a firelor conductoare: 3x240 (mm²)	3x240	
		3. Grosimea izolației între conductori 5.5 (mm)	5,5 mm	
		4. Grosimea izolației membranei conductorului 4 (mm)	4 mm	
		5. Grosimea membranei 1.8 (mm)	1,8 mm	
		6. Durata admisă a tensiunii (sarcinii) curentului: - instalare aeriană: 347 (A) - instalare subterană : 314 (A)	instalare aeriană: 347 (A) instalare subterană : 314 (A)	
		7. Intervalul temperaturii de funcționare: - 50.....+50 (C)	-50.....+50 (C)	
		8. Raza minimală de curbare la instalare 1500 (mm)	1 500 mm	
		9. Diferența de nivele pe traseul instalării, nu mai mare: 15 (m)	Nu mai mare de 15m	
		10. Diametrul exterior al membranei din metal: 48 (mm)	48 mm	
		11. Diametrul exterior estimat al cablului (informativ): 60 (mm)	60 mm	
		12. Masa cablului (orientativ): 5480 kg/km	~ 5 500 kg/km	

		13 Lungimea de construcție estimată a cablului și masa brutto la instalarea pe tambur: No.20: 510·3.4 (m,t) No.22: 580·4.0 (m,t)	No.22: 400 m 2,8 t – brutto 2,2 t - netto	
		14. Izolație de hârtie uleioasă	Izolație de hârtie uleioasă	
		15. Polietelen încrustat	Polietelen încrustat	
		16. Miez de cablu din aluminiu,	Miez de cablu din aluminiu	
		17. ААБЛ - У 10х3х240	ААБ2Л-10 3х240	
	TOTAL 1			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Oleg Muntean În calitate de: Director

Ofertantul: IM «TD ODESCABELI MOLDOVA» SRL, Adresa juridica: MD-2001, mun.Chisinau, str.Alexandru cel Bun, 24 A