



ТЗОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 02/24

Оболонка поліетиленова для попередньо ізольованих трубопроводів

Розмір: 560x 6,0 мм

№-партії: 02/24

Дата виготовлення: 2024 р.

Розмір партії: 1000 м.п

Марка поліетилену:	LITEN
Тип матеріалу:	ПЕ 100 (MRS 10.0 МПА)

Найменування показника згідно НД	Значення показника Згідно НД	Результати випробувань
1. Зовнішній вигляд	За 4.3.2.3 EN 253:2020	Відповідає
2. Зміна довжини при прогріванні, %, не більше	3	1,8
3. Відносне подовження при розриві, %, не менше	350	600

Оболонка із поліетилену типу ПЕ100 складовий елемент труб, виробів та арматури трубопроводів попередньо теплоізольованих спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж, яка безпосередньо контактує із зовнішнім середовищем і захищає від проникнення вологи та зменшує термічні подовження провідної труби за рахунок сили тертя при безканальному прокладанні трубопроводу, відповідає вимогам EN 253:2020



Генеральний директор

(підпис)

Феденко В.І.



ТзОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

СВІДОЦТВО ЯКОСТІ №02/40

Труби попередньо теплоізовані спіненим поліуретаном
для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж

Підприємство-виробник: ТзОВ «Термо-Ізол», Україна, 81500, Львівська обл., м. Городок, вул. Героїв УПА, 4

№ партії	Дата виготовлення	Розмір партії, шт.
02/40	2024	п/з

Умовне позначення:

Труба СТ/ПЕ 426x9,0/560x12000- ДСТУ EN253:2020

Марка сталі провідної труби	Марка пінополіуретанової композиції	Тип матеріалу, з якого виготовлена оболонка
20 ДСТУ 8938:2019	Циклопентан Ізоціонат Voracor CE142 Поліол, Voracor CG 776	PE100

Найменування показника	Значення показника згідно НД	Результати контролю
1. Зовнішній діаметр провідних елементів, мм	426	426
2. Товщина стінки провідних елементів, мм, не менше	9,0	9,0
3. Номінальний зовнішній діаметр оболонки, мм	560	Відповідає
4. Товщина стінки оболонки, граничний відхил, мм	6,0	Відповідає
5. Зовнішні діаметри прямих відрізків виробів після затвердіння ізоляції, мм	576	Відповідає
6. Зовнішній вигляд виробів ПТПУ	п.4.5	Відповідає
7. Ізоляція жорстким поліуретаном	п.4.4	Відповідає
8. Маркування і пакування	п. 6.1	Відповідає
9. Дані виробника пінополіуретанової композиції про прогнозований термін експлуатації, не менше	30 років при постійній робочій температурі 140°C	Відповідає

Труба СТ/ПЕ 426x9,0/560 відповідає вимогам EN 253:2020 «Труби централізованого опалення – з'єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання – заводська збірка труб зі сталевих труб, поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевих листів».



(підпис)

Феденко В.І.