



"BETON-LUX COMPANY" S.R.L

C/F 1014600005478

BC MOLDINCONBANK S.A. MOLDM2X304

IBAN: MD84ML00000000225180436

CERTIFICAT DE CALITATE LA AMESTECURI DE BETOANE

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Испытательная лаборатория Nr.LI-055 действительно до 02.03.2022

Denumirea producătorului	"BETON-LUX COMPANY" S.R.L	
Наименование организации изготовителя		
Adresa tel. fax producătorului	or. Vatra, str. Constructorilor, 7, tel: 59-65-68	
Адрес тел. факс производителя		
Întreprinderea consumator		
Наименование организации потребителя		
Adresa de recepție a producției		
Адрес приема продукции		
Clasa betonului	C20/25 XC2 XA2 CEM142.5 C10.10 D16 S4	
Класс бетона		
Plasticitatea amestecului de beton la uzină cm.	18	
Удобоукладываемость бет.смеси на заводе см.		
Plasticitatea amestecului de beton la obiect cm.	18	
Удобоукладываемость бет.смеси на объекте см.		
Data eliberării producției	23.03.2021	
Дата поставки		
Den. și cantit. adaosului chimic	Master Pozzolith 42CF 1,0%	
Наз-ние и кол-во химдоб.		
Densitatea amestecului de beton	P-2300	
Плотность бетонной смеси		
Clasa de rezistența	C20/25	
Класс прочности на сжатие		
Tip de ciment	CEMI42.5	
Тип цемента		
Coeficientul de variație a rezist. Betonului %	1,00%	
Коэффициент вариации прочности бетона %		
Denum. agregatului mășcat, fracția lui mm.	Agregate concosate din prundis	8/16 mm
Наименование и фракция крупного заполнителя мм.		
Alți parametri necesari		
Другие показатели		
Volumul partidei stocului		
Объем партии М³	m³	

Data eliberării/ дата выдачи/ 23 martie 2021



Şef Producere _____

str. Constructorilor nr. 7, or. Vatra, mun. Chisinau, Rep. Moldova, MD – 2069

Tel : + 373 22 59 65 66 / 22 59 65 69; /+373 78 200021 info@betonlux.md; www.betonlux.md



Cerintele tehnice ale betonului vor fi garantate doar in cazul intretinerii betonului pe perioada rece a anului conform cerintelor din NCM F. 02.03.2005, CP H.04.04:2018

