

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: nr. și data indicate în SIA RSAP MT tender la procedura de achiziție în cauză

Denumirea procedurii de achiziție: Surse de alimentare electrică continuă

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
31154000-0	Lotul nr. 1: Surse de alimentare electrică continuă (UPS 1500VA)	APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card (SMX1500RM2UNC)	EU	Schneider Electric	Caracteristici tehnice minime: 1. Montarea - RACK IT 19", 2U, kit de montare 2. Topologie UPS, Line Interactive 3. Capacitate putere activă minimum, kVA: 1,5kVA 4. Capacitate putere actuală minimum, kW: 1,2kW 5. Tensiunea de intrare, V: 230V 6. Marja de tensiune reglabilă la intrare, V: 170-280V 7. Tensiunea de ieșire, V: 230V 8. Frecvența, Hz: 50Hz 9. Acumulatori fără întreținere 10. Durata de viață a acumulatorilor minimum, ani: 5 ani 11. Timpul de backup la sarcina de 50% minimum, min: 16 min	1. Montarea - RACK IT 19", 2U, kit de montare 2. Topologie UPS, LineInteractive 3. Capacitate putere activăminimum, kVA: 1,5kVA 4. Capacitate putere actualăminimum, kW: 1,2kW 5. Tensiunea de intrare, V: 230V 6. Marja de tensiune reglabilă la intrare, V: 160-286V 7. Tensiunea de ieșire, V: 230V 8. Frecvența, Hz: 50Hz 9. Runtime: 6 min la sarcina de 1.2kW	EN 62040-1 EN 62040-2



					12. Timpul de backup la sarcina de 100% minimum, min: 5 min 13. Prize de intrare C14, 10A minimum: 1 14. Prize de ieșire C13, 10A minimum: 8 15. Cablul de alimentare cu lungimea minimă, m: 1,5m 16. Dotarea UPS cu interfața de monitorizare de la distanță - Conectarea LAN RJ45, TCP/IP, HTTPS, SNMP, SMTP, notificare prin e-mail, SNMP trap, telnet, ssh, etc. 17. Dotarea UPS cu interfața de monitorizare local – display LCD pentru informare statut și configurare 18. Versiunea de firmware actualizată la data livrării 19. Termen de garanție minimum, luni: 24 luni	13. Prize de intrare C14, 10A minimum: 1 14.Prize de ieșire C13, 10A minimum: 8, 2IEC jumpers 15.Cablul de alimentare cu lungimea : 1,83m 16.Dotarea UPS cu interfața de monitorizare de la distanță - CD with software Documentation CD Installation guide Rack mounting support rails Removable support feet Smart UPS signalling RS-232 cable 17.Dotarea UPS cu interfața de monitorizare local – display LCD pentru informare statut și configurare 18.Versiunea de firmware actualizată la data livrării 19. Termen de garanție, luni: 2 ani de reparare sau înlocuire	EN 62040-1 EN 62040-2
31154000-0	Lotul nr. 2: Surse de alimentare electrică continuă (UPS 3000VA)	APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card (SMX3000RMHV2UNC)	EU		Caracteristici tehnice minime: 1. Montarea - RACK IT 19", 2U, kit de montare 2. Topologie UPS, Line Interactive 3. Capacitate putere activă minimum, kVA: 3kVA 4. Capacitate putere actuală minimum, kW: 2,7kW 5. Tensiunea de intrare, V: 230V 6. Marja de tensiune reglabilă la intrare, V: 170-280V 7. Tensiunea de ieșire, V: 230V 8. Frecvență, Hz: 50Hz 9. Acumulatori fără întreținere	1. Montarea - RACK IT 19", 2U, kit de montare 2. Topologie UPS, Line Interactive 3. Capacitate putere activă: 3kVA 4. Capacitate putere actuală :2,7kW 5. Tensiunea de intrare, V: 230V 6. Marja de tensiune reglabilă la intrare, V: 140-280V 7. Tensiunea de ieșire, V: 230V 8. Frecvență, Hz: 50Hz 9. Runtime: 6,3 min la sarcina de 2,7kW	EN 62040-1 EN 62040-2

					10. Durata de viața a acumulatorilor minimum, ani: 5 ani 11. Timpul de backup la sarcina de 50% minimum, min: 10 min 12. Timpul de backup la sarcina de 100% minimum, min: 3 min 13. Prize de intrare C20, 16A minimum: 1 14. Prize de ieșire C13, 10A minimum: 8 15. Prize de ieșire C19, 16A minimum: 1 16. Cablul de alimentare cu lungimea minimă, m: 1,5m 17. Dotarea UPS cu interfața de monitorizare de la distanță - Conectarea LAN RJ45, TCP/IP, HTTPS, SNMP, SMTP, notificare prin e-mail, SNMP trap, telnet, ssh, etc. 18. Dotarea UPS cu interfața de monitorizare local – display LCD pentru informare statut și configurare 19. Versiunea de firmware actualizată la data livrării 20. Termen de garanție minimum, luni: 24 luni	10.Prize de intrare C20, 16A: 1 11.Prize de ieșire C13, 10A: 8 12.Prize de ieșire C19, 16A: 1 13.Cablul de alimentare cu lungimea: 2,44m 14.Dotarea UPS cu interfața de monitorizare CD with software Network card pre-installed Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable Sondă de temperatură User manual Web/SNMP management card etc. 15.Dotarea UPS cu interfața de monitorizare local – display LCD pentru informare statut și configurare 16.Versiunea de firmware actualizată la data livrării 17.Termen de garanțieminiimum, luni: 24 luni	
TOTAL							

Semnăt:  Numele, Prenumele: Curlat Vitali În calitate de: manager proiecte
 Ofertantul: Volta SRL Adresa: mun.Chisinau str.Padurii 19