



**Ministerul Afacerilor Interne  
al Republicii Moldova**  
Inspectoratul General pentru  
Situatii de Urgență  
Direcția situații excepționale  
mun. Chișinău  
Detașamentul salvatori și  
pompieri Ciocana

Nr. 144 din 16 februarie 2026  
La nr. 10 din 12 ianuarie 2026

## PROCES-VERBAL

Comisia în componența întreprinderii \_\_\_\_\_  
**„Statiunea Bucuria Sind” SRL**  
(denumirea întreprinderii)  
și reprezentantul DSP Ciocana **căpitan al s/intern Rufa Alexandru**  
(F.N.P.)

au întocmit prezentul proces-verbal în rezultatul controlului unui hidrant exterior de incendiu situat pe teritoriul „Statiunea Bucuria Sind” SRL din mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Balneară 1.

### Concluzie:

În rezultatul inspectării efectuate la fața locului, s-a constatat că pe teritoriul bazei de odihnă, la o distanță de cca 100 m, este amplasat un hidrant de incendiu conectat la rețeaua de apeduct orășănească lineară, cu  $\varnothing$  100 mm, ce la o presiune minimă de 3 (trei) atmosfere, prin coloana de incendiu cu  $\varnothing$  120 mm instalată la hidrant poate asigura, la presiunea menționată, un debit de apă de 17 litri pe secundă, ceea ce în corespundere cu „Recomandările metodice de calcul a forțelor și mijloacelor necesare pentru stingerea incendiilor” este suficient pentru alimentarea unei autospeciale în timp ce refulează apă prin 1 țevi tip „A” și 2 țevi tip „B”.

Deasemenea menționăm că, accesul spre hidrant este liber însă nu este asigurat cu panou de informare.

*Semnăturile membrilor comisiei:*



\_\_\_\_\_  
**Reprezentantul întreprinderii**



\_\_\_\_\_  
**Reprezentantul DSP Ciocana**