

PASAPORT DE CALITATE

R.M., MD-2023, m. Chișinău, str. Uzinelor 96
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail office@fec.md



FABRICAT ÎN MOLDOVA

OC "CVALIMETRITOT" 029

Nr. 512 data 23.03.2020 an

Denumirea prefabricatului

Tuburi din Beton
armat fără presiune
D5 120x253/5 buc

Consumator

Donat Wandr SRL

Marca betonului (rezistență)

M400 B30 392.9 MPa

Data producerii prefabricatului

martie 2020 cup

Rezistența betonului livrat

90 %

Rezistența reală a betonului livrat, Mpa

377 MPa

Rezistența reală betonului livrat, %

96.0 %

Marca betonului privind rezistența la îngheț-dezgheț

F-200

Marca betonului la impermeabilitatea de apă

W4

Capacitatea de absorbire a apei în dependență de masă

-

Densitatea medie a betonului, kg/m³

-

Umiditatea betonului livrat în dependență de masă, %

-

Marca armăturii

A5 / A500C

Tipul stratului anticoroziv a pieselor înglobate

-

Categoria suprafețelor destinate finisării

A3 / A6

Indicarea standardului (CT)

SN 5045 6482-2014 cup

Nr. și seria desenelor tehnice de lucru

2017/246-10

Întreprinderea garantează rezistența betonului (cu condiția, că mostrele de control v-or fi păstrate în condiții normale, prevăzute de Standardul de Stat Nr. 10180) la indicii ceruți 392.9 kg/cm² ceea ce corespunde mărcii proiectate (după 28 de zile de întărire) a prefabricatelor produse.


Certificat de conformitate

№ 00139

Certificat de acreditare laboratorului de încercări Nr. LI-053 Data expirării 19.05.2020

Certificat de Semnătura Maistru - controlor





PASAPORT DE CALITATE

R.M., MD-2023, m. Chișinău, str. Uzîngilor 96
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail office@fec.md



FABRICAT ÎN MOLDOVA
OC "CVALIMETRITOT" 029

Nr. 516 din 23.03

Denumirea prefabricatului

de portal

Dorești pentru

2020

ST-11/2 buci

Consumator

Const. Vișnău SRL

Marca betonului (rezistența)

M250 26,9 MPa B20

Data producerii prefabricatului

martie 2020 an

Rezistența betonului livrat

9 MPa 90 MPa

Rezistența reală a betonului livrat, Mpa

245 MPa

Rezistența reală betonului livrat, %

93,5 %

Marca betonului privind rezistența la îngheț-dezgheț

F-200

Marca betonului la impermeabilitatea de apă

W-6

Capacitatea de absorbire a apei în dependență de masă

Densitatea medie a betonului, kg/m³

Umiditatea betonului livrat în dependență de masă, %

Marca armăturii

AI - A 500

Tipul stratului anticoroziv a pieselor înglobate

Categoria suprafețelor destinate finisării

A3/A6

Indicarea standardului (CT)

STAS 2454-81

Nr. și seria desenelor tehnice de lucru

Seria 3.501.1-144

Întreprinderea garantează rezistența betonului (cu condiția, că mostrele de control v-or fi păstrate în condiții normale, prevăzute de Standardul de Stat Nr. 10180) la indicii ceruți 26,9 kg/cm² ceea ce corespunde mării proiectate (după 28 de zile de întărire) a prefabricatelor produse.


Certificat de conformitate

Nr. 00.1439

Certificat de acreditare laboratorului de încercări Nr. LI-053 Data expirării 19.05.2020

Certificat de Semnătura Maistru -controlor;





PASAPORT DE CALITATE

R.M., MD-2023, m. Chișinău, str. Uzinelor 96
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail office@fec.md



FABRICAT ÎN MOLDOVA

QC "CVALIMETRITOT" 029

Nr. 51 data 23.03.2020

Denumirea prefabricatului

Pereti pentru consolidarea
dareel taluzurilor

Consumiator

ST-5 din 2 buci ST-5 st/2 buci
Const-Viand SRL

Marca betonului (rezistența)

M 250 B 20 251,9 MPa

Data producerii prefabricatului

martie 2020 an

Rezistența betonului livrat

90%

90%

Rezistența reală a betonului livrat, Mpa

24,7 MPa

Rezistența reală betonului livrat, %

94,3%

Marca betonului privind rezistența la îngheț-dezghet

F-20

Marca betonului la impermeabilitatea de apă

W6

Capacitatea de absorbire a apei în dependență de masă

Densitatea medie a betonului, kg/m³

Umiditatea betonului livrat în dependență de masă, %

Marca armăturii

Tipul stratului anticoroziv a pieselor înglobate

Categoria suprafețelor destinate finisării

Indicarea standardului (CT)

Nr. și seria desenelor tehnice de lucru

Întreprinderea garantează rezistența betonului (cu condiția, că mostrele de control v-or fi păstrate în condiții normale, prevăzute de Standardul de Stat Nr. 10180) la indicii ceruți 20 MPa kg/cm² ceea ce corespunde mării proiectate (după 28 de zile de întărire) a prefabricatelor produse.

Certificat de conformitate


Certificat de acreditare laboratorului de încercări

Nr. LI-053

Data expirării 19.05.2020

Certificat de Semnătura Maistru -controlor





PASAPORT DE CALITATE

R.M., MD-2023, m. Chișinău, str. Uzinelor 96
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail office@fec.md



FABRICAT ÎN MOLDOVA
OC "CVALIMETRITOT" 029

Nr. 510 din 23.02.2020

Denumirea prefabricatului

portal

Pereti pentru de
ST-11/2 buc

Consumator

Const/Vand SRL

Marca betonului (rezistența)

M200 B20 26,9 MPa

Data producerii prefabricatului

martie 2020 an

Rezistența betonului livrat

90%

90%

Rezistența reală a betonului livrat, Mpa

24,5 MPa

Rezistența reală betonului livrat, %

93,8%

Marca betonului privind rezistența la îngheț-dezgheț

F200

Marca betonului la impermeabilitatea de apă

W4

Capacitatea de absorbire a apei în dependență de masă

Densitatea medie a betonului, kg/m³

Umiditatea betonului livrat în dependență de masă, %

Marca armăturii

A1; A14

Tipul stratului anticoroziv a pieselor înglobate

Categoria suprafețelor destinate finisării

AG

Indicarea standardului (CT)

STAS 24547-81

Nr. și seria desenelor tehnice de lucru

Serua 3501.1-144

Întreprinderea garantează rezistența betonului (cu condiția, că mostrele de control v-or fi păstrate în condiții normale, prevăzute de Standardul de Stat Nr. 10180) la indicii ceruți 26,9 kg/cm² ceea ce corespunde mării proiectate (după 28 de zile de întărire) a prefabricatelor produse.


Certificat de conformitate

Nr. 001439

Certificat de acreditare laboratorului de încercări Nr. L1-053 Data expirării 19.05.2020

Certificat de Semnătura Maistru - controlor





PASAPORT DE CALITATE

R.M., MD-2023, m. Chișinău, str. Uzinelor 96
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail office@fec.md



FABRICAT ÎN MOLDOVA
OC "CVALIMETRITOT" 029

Nr. 509 din 23.02.2020

Denumirea prefabricatului

armat fără

precizie

TUBURI din beton
TS120-25-3 (1 buc)

Consumator

Const-Vianet SRL

Marca betonului (rezistența)

M 400 B30 392,9 MPa

Data producerii prefabricatului

martie 2020 an

Rezistența betonului livrat

90%

Rezistența reală a betonului livrat, Mpa

41,0 MPa

Rezistența reală betonului livrat, %

104,4%

Marca betonului privind rezistența la îngheț-dezgheț

F200

Marca betonului la impermeabilitatea de apă

W6

Capacitatea de absorbire a apei în dependență de masă

Densitatea medie a betonului, kg/m³

Umiditatea betonului livrat în dependență de masă, %

Marca armăturii

A37 AG

Tipul stratului anticoroziv a pieselor înglobate

Categoria suprafețelor destinate finisării

A37 AG

Indicarea standardului (CT)

SN SPS 6482-2014 an

Nr. și seria desenelor tehnice de lucru

2017/246-10

Întreprinderea garantează rezistența betonului (cu condiția, că mostrele de control v-or fi păstrate în condiții normale, prevăzute de Standardul de Stat Nr. 10180) la indicii ceruți 392,9 kg/cm² ceea ce corespunde mării proiectate (după 28 de zile de întărire) a prefabricatelor produse.


Certificat de conformitate

Nr. 007390

Certificat de acreditare laboratorului de încercări Nr. LI-053 Data expirării 19.05.2020

Certificat de Semnătura Maistru-controlor





PASAPORT DE CALITATE

R.M., MD-2023, m. Chişinău, str. Uzinelor 96
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail office@fec.md



FABRICAT ÎN MOLDOVA

OC "CVALIMETRITOT" 029

Nr. 544 din 23.03.2020

Denumirea prefabricatului

armat foră presiune

TS 12220-3 / 4 buci

Const-Wand-SRU

Consumiator

Marca betonului (rezistență)

M400 B30 392,9 kg/cm²

Data producerii prefabricatului

martie 2020 an

Rezistența betonului livrat

90 %

Rezistența reală a betonului livrat, Mpa

37,3 Mpa

Rezistența reală betonului livrat, %

95,0 %

Marca betonului privind rezistența la îngheț-dezgheț

F200

Marca betonului la impermeabilitatea de apă

W6

Capacitatea de absorbire a apei în dependență de masă

Densitatea medie a betonului, kg/m³

Umiditatea betonului livrat în dependență de masă, %

Marca armăturii

A3 / A500C

Tipul stratului anticoroziv a pieselor înglobate

Categoria suprafețelor destinate finisării

A3 / AB

Indicarea standardului (CT)

SR EN 12606-482-2014 an

Nr. și seria desenelor tehnice de lucru

2017/246-10

Întreprinderea garantează rezistența betonului (cu condiția, că mostrele de control y-or fi păstrate în condiții normale, prevăzute de Standardul de Stat Nr. 10180) la indicii ceruți 392,9 kg/cm² ceea ce corespunde mării proiectate (după 28 de zile de întărire) a prefabricatelor produse.

Certificat de conformitate

Nr. 001392

Certificat de acreditare laboratorului de încercări Nr. LI-053 Data expirării 19.05.2020

Certificat de Semnătura Maistru - controlor

