



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



57033847

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apă potabilă din rețea după filtru, recipient steril de alborator

Beneficiar: SRL,,Glacial Empire,,

Adresa juridică: s.Mascauti r.Criuleni

Data și ora prelevării: 09.04.2025

Livrat în laborator: 09.04.2025 08:29:27

Data eliberării raportul 11.04.2025 12:07:12

Producătorul SRL,,Glacial Empira,,

D.N produs/prelevar SM ISO 5667-5:2011

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Lege nr.182 din 19.12.2019

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Bacterii coliforme	0	UFC/100 ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli	0	UFC/100 ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017
Enterococi intestinali	0	UFC/100 ml		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
Data începerii investigației	09/04/2025				
Data finisării investigației	11/04/2025				

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor Legii nr.182 din 19.12.2019 după indicii investigați.

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat de Chirilov Rodica, cererea nr.3557/office.eternity@gmail.com

Responsabili:

Alexandru Ciobanu

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Svetlana Gonta

