

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1689768015640</u> din 19.07.2023
Obiectul achiziției: Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Ascensor	Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri AEP-1000	Republica Moldova	SRL Baslift	1. Ascensor - 500 kg la 4 stații, trolu fără reductor, viteză 1m/s Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; Ascensor cu 4 uși de acces; Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile minime- 900x2000mm; Ușile cabinei demisiunea minimum 900x2000mm; modelul ușilor – Glisante	1. Ascensor - 1000 kg la 4 stații, trolu fără reductor, viteză 1m/s Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; Ascensor cu 4 uși de acces; Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile minime- 900x2000mm; Ușile cabinei demisiunea minimum 900x2000mm; modelul ușilor – Glisante	

				deschidere telescopică; Fabricarea si montarea inramarilor din inox la toate statiile ascensorului Dimensiunile interioare a cabinei minimum mm; - lăţimea 1100, - adâncimea 2100, - înălţimea 2200, podul, pereţii şi uşile cabinei executate din oţel inoxidabil; Podeaua din marmură artificială; balustrada din oţel inoxidabil; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCD; Sistem de limitare a sarcinii cabinei; Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; Buton de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor şi display LCD; Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul; Marimile puţului de ascensor : Latimea 1820 mm	deschidere telescopică; Fabricarea si montarea inramarilor din inox la toate statiile ascensorului Dimensiunile interioare a cabinei minimum mm; - lăţimea 1100, - adâncimea 2100, - înălţimea 2200, podul, pereţii şi uşile cabinei executate din oţel inoxidabil; Podeaua din marmură artificială; balustrada din oţel inoxidabil; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCD; Sistem de limitare a sarcinii cabinei; Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; Buton de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor şi display LCD; Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul; Marimile puţului de ascensor : Latimea 1820 mm Lungimea 2520 mm Inaltimea minei 14750 mm.	
--	--	--	--	---	--	--

				Lungimea 2520 mm Inaltimea minei 14750 mm. Termenii de executarea – finisare a lucrărilor și darea în exploatare - 60 zile de la semnarea și înregistrarea contractului. Înregistrarea în registrul de stat Pe perioada garanției <i>Lucrările de deservire, revizie și repararea ascensorului vor fi efectuate de montator fără nici o plată suplimentară.</i> (HG nr.506 din 05-07-2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor). -Să reacționeze timp de 1 oră în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații, indiferent de ora zilei.	Termenii de executarea – finisare a lucrărilor și darea în exploatare - 60 zile de la semnarea și înregistrarea contractului. Înregistrarea în registrul de stat Reacționare timp de 1 oră în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații, indiferent de ora zilei.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2