

LASLUX SRL			Сервисное обслуживание и ремонт оборудования
F-RP-2.7-05	Задание-отчет на т.о	стр. 1 из 1	
Задание-отчет на т.о			

Задание/Отчет Акт выполненных работ
по техническому обслуживанию.

от «06» 09 2012г.

Наименование организации (заявитель)			Spitalul de Urgenta Bloc. N. 4			№ заказа:
Телефон, факс. Ответственного лица			str. Y. Ciocoba P			
Фамилия Имя			Timur 049548228			
УЛИЦА, НОМЕР ДОМА			Jucsa N. Artich P.			
Бригада						
Местоположение оборудования (помещения)	Модель	Дата выполнения работ	Таблица замеров			Код работ
			Напряжение сети	Температура на входе / выходе	Давление (при необходимости)	
На улице	CVRX8023 BTU AERMEC	07.09	380v			Ciler
На улице	CVRX8023 BTU AERMEC	07.09	380v			Ciler
На улице	AN1020 AERMEC	07.09	230v			Ciler
На улице	AN1020 AERMEC	07.09	230v			Ciler
На улице	MD3600T AERMEC	07.09	380v			VRV 60kW
На улице	-H-H-	07.09	380v			VRV
На улице	-H-H-	07.09	380v			VRV
На улице	-H-H-	07.09	380v			VRV
На улице	-H-H-	07.09	380v			VRV

Отметка о выполнении работ

[Signature]

(Ф.И.О., КОД ПРОС.)

Experienta similara în deserviza instalatilor. (Ciler, VRV, ufoara aerului).



	LASLUX SRL			Сервисное обслуживание и ремонт оборудования
	F-RP-2.7-05	Задание-отчет на т.о	стр. 1 из 1	
Задание-отчет на т.о				

**Задание\Отчет Акт выполненных работ
по техническому обслуживанию.**

от «10» 09. 2018г.

Наименование организации (заявитель)				Spitalul de Urgenta Nr. T. Ciocba + Bloc 4		№ заказа:		
Телефон, факс ответственного лица Фамилия Имя УЛИЦА, НОМЕР ДОМА				T. mur 079548228				
Бригада				Гусау Г. Артур Р.				
Вид топлива				Кол-во, км				Расход
Местоположение оборудования (помещения)		Модель		Дата выполни- ения работ	Таблица замеров			Код работ
					Напряжение сети	Температу ра на входе / выходе	Давление (при необходим ости)	
На крыше		Vesa 2000- 21-OL3 SALDA		10.09	380V.	/		vent. sisteme
На крыше		M-И-		10.09	380V	/		-u-
Subsol		NCD 11 AERMEC		10.09	380V	/		vent. sisteme
Subsol		NCD 1 AERMEC		10.09	380V	/		Sist. de Refracare
Subsol		NCD 4 AERMEC		10.09	380V	/		-u-
Subsol		NCD 1 AERMEC		10.09	380V	/		-u-
Subsol		NCD 4A		10.09	380V	/		-u-
Subsol		BEKTI-2000 BE 3A		10.09	380V	/		-u-
Subsol		NCD 22 AERMEC		10.09	380V	/		-u-
Subsol		NCD 2 AERMEC		10.09	380V	/		-u-

Отметка о выполнении работ

[Подпись]

(ф.и.о., подпись)

